

#9863#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Колхозная 8, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 4760
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00120013
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.03.2021 | 0,781 | 0,378 | 26,3 | 18,55 | 25,76 | 18,34 | 7,42 | 21 | 3 | 1 | 66,7 | 51,2 | 15,54 | 0,7 | 0,7 | 4,8 |
| 25.03.2021 | 0,831 | 0,375 | 28,83 | 21,15 | 28,25 | 20,91 | 7,34 | 24 | 0 | 0 | 67,3 | 51,3 | 16,05 | 0,7 | 0,7 | 6,9 |
| 26.03.2021 | 0,786 | 0,342 | 28,02 | 21,08 | 27,46 | 20,84 | 6,62 | 24 | 0 | 0 | 67,8 | 51,5 | 16,26 | 0,7 | 0,7 | 5,1 |
| 27.03.2021 | 0,88 | 0,424 | 29,72 | 20,98 | 29,11 | 20,74 | 8,37 | 24 | 0 | 0 | 66,6 | 51,1 | 15,55 | 0,7 | 0,7 | 8,7 |
| 28.03.2021 | 0,885 | 0,465 | 33,78 | 24,47 | 33,18 | 24,15 | 9,03 | 23 | 1 | 1 | 63,9 | 51,1 | 12,8 | 0,7 | 0,7 | 5,8 |
| 29.03.2021 | 0,882 | 0,432 | 35,54 | 26,78 | 34,86 | 26,5 | 8,36 | 24 | 0 | 0 | 64,6 | 51,8 | 12,81 | 0,7 | 0,7 | 7,8 |
| 30.03.2021 | 0,791 | 0,357 | 33,09 | 25,85 | 32,46 | 25,55 | 6,91 | 24 | 0 | 0 | 65,3 | 52 | 13,27 | 0,7 | 0,7 | 9,8 |
| 31.03.2021 | 0,883 | 0,376 | 34,97 | 27,95 | 34,2 | 27,48 | 6,72 | 24 | 0 | 0 | 71,1 | 56,4 | 14,77 | 0,7 | 0,7 | 8,7 |
| 01.04.2021 | 0,872 | 0,37 | 34,04 | 27,14 | 33,3 | 26,66 | 6,64 | 24 | 0 | 0 | 70,9 | 55,9 | 15,03 | 0,7 | 0,7 | 4,7 |
| 02.04.2021 | 0,856 | 0,345 | 33,62 | 27,16 | 32,89 | 26,69 | 6,2 | 24 | 0 | 0 | 71,7 | 56,4 | 15,32 | 0,7 | 0,7 | 3,8 |
| 03.04.2021 | 1,013 | 0,503 | 36,02 | 26,57 | 35,25 | 26,14 | 9,11 | 24 | 0 | 0 | 69,9 | 55,5 | 14,41 | 0,7 | 0,7 | 3,8 |
| 04.04.2021 | 1,001 | 0,481 | 36,34 | 27,24 | 35,55 | 26,78 | 8,77 | 24 | 0 | 0 | 70,1 | 55,7 | 14,42 | 0,7 | 0,7 | 4,2 |
| 05.04.2021 | 0,914 | 0,411 | 34,15 | 26,37 | 33,44 | 25,95 | 7,49 | 24 | 0 | 0 | 70 | 55,1 | 14,94 | 0,7 | 0,7 | 2,7 |
| 06.04.2021 | 0,826 | 0,358 | 32,51 | 25,75 | 31,77 | 25,32 | 6,45 | 22 | 2 | 1 | 70,3 | 55,5 | 14,73 | 0,7 | 0,7 | 2,6 |
| 07.04.2021 | 0,886 | 0,377 | 35,96 | 28,85 | 35,22 | 28,38 | 6,84 | 24 | 0 | 0 | 70 | 55,7 | 14,31 | 0,7 | 0,7 | 2,8 |
| 08.04.2021 | 0,918 | 0,394 | 35,51 | 28,19 | 34,71 | 27,71 | 7 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 56,4 | 15,1 | 0,7 | 0,7 | 4,3 |
| 09.04.2021 | 0,885 | 0,404 | 35,35 | 27,39 | 34,6 | 27,02 | 7,58 | 24 | 0 | 0 | 67,9 | 54,2 | 13,71 | 0,7 | 0,7 | 7,2 |
| 10.04.2021 | 0,917 | 0,451 | 36,26 | 27,33 | 35,56 | 27,01 | 8,55 | 24 | 0 | 0 | 65,8 | 52,7 | 13,1 | 0,7 | 0,7 | 4,9 |
| 11.04.2021 | 0,975 | 0,488 | 36,56 | 27,11 | 35,82 | 26,73 | 9,09 | 24 | 0 | 0 | 67,2 | 53,5 | 13,7 | 0,7 | 0,7 | 10,3 |
| 12.04.2021 | 0,873 | 0,394 | 34,59 | 26,83 | 33,86 | 26,4 | 7,46 | 24 | 0 | 0 | 68,2 | 54,4 | 13,81 | 0,7 | 0,7 | 7,7 |
| 13.04.2021 | 0,864 | 0,414 | 34,59 | 26,23 | 33,87 | 25,99 | 7,88 | 24 | 0 | 0 | 65,8 | 52,5 | 13,28 | 0,7 | 0,7 | 4,7 |
| 14.04.2021 | 0,827 | 0,376 | 33,39 | 25,74 | 32,7 | 25,49 | 7,21 | 24 | 0 | 0 | 66,2 | 52,5 | 13,67 | 0,7 | 0,7 | 4,1 |
| 15.04.2021 | 0,917 | 0,446 | 34,38 | 25,49 | 33,67 | 25,24 | 8,43 | 24 | 0 | 0 | 67 | 53,1 | 13,94 | 0,7 | 0,7 | 5,8 |
| 16.04.2021 | 0,832 | 0,378 | 32,67 | 25,08 | 32 | 24,84 | 7,16 | 24 | 0 | 0 | 67 | 52,8 | 14,23 | 0,7 | 0,7 | 5,6 |
| 17.04.2021 | 0,837 | 0,391 | 32,79 | 24,92 | 32,13 | 24,68 | 7,45 | 24 | 0 | 0 | 66,3 | 52,3 | 13,94 | 0,7 | 0,7 | 8,3 |
| 18.04.2021 | 0,93 | 0,466 | 33,96 | 24,58 | 33,28 | 24,34 | 8,94 | 24 | 0 | 0 | 66,4 | 52,7 | 13,71 | 0,7 | 0,7 | 10,4 |
| 19.04.2021 | 0,725 | 0,343 | 31,82 | 24,39 | 31,26 | 24,13 | 7,13 | 24 | 0 | 0 | 61,4 | 49,6 | 11,83 | 0,7 | 0,7 | 11 |
| 20.04.2021 | 0,696 | 0,351 | 31,83 | 24,15 | 31,32 | 23,92 | 7,4 | 24 | 0 | 0 | 58,3 | 47,3 | 11,04 | 0,7 | 0,7 | 9,9 |
| 21.04.2021 | 0,823 | 0,413 | 35,79 | 27,4 | 35,1 | 27,13 | 7,97 | 24 | 0 | 0 | 63,5 | 51,8 | 11,74 | 0,7 | 0,7 | 8,6 |
| 22.04.2021 | 0,852 | 0,443 | 35,36 | 26,25 | 34,71 | 26,01 | 8,7 | 24 | 0 | 0 | 62,8 | 51 | 11,75 | 0,7 | 0,7 | 4,6 |
| 23.04.2021 | 0,739 | 0,316 | 32,37 | 25,97 | 31,7 | 25,71 | 5,99 | 24 | 0 | 0 | 66 | 52,6 | 13,39 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 26,697 | 0 | 1040,11 | 792,94 | 1018,99 | 782,78 | 0 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 26,697 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 738

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 23.03.2021 | 128,553 | 5086,45 | 3859,79 | 4991,06 | 3816 |
| 23.04.2021 | 155,25 | 6126,56 | 4652,73 | 6010,05 | 4598,78 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 27.04.2021 12:58:12