

#9853#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 29.04.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Колхозная 8, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 4759
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00120013
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	2,396	0,002	155,62	154,42	153,01	152,98	0,03	24	0	0	60,3	44,6	15,68	0,7	0,7	4
25.04.2021	2,414	0	156,43	155,24	153,81	153,82	-0,01	24	0	0	60,6	44,9	15,71	0,7	0,7	3,7
26.04.2021	2,497	0	157,45	156,35	154,72	154,83	-0,11	24	0	0	61,7	45,5	16,19	0,7	0,7	2,9
27.04.2021	2,395	0	156,31	155,23	153,7	153,76	-0,06	24	0	0	60,4	44,7	15,64	0,7	0,7	4,1
28.04.2021	2,402	0	156,96	155,94	154,3	154,49	-0,19	24	0	0	60,6	45	15,64	0,7	0,7	6,7
29.04.2021	1,413	0	127,03	126,66	125,37	125,61	-0,24	24	0	1	52,8	41,4	11,4	0,7	0,7	-
Итого:	13,517	0	909,8	903,84	894,91	895,49	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,517															

Общее время работы системы, ч 144

Период нормальной работы системы, ч 144

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	390,435	26589,75	26486,79	26189,61	26273,21
29.04.2021	403,952	27499,55	27390,63	27084,52	27168,7

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 13.05.2021 10:54:30
