

#9854#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Колхозная 8, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 4760  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00120013  
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	0,73	0,336	32,79	25,81	32,19	25,57	6,62	24	0	0	63,2	51	12,13	0,7	0,7	4
25.04.2021	0,792	0,409	34,06	25,31	33,5	25,07	8,43	24	0	0	61	50	11,05	0,7	0,7	3,7
26.04.2021	0,725	0,335	31,69	24,73	31,16	24,49	6,67	24	0	0	63,1	50,6	12,45	0,7	0,7	2,9
27.04.2021	0,813	0,426	33,31	24,37	32,76	24,13	8,63	24	0	0	61,5	49,8	11,76	0,7	0,7	4,1
28.04.2021	0,755	0,37	31,2	23,33	30,67	23,11	7,56	24	0	0	62,4	50,1	12,3	0,7	0,7	6,7
29.04.2021	0,821	0,41	36,48	28,31	35,76	27,94	7,82	24	0	0	64	52,6	11,39	0,7	0,7	9,3
30.04.2021	0,775	0,371	34,89	27,27	34,23	26,94	7,29	24	0	0	63,4	51,8	11,57	0,7	0,7	7
01.05.2021	0,798	0,406	35,96	27,3	35,34	27,06	8,28	24	0	0	60,4	49,5	10,87	0,7	0,7	7,3
02.05.2021	0,771	0,373	34,32	26,43	33,71	26,19	7,52	24	0	0	61,4	49,6	11,84	0,7	0,7	6,2
03.05.2021	0,908	0,493	37,38	26,88	36,73	26,64	10,09	24	0	0	60,4	49,1	11,27	0,7	0,7	5,8
04.05.2021	0,834	0,457	38,03	28,08	37,46	27,75	9,71	23	1	1	58	48,2	9,8	0,7	0,7	9,6
05.05.2021	0,864	0,433	44	35,09	43,29	34,61	8,68	24	0	0	60	50,1	9,94	0,7	0,7	10,4
06.05.2021	0,829	0,405	39,81	31,34	39,12	30,98	8,14	24	0	0	60,7	49,9	10,81	0,7	0,7	6,9
07.05.2021	0,859	0,399	38,48	30,53	37,78	30,11	7,67	24	0	0	64,2	52,1	12,16	0,7	0,7	6,9
08.05.2021	0,891	0,415	38,61	30,56	37,87	30,08	7,79	24	0	0	66,1	53,6	12,51	0,7	0,7	6,3
09.05.2021	0,898	0,424	37,55	29,28	36,82	28,8	8,02	24	0	0	66,1	53,3	12,79	0,7	0,7	11,1
10.05.2021	0,902	0,448	38,62	29,77	37,9	29,3	8,6	24	0	0	64,5	52,6	11,89	0,7	0,7	17,8
11.05.2021	0,822	0,386	37,06	29,54	36,36	29,06	7,3	24	0	0	65	53,1	11,96	0,7	0,7	19,7
12.05.2021	0,809	0,386	37,19	29,71	36,48	29,25	7,23	24	0	0	64,9	53,3	11,62	0,7	0,7	19,2
13.05.2021	0,76	0,346	36,51	29,81	35,8	29,34	6,46	24	0	0	65,4	53,8	11,56	0,7	0,7	9,9
14.05.2021	0,767	0,349	35,99	29,11	35,31	28,66	6,65	24	0	0	65,4	53,7	11,67	0,7	0,7	10,6
15.05.2021	0,829	0,361	35,4	28,64	34,64	28,17	6,47	24	0	0	69,6	56,2	13,44	0,7	0,7	10
16.05.2021	0,915	0,438	36,92	28,76	36,12	28,28	7,84	24	0	0	69,2	56	13,21	0,7	0,7	12,5
17.05.2021	0,82	0,341	35,25	28,95	34,48	28,47	6,01	24	0	0	70,7	56,8	13,89	0,7	0,7	14,5
18.05.2021	0,796	0,309	34,93	29,27	34,09	28,79	5,3	24	0	0	72,5	58,2	14,34	0,7	0,7	11,4
19.05.2021	0,837	0,345	34,4	28,16	33,59	27,68	5,91	24	0	0	72,8	58,1	14,7	0,7	0,7	10,4
20.05.2021	0,871	0,371	34,19	27,45	33,39	26,97	6,42	24	0	0	72,9	58	14,91	0,7	0,7	-
21.05.2021	0,848	0,35	33,83	27,53	33,04	27,05	5,99	24	0	0	73,2	58	15,15	0,7	0,7	14
22.05.2021	0,843	0,339	34,17	28,02	33,39	27,54	5,85	24	0	0	73	58	15,07	0,7	0,7	-
23.05.2021	0,977	0,462	35,98	27,58	35,13	27,1	8,03	24	0	0	72,3	57,8	14,58	0,7	0,7	-
Итого:	24,859	0	1079	846,92	1058,11	835,13	0	719	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,859															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 719

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	155,25	6126,56	4652,73	6010,05	4598,78
23.05.2021	180,109	7205,56	5499,65	7068,16	5433,91

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.05.2021 12:06:31