

#9856#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
 Адрес потребителя Колхозная 8, Калининград  
 Номер абонента 5346  
 Порядковый номер 4760  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00120013  
 Номер системы 2

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	0,82	0,32	33,24	27,4	32,47	26,92	5,55	24	0	0	73,3	57,9	15,38	0,7	0,7	16
25.05.2021	0,835	0,328	33,07	27,04	32,27	26,56	5,71	24	0	0	73,6	58,1	15,56	0,7	0,7	-
26.05.2021	0,904	0,385	33,97	27,03	33,16	26,56	6,6	24	0	0	73,7	58	15,68	0,7	0,7	-
27.05.2021	0,938	0,42	34,61	27,08	33,8	26,6	7,2	24	0	0	73,4	58,1	15,31	0,7	0,7	-
28.05.2021	0,899	0,385	33,84	26,86	33,05	26,38	6,67	24	0	0	73,6	58,1	15,45	0,7	0,7	11
29.05.2021	0,869	0,358	32,92	26,4	32,15	25,92	6,23	24	0	0	73,7	57,8	15,86	0,7	0,7	12,3
30.05.2021	0,907	0,393	33,35	26,21	32,57	25,73	6,84	24	0	0	73,4	57,7	15,7	0,7	0,7	-
31.05.2021	0,858	0,359	32,62	26,13	31,85	25,66	6,19	24	0	0	73,4	57,7	15,68	0,7	0,7	16
01.06.2021	0,817	0,323	31,62	25,7	30,88	25,22	5,66	24	0	0	73,3	57,4	15,93	0,7	0,7	-
02.06.2021	0,769	0,305	31,28	25,55	30,56	25,13	5,43	24	0	0	71,5	56,4	15,09	0,7	0,7	-
03.06.2021	0,737	0,329	32,15	25,62	31,49	25,35	6,14	24	0	0	66,2	53,2	12,99	0,7	0,7	15
04.06.2021	0,674	0,274	31,33	25,78	30,68	25,53	5,15	24	0	0	66,3	53,2	13,08	0,7	0,7	-
05.06.2021	0,676	0,302	30,1	24,11	29,53	23,83	5,7	24	0	0	65,2	52,5	12,7	0,7	0,7	13,4
06.06.2021	0,751	0,349	35,67	29,01	34,98	28,54	6,44	24	0	0	65,5	54	11,52	0,7	0,7	22
07.06.2021	0,592	0,255	28,33	23,37	27,8	23,01	4,79	24	0	0	65,1	53	12,18	0,7	0,7	-
08.06.2021	0,689	0,297	35,68	29,92	34,99	29,47	5,52	24	0	0	65	53,8	11,22	0,7	0,7	18,8
09.06.2021	0,701	0,31	35,18	29,17	34,49	28,71	5,78	24	0	0	65,2	53,8	11,34	0,7	0,7	21
10.06.2021	0,716	0,328	35,42	29,08	34,73	28,62	6,11	24	0	0	64,9	53,7	11,19	0,7	0,7	-
11.06.2021	0,746	0,344	35,6	29,04	34,88	28,56	6,32	24	0	0	66,1	54,6	11,52	0,7	0,7	-
12.06.2021	0,748	0,339	35,56	29,1	34,86	28,64	6,22	24	0	0	66,6	54,9	11,68	0,7	0,7	-
13.06.2021	0,734	0,316	33,9	27,92	33,22	27,47	5,75	24	0	0	67,4	54,8	12,55	0,7	0,7	-
14.06.2021	0,77	0,352	35,13	28,45	34,41	27,97	6,44	24	0	0	66,9	54,8	12,12	0,7	0,7	-
15.06.2021	0,734	0,322	34,1	28,02	33,4	27,56	5,84	24	0	0	67,2	54,8	12,39	0,7	0,7	-
16.06.2021	0,672	0,313	27,55	21,48	27	21,21	5,79	24	0	0	67,3	53,9	13,34	0,7	0,7	-
17.06.2021	0,774	0,366	32,42	25,31	31,74	25,01	6,73	24	0	0	67,4	54,6	12,76	0,7	0,7	-
18.06.2021	0,742	0,342	32,49	25,83	31,79	25,51	6,28	24	0	0	67,3	54,7	12,57	0,7	0,7	-
19.06.2021	0,685	0,304	32,04	26,22	31,35	25,82	5,53	24	0	0	66,9	54,7	12,2	0,7	0,7	-
20.06.2021	0,678	0,313	32,4	26,47	31,71	26,02	5,69	24	0	0	66,6	55	11,6	0,7	0,7	-
21.06.2021	0,629	0,271	32,21	27,12	31,53	26,66	4,87	24	0	0	66,8	55,3	11,49	0,7	0,7	-
22.06.2021	0,628	0,273	32,22	27,12	31,56	26,67	4,89	24	0	0	66,8	55,5	11,28	0,7	0,7	-
23.06.2021	0,618	0,252	31,67	26,86	30,99	26,4	4,59	24	0	0	67,2	55,5	11,7	0,7	0,7	-
Итого:	23,31	0	1021,67	830,4	999,89	817,24	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,31															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2021	180,109	7205,56	5499,65	7068,16	5433,91
23.06.2021	203,419	8227,23	6330,05	8068,05	6251,15

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 25.06.2021 15:14:48