

#142297#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Колхозная 8, Калининград
5346
4760
ВКТ-7
00120013
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,787	0,337	33,39	26,59	32,69	26,32	6,37	24	0	0	66,8	53	13,75	0,7	0,7	-
25.06.2025	0,797	0,35	33,56	26,56	32,86	26,26	6,6	24	0	0	66,7	53,2	13,58	0,7	0,7	-
26.06.2025	0,805	0,387	30,49	22,61	29,84	22,35	7,49	24	0	0	66,6	52,9	13,66	0,7	0,7	-
27.06.2025	0,699	0,348	20,12	12,82	19,64	12,63	7,01	24	0	0	67,4	49,7	17,74	0,7	0,7	-
28.06.2025	0,675	0,32	20,03	13,22	19,55	13,02	6,53	24	0	0	67,3	49,3	17,98	0,7	0,7	-
29.06.2025	0,704	0,351	20,43	13,01	19,95	12,79	7,16	24	0	0	66,9	49,2	17,68	0,7	0,7	-
30.06.2025	0,645	0,293	19,91	13,68	19,44	13,46	5,98	24	0	0	67,6	49,6	18	0,7	0,7	-
01.07.2025	0,617	0,272	19,64	13,87	19,16	13,64	5,52	24	0	0	67,4	49,4	17,93	0,7	0,7	-
02.07.2025	0,641	0,3	19,94	13,63	19,46	13,41	6,05	24	0	0	67,2	49,6	17,6	0,7	0,7	-
03.07.2025	0,611	0,278	19,78	13,94	19,3	13,71	5,59	24	0	0	67	49,9	17,09	0,7	0,7	-
04.07.2025	0,604	0,261	19,59	14,07	19,11	13,84	5,27	24	0	0	67,7	50	17,74	0,7	0,7	-
05.07.2025	0,659	0,306	19,93	13,44	19,47	13,22	6,25	24	0	0	67,6	49,6	18	0,7	0,7	-
06.07.2025	0,612	0,292	18,56	12,29	18,12	12,11	6,01	24	0	0	66,9	49,7	17,24	0,7	0,7	-
07.07.2025	0,007	0,003	0,93	0,61	0,93	0,61	0,32	24	0	0	22,2	21,3	0,92	0,7	0,7	-
08.07.2025	-0,001	-0,001	0,4	0,64	0,4	0,64	-0,24	24	0	0	20,6	22,3	-1,63	0,7	0,7	-
09.07.2025	0,009	0,009	0,54	0,06	0,54	0,06	0,48	24	0	0	21,5	22,3	-0,88	0,7	0,7	-
10.07.2025	0,002	0,002	0,25	0	0,25	0	0,25	24	0	0	21,2	21,1	0,03	0,7	0,7	-
11.07.2025	0	0	0,16	0,01	0,16	0,01	0,15	24	0	0	20,8	20,9	-0,16	0,7	0,7	-
12.07.2025	0,002	0,002	0,22	0	0,22	0	0,22	24	0	0	20,5	20,6	-0,05	0,7	0,7	-
13.07.2025	0,002	0,002	0,19	0	0,19	0	0,19	24	0	0	20,4	20,5	-0,02	0,7	0,7	-
14.07.2025	0,003	0,003	0,25	0	0,25	0	0,25	24	0	0	20,6	20,7	-0,08	0,7	0,7	-
15.07.2025	0,004	0,004	0,38	0,03	0,38	0,03	0,35	24	0	0	20,3	20,1	0,2	0,7	0,7	-
16.07.2025	0,586	0,238	28,15	23,43	27,58	23,14	4,44	24	0	0	66	53,3	12,67	0,7	0,7	-
17.07.2025	0,576	0,217	33,62	29,21	32,98	28,88	4,1	24	0	0	62,8	51,7	11,11	0,7	0,7	-
18.07.2025	0,807	0,335	46,13	39,44	45,21	38,96	6,25	24	0	0	64,4	54	10,4	0,7	0,7	-
19.07.2025	0,619	0,24	35,97	31,52	35,3	31,15	4,15	24	0	0	63,4	52,1	11,35	0,7	0,7	-
20.07.2025	0,811	0,352	48,03	41,06	47,09	40,53	6,56	24	0	0	63,7	54	9,7	0,7	0,7	-
21.07.2025	0,717	0,273	45,01	39,56	44,2	39,08	5,12	24	0	0	63,9	54	9,94	0,7	0,7	-
22.07.2025	0,792	0,349	45,63	38,73	44,82	38,25	6,57	24	0	0	63,5	53,7	9,81	0,7	0,7	-
23.07.2025	0,729	0,285	44,18	38,55	43,38	38,07	5,31	24	0	0	64,2	54	10,2	0,7	0,7	-
Итого:	14,521	0	625,41	492,58	612,47	486,17	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,521															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2025	101,796	4263,87	3399,7	4175,98	3359,11
23.07.2025	116,317	4889,28	3892,28	4788,45	3845,28

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.07.2025 9:44:50