

#9855#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2021 по 23.08.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Колхозная 8, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 4760
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00120013
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.07.2021 | 0,608 | 0,236 | 33,64 | 29,13 | 32,94 | 28,65 | 4,29 | 24 | 0 | 0 | 66,1 | 54,8 | 11,3 | 0,7 | 0,7 | - |
| 25.07.2021 | 0,718 | 0,341 | 35,57 | 29,08 | 34,85 | 28,6 | 6,25 | 24 | 0 | 0 | 65,5 | 54,7 | 10,75 | 0,7 | 0,7 | - |
| 26.07.2021 | 0,647 | 0,289 | 34,34 | 28,84 | 33,64 | 28,36 | 5,28 | 24 | 0 | 0 | 65,4 | 54,7 | 10,65 | 0,7 | 0,7 | - |
| 27.07.2021 | 0,677 | 0,32 | 34 | 27,88 | 33,35 | 27,51 | 5,84 | 24 | 0 | 0 | 65,3 | 54,6 | 10,69 | 0,7 | 0,7 | - |
| 28.07.2021 | 0,597 | 0,261 | 29,04 | 23,9 | 28,52 | 23,66 | 4,86 | 24 | 0 | 0 | 65,5 | 53,7 | 11,79 | 0,7 | 0,7 | - |
| 29.07.2021 | 0,606 | 0,273 | 29,28 | 23,92 | 28,76 | 23,68 | 5,08 | 24 | 0 | 0 | 65,4 | 53,9 | 11,52 | 0,7 | 0,7 | - |
| 30.07.2021 | 0,576 | 0,244 | 28,36 | 23,55 | 27,85 | 23,31 | 4,54 | 24 | 0 | 0 | 65,6 | 53,6 | 11,98 | 0,7 | 0,7 | - |
| 31.07.2021 | 0,576 | 0,245 | 28,72 | 23,93 | 28,23 | 23,69 | 4,54 | 24 | 0 | 0 | 65,5 | 53,7 | 11,79 | 0,7 | 0,7 | - |
| 01.08.2021 | 0,638 | 0,294 | 29,64 | 23,79 | 29,11 | 23,55 | 5,56 | 24 | 0 | 0 | 65 | 53,3 | 11,73 | 0,7 | 0,7 | - |
| 02.08.2021 | 0,643 | 0,296 | 29,33 | 23,45 | 28,8 | 23,21 | 5,59 | 24 | 0 | 0 | 65,2 | 53,2 | 11,95 | 0,7 | 0,7 | - |
| 03.08.2021 | 0,479 | 0,206 | 25,17 | 20,93 | 24,73 | 20,71 | 4,02 | 21 | 3 | 1 | 63,2 | 52,3 | 10,88 | 0,7 | 0,7 | - |
| 04.08.2021 | 0,687 | 0,29 | 42,6 | 37,04 | 41,84 | 36,55 | 5,29 | 24 | 0 | 0 | 65 | 55,7 | 9,37 | 0,7 | 0,7 | - |
| 05.08.2021 | 0,67 | 0,283 | 41,24 | 35,81 | 40,47 | 35,33 | 5,14 | 24 | 0 | 0 | 65,2 | 55,7 | 9,49 | 0,7 | 0,7 | - |
| 06.08.2021 | 0,706 | 0,324 | 41,74 | 35,65 | 40,99 | 35,17 | 5,82 | 24 | 0 | 0 | 64,9 | 55,6 | 9,36 | 0,7 | 0,7 | - |
| 07.08.2021 | 0,694 | 0,31 | 39,77 | 33,88 | 39,04 | 33,4 | 5,64 | 24 | 0 | 0 | 65 | 55,2 | 9,78 | 0,7 | 0,7 | - |
| 08.08.2021 | 0,723 | 0,345 | 40,32 | 33,75 | 39,58 | 33,27 | 6,31 | 24 | 0 | 0 | 64,4 | 55 | 9,47 | 0,7 | 0,7 | - |
| 09.08.2021 | 0,717 | 0,339 | 39,75 | 33,36 | 39,01 | 32,88 | 6,13 | 24 | 0 | 0 | 64,8 | 55,1 | 9,73 | 0,7 | 0,7 | - |
| 10.08.2021 | 0,673 | 0,298 | 39,15 | 33,49 | 38,42 | 33,01 | 5,41 | 24 | 0 | 0 | 65 | 55,1 | 9,81 | 0,7 | 0,7 | - |
| 11.08.2021 | 0,669 | 0,296 | 38,7 | 33,09 | 37,98 | 32,61 | 5,37 | 24 | 0 | 0 | 64,8 | 55,1 | 9,74 | 0,7 | 0,7 | - |
| 12.08.2021 | 0,731 | 0,345 | 39,63 | 33,11 | 38,9 | 32,63 | 6,27 | 24 | 0 | 0 | 64,9 | 55 | 9,9 | 0,7 | 0,7 | - |
| 13.08.2021 | 0,673 | 0,302 | 38,16 | 32,46 | 37,43 | 31,98 | 5,45 | 24 | 0 | 0 | 64,9 | 54,9 | 9,99 | 0,7 | 0,7 | - |
| 14.08.2021 | 0,614 | 0,251 | 37,55 | 32,74 | 36,83 | 32,26 | 4,57 | 24 | 0 | 0 | 64,9 | 55 | 9,84 | 0,7 | 0,7 | - |
| 15.08.2021 | 0,658 | 0,292 | 38,02 | 32,48 | 37,3 | 32 | 5,3 | 24 | 0 | 0 | 64,7 | 54,9 | 9,82 | 0,7 | 0,7 | - |
| 16.08.2021 | 0,662 | 0,296 | 37,84 | 32,22 | 37,12 | 31,74 | 5,38 | 24 | 0 | 0 | 64,9 | 55 | 9,92 | 0,7 | 0,7 | - |
| 17.08.2021 | 0,646 | 0,275 | 36,9 | 31,66 | 36,18 | 31,18 | 5 | 24 | 0 | 0 | 65,2 | 55 | 10,22 | 0,7 | 0,7 | - |
| 18.08.2021 | 0,685 | 0,31 | 36,82 | 30,95 | 36,12 | 30,47 | 5,65 | 24 | 0 | 0 | 65 | 54,6 | 10,41 | 0,7 | 0,7 | - |
| 19.08.2021 | 0,706 | 0,323 | 36,39 | 30,18 | 35,67 | 29,7 | 5,97 | 24 | 0 | 0 | 65,1 | 54,4 | 10,64 | 0,7 | 0,7 | - |
| 20.08.2021 | 0,74 | 0,361 | 36,93 | 30,07 | 36,21 | 29,59 | 6,62 | 24 | 0 | 0 | 64,9 | 54,4 | 10,51 | 0,7 | 0,7 | - |
| 21.08.2021 | 0,709 | 0,334 | 36,21 | 29,76 | 35,5 | 29,28 | 6,22 | 24 | 0 | 0 | 64,6 | 54,1 | 10,57 | 0,7 | 0,7 | - |
| 22.08.2021 | 0,732 | 0,35 | 36,42 | 29,63 | 35,71 | 29,15 | 6,56 | 24 | 0 | 0 | 64,5 | 53,8 | 10,61 | 0,7 | 0,7 | - |
| 23.08.2021 | 0,663 | 0,289 | 34,98 | 29,37 | 34,28 | 28,89 | 5,39 | 24 | 0 | 0 | 64,8 | 53,9 | 10,89 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 20,523 | 0 | 1106,21 | 929,1 | 1085,36 | 916,02 | 0 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 20,523 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 741

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 23.07.2021 | 214,253 | 8817,69 | 6826,84 | 8646,85 | 6740,24 |
| 23.08.2021 | 234,776 | 9923,9 | 7755,94 | 9732,21 | 7656,26 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.08.2021 8:34:14