

#145160#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Колхозная 8, Калининград
5346
4760
ВКТ-7
00120013
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,744	0,329	45,49	38,78	44,72	38,31	6,41	24	0	0	61,2	52,1	9,15	0,7	0,7	-
25.07.2025	0,734	0,309	44,76	38,59	43,95	38,11	5,84	24	0	0	62,5	52,8	9,73	0,7	0,7	-
26.07.2025	0,596	0,289	44,9	37,89	44,29	37,5	6,79	24	0	0	52,7	46,3	6,39	0,7	0,7	-
27.07.2025	0,714	0,302	44	37,96	43,25	37,5	5,75	24	0	0	61,8	52,2	9,6	0,7	0,7	-
28.07.2025	0,78	0,329	43,77	37,35	42,94	36,87	6,07	24	0	0	65	54,5	10,48	0,7	0,7	-
29.07.2025	0,747	0,285	42,72	37,13	41,89	36,65	5,24	24	0	0	65,8	54,8	10,96	0,7	0,7	-
30.07.2025	0,797	0,33	42,9	36,47	42,06	35,99	6,07	24	0	0	65,7	54,6	11,08	0,7	0,7	-
31.07.2025	0,786	0,323	42,44	36,16	41,66	35,68	5,98	24	0	0	65,4	54,4	11,01	0,7	0,7	-
01.08.2025	0,762	0,306	41,85	35,89	41,08	35,41	5,67	24	0	0	65,2	54,1	11,06	0,7	0,7	-
02.08.2025	0,807	0,353	42,23	35,42	41,45	34,94	6,51	24	0	0	65,1	54,1	11,01	0,7	0,7	-
03.08.2025	0,725	0,302	41,22	35,12	40,53	34,66	5,87	24	0	0	62,7	52,4	10,3	0,7	0,7	-
04.08.2025	0,734	0,283	40,56	35,04	39,84	34,56	5,28	24	0	0	65,3	54	11,25	0,7	0,7	-
05.08.2025	0,731	0,27	44,09	38,77	43,22	38,28	4,94	24	0	0	65,3	54,7	10,68	0,7	0,7	-
06.08.2025	0,824	0,349	46,84	39,99	45,88	39,5	6,38	24	0	0	65	54,7	10,32	0,7	0,7	-
07.08.2025	0,785	0,309	45,72	39,58	44,77	39,08	5,69	24	0	0	65,3	54,7	10,6	0,7	0,7	-
08.08.2025	0,731	0,271	44,22	38,88	43,32	38,4	4,92	24	0	0	65,3	54,6	10,68	0,7	0,7	-
09.08.2025	0,781	0,313	44,47	38,28	43,59	37,8	5,79	24	0	0	65,1	54,4	10,69	0,7	0,7	-
10.08.2025	0,748	0,289	43,76	38,04	42,9	37,56	5,34	24	0	0	65	54,3	10,64	0,7	0,7	-
11.08.2025	0,732	0,27	43,08	37,74	42,28	37,26	5,02	24	0	0	65,2	54,4	10,86	0,7	0,7	-
12.08.2025	0,778	0,312	43,41	37,28	42,6	36,8	5,8	24	0	0	65,1	54,2	10,84	0,7	0,7	-
13.08.2025	0,744	0,292	42,94	37,27	42,17	36,79	5,38	24	0	0	64,9	54,2	10,71	0,7	0,7	-
14.08.2025	0,767	0,32	43,15	36,95	42,36	36,47	5,89	24	0	0	64,7	54,2	10,56	0,7	0,7	-
15.08.2025	0,739	0,296	42,59	36,85	41,85	36,37	5,48	24	0	0	64,8	54,2	10,52	0,7	0,7	-
16.08.2025	0,732	0,298	42,32	36,58	41,6	36,1	5,5	24	0	0	64,6	54,1	10,43	0,7	0,7	-
17.08.2025	0,817	0,367	43,07	35,9	42,29	35,42	6,87	24	0	0	64,5	54	10,56	0,7	0,7	-
18.08.2025	0,728	0,278	41,63	36,26	40,91	35,78	5,13	24	0	0	65,2	54,2	10,98	0,7	0,7	-
19.08.2025	0,782	0,328	42,14	35,79	41,4	35,31	6,09	24	0	0	64,8	53,8	10,94	0,7	0,7	-
20.08.2025	0,787	0,33	42,23	35,81	41,5	35,33	6,17	24	0	0	64,8	53,9	10,97	0,7	0,7	-
21.08.2025	0,762	0,305	41,8	35,86	41,07	35,38	5,69	24	0	0	65,1	53,9	11,15	0,7	0,7	-
22.08.2025	0,789	0,334	41	34,52	40,28	34,04	6,24	24	0	0	64,8	53,4	11,34	0,7	0,7	-
23.08.2025	0,698	0,327	46,46	38,95	45,76	38,5	7,26	24	0	0	56,4	48,8	7,65	0,7	0,7	-
Итого:	23,381	0	1341,76	1151,1	1317,41	1136,35	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,381															

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

744
744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	116,317	4889,28	3892,28	4788,45	3845,28
23.08.2025	139,698	6231,04	5043,38	6105,86	4981,63

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 8:10:28