

#9857#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Колхозная 8, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 4760
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00120013
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2021	0,707	0,328	35,52	29,12	34,82	28,64	6,18	24	0	0	64,5	53,7	10,75	0,7	0,7	-
25.08.2021	0,716	0,316	40,67	34,55	39,86	34,04	5,82	24	0	0	64,6	54,6	9,99	0,7	0,7	-
26.08.2021	0,761	0,332	48,15	41,83	47,19	41,21	5,98	24	0	0	65,1	56,1	8,99	0,7	0,7	-
27.08.2021	0,67	0,271	43,7	38,4	42,82	37,85	4,97	23	1	1	64,8	55,6	9,22	0,7	0,7	-
28.08.2021	0,799	0,353	55,07	48,56	54,02	47,84	6,18	24	0	0	65,5	57,2	8,25	0,7	0,7	-
29.08.2021	0,802	0,362	53,67	47,02	52,68	46,3	6,38	24	0	0	65,4	57,1	8,31	0,7	0,7	-
30.08.2021	0,77	0,333	52,4	46,3	51,4	45,58	5,82	24	0	0	65,7	57,1	8,54	0,7	0,7	-
31.08.2021	0,792	0,348	51,69	45,27	50,71	44,55	6,16	24	0	0	65,8	57,1	8,69	0,7	0,7	-
01.09.2021	0,776	0,331	50,99	44,89	50,02	44,17	5,85	24	0	0	65,9	57	8,81	0,7	0,7	-
02.09.2021	0,809	0,361	50,71	44,04	49,74	43,32	6,42	24	0	0	65,7	56,8	8,94	0,7	0,7	-
03.09.2021	0,776	0,325	49,18	43,16	48,22	42,44	5,78	24	0	0	66,1	56,9	9,21	0,7	0,7	-
04.09.2021	0,821	0,368	50,21	43,42	49,24	42,7	6,54	24	0	0	65,9	56,7	9,18	0,7	0,7	-
05.09.2021	0,802	0,349	50,02	43,56	49,05	42,86	6,19	24	0	0	65,9	56,7	9,23	0,7	0,7	-
06.09.2021	0,791	0,336	47,33	40,97	46,37	40,36	6,01	24	0	0	66,3	56,6	9,72	0,7	0,7	-
07.09.2021	0,716	0,28	46,38	41	45,42	40,42	5	24	0	0	66	56,4	9,61	0,7	0,7	-
08.09.2021	0,765	0,321	46,58	40,4	45,62	39,85	5,77	24	0	0	66	56,3	9,66	0,7	0,7	-
09.09.2021	0,732	0,295	46,36	40,75	45,4	40,16	5,24	24	0	0	66,1	56,5	9,64	0,7	0,7	-
10.09.2021	0,682	0,259	45,62	40,61	44,66	40,04	4,62	24	0	0	66	56,5	9,47	0,7	0,7	-
11.09.2021	0,721	0,3	46,5	40,85	45,54	40,22	5,32	24	0	0	65,8	56,6	9,19	0,7	0,7	-
12.09.2021	0,709	0,318	49,77	43,72	48,81	43,13	5,68	24	0	0	64	56	8	0,7	0,7	-
13.09.2021	0,703	0,28	55,84	50,62	54,78	49,86	4,92	24	0	0	65,2	57,5	7,65	0,7	0,7	-
14.09.2021	0,748	0,312	55,05	49,23	54,03	48,51	5,52	24	0	0	65,3	57,4	7,99	0,7	0,7	-
15.09.2021	0,768	0,321	54,64	48,69	53,6	47,97	5,63	24	0	0	65,7	57,4	8,3	0,7	0,7	-
16.09.2021	0,771	0,319	53,9	48,03	52,87	47,31	5,56	24	0	0	66	57,5	8,48	0,7	0,7	-
17.09.2021	0,739	0,29	53,69	48,31	52,67	47,59	5,08	24	0	0	66	57,5	8,5	0,7	0,7	-
18.09.2021	0,821	0,364	53,73	47,03	52,72	46,31	6,41	24	0	0	65,6	57	8,67	0,7	0,7	-
19.09.2021	0,876	0,404	55,59	48,09	54,51	47,37	7,14	24	0	0	65,7	57,1	8,59	0,7	0,7	-
20.09.2021	0,795	0,321	53,07	47,11	52,06	46,39	5,67	24	0	0	66,3	57,3	9	0,7	0,7	-
21.09.2021	0,826	0,352	53,51	47,04	52,5	46,32	6,18	24	0	0	66,1	57,1	9	0,7	0,7	-
22.09.2021	0,83	0,352	53,44	46,9	52,41	46,18	6,23	24	0	0	66,1	57	9,07	0,7	0,7	-
23.09.2021	0,839	0,349	52,93	46,54	51,87	45,82	6,05	24	0	0	67,1	57,7	9,4	0,7	0,7	-
Итого:	23,833	0	1555,91	1366,01	1525,61	1345,31	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,833															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2021	234,776	9923,9	7755,94	9732,21	7656,26
23.09.2021	258,609	11479,81	9121,95	11257,82	9001,57

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.09.2021 20:26:42