

#94702#


Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.08.2024 по 21.09.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК  
Колхозная 8, Калининград  
5346

Заводской номер счётчика 00120013	Показания прибора, Гкал 21.09.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.08.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1493,59	1493,59	0
Количество тепловой энергии, система 2	1036,141	1016,841	19.3

Подпись исполнителя



#94701#

Отчёт за период с 23.08.2024 по 21.09.2024.

Номер абонента 5346  
 Порядковый номер 4760  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00120013  
 Номер системы 2  
 Отчёт сформирован 26.09.2024

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2024	-	0,639	0,3	39,38	33,63	38,66	33,15	5,51	24	0	0	63,2	54,5	8,72	0,7	0,7
25.08.2024	-	0,637	0,305	39,39	33,49	38,67	33,01	5,66	24	0	0	62,8	54,3	8,51	0,7	0,7
26.08.2024	-	0,663	0,326	39,64	33,39	38,92	32,91	6,01	24	0	0	63	54,4	8,62	0,7	0,7
27.08.2024	-	0,675	0,329	39,67	33,31	38,95	32,83	6,12	24	0	0	63,1	54,4	8,79	0,7	0,7
28.08.2024	-	0,643	0,296	39,01	33,34	38,29	32,86	5,43	24	0	0	63,7	54,7	9,06	0,7	0,7
29.08.2024	-	0,655	0,294	38,83	33,31	38,11	32,83	5,28	24	0	0	65,5	56	9,46	0,7	0,7
30.08.2024	-	0,642	0,275	38,13	33,04	37,41	32,56	4,85	24	0	0	66,8	57	9,72	0,7	0,7
31.08.2024	-	0,623	0,255	37,71	32,96	36,99	32,48	4,51	24	0	0	66,9	57	9,95	0,7	0,7
01.09.2024	-	0,67	0,293	38,28	32,81	37,55	32,33	5,22	24	0	0	66,8	56,8	9,96	0,7	0,7
02.09.2024	-	0,697	0,308	38,27	32,59	37,54	32,11	5,43	24	0	0	67,1	56,8	10,33	0,7	0,7
03.09.2024	-	0,704	0,326	38,29	32,24	37,56	31,76	5,8	24	0	0	66,6	56,6	9,99	0,7	0,7
04.09.2024	-	0,609	0,24	37,21	32,76	36,49	32,28	4,21	24	0	0	67,1	57	10,13	0,7	0,7
05.09.2024	-	0,666	0,296	38,08	32,57	37,36	32,09	5,27	24	0	0	66,6	56,8	9,82	0,7	0,7
06.09.2024	-	0,627	0,26	37,44	32,57	36,71	32,09	4,62	24	0	0	66,6	56,7	9,93	0,7	0,7
07.09.2024	-	0,658	0,305	38,22	32,52	37,5	32,04	5,46	24	0	0	65,5	56,1	9,39	0,7	0,7
08.09.2024	-	0,654	0,293	37,83	32,4	37,11	31,92	5,19	24	0	0	66,4	56,7	9,66	0,7	0,7
09.09.2024	-	0,661	0,29	37,62	32,26	36,89	31,78	5,11	24	0	0	67	56,9	10,03	0,7	0,7
10.09.2024	-	0,672	0,305	37,88	32,25	37,16	31,77	5,39	24	0	0	66,5	56,6	9,87	0,7	0,7
11.09.2024	-	0,637	0,255	36,83	32,11	36,11	31,63	4,48	24	0	0	67,6	57	10,57	0,7	0,7
12.09.2024	-	0,678	0,29	37,3	31,95	36,57	31,47	5,1	24	0	0	67,6	57	10,59	0,7	0,7
13.09.2024	-	0,674	0,282	37,14	31,9	36,41	31,42	4,99	24	0	0	67,5	56,8	10,76	0,7	0,7
14.09.2024	-	0,668	0,263	36,51	31,68	35,79	31,2	4,59	24	0	0	68,8	57,5	11,25	0,7	0,7
15.09.2024	-	0,732	0,332	36,69	30,61	35,96	30,13	5,83	24	0	0	68,1	56,9	11,19	0,7	0,7
16.09.2024	-	0,673	0,269	35,34	30,4	34,61	29,92	4,69	24	0	0	68,8	57	11,72	0,7	0,7
17.09.2024	-	0,752	0,346	37,39	31,1	36,66	30,62	6,04	24	0	0	68,4	57,3	11,06	0,7	0,7
18.09.2024	-	0,663	0,259	36,21	31,38	35,47	30,9	4,57	24	0	0	68,9	57,6	11,3	0,7	0,7
19.09.2024	-	0,665	0,265	36,16	31,3	35,43	30,82	4,61	24	0	0	68,8	57,5	11,27	0,7	0,7
20.09.2024	-	0,698	0,295	36,6	31,2	35,86	30,72	5,14	24	0	0	68,8	57,6	11,23	0,7	0,7
21.09.2024	-	0,665	0,266	36,19	31,3	35,46	30,82	4,64	24	0	0	68,8	57,6	11,24	0,7	0,7
Итого:	-	19,3	8,418	1093,24	936,37	1072,2	922,45	149,75	696	0	-	66,67	56,52	10,14	0,7	0,7

Общее время работы системы

696 час.

Период нормальной работы системы

696 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.08.2024	1016,841	55747,5	47191,35	54641,97	46508,32
21.09.2024	1036,141	56840,74	48127,72	55714,17	47430,77

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения