

#9847#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 23.10.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Колхозная 8, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 4760
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00120013
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	0,826	0,306	52,12	46,5	50,93	45,78	5,15	24	0	0	69,9	59,8	10,1	0,7	0,7	-
25.09.2021	0,895	0,389	53,38	46,32	52,19	45,6	6,59	24	0	0	69,2	59,6	9,65	0,7	0,7	-
26.09.2021	0,88	0,368	53,25	46,52	52,06	45,8	6,26	24	0	0	69,4	59,6	9,78	0,7	0,7	-
27.09.2021	0,826	0,316	52,23	46,48	51,03	45,76	5,27	24	0	0	70,1	60,1	10	0,7	0,7	-
28.09.2021	0,853	0,332	52,3	46,2	51,11	45,48	5,63	24	0	0	69,9	59,8	10,09	0,7	0,7	-
29.09.2021	0,864	0,346	52,66	46,33	51,46	45,61	5,85	24	0	0	70	60	9,99	0,7	0,7	-
30.09.2021	0,872	0,352	52,54	46,14	51,35	45,42	5,93	24	0	0	70	59,9	10,08	0,7	0,7	-
01.10.2021	0,848	0,362	49,44	42,77	48,39	42,13	6,26	24	0	0	68,6	58,7	9,91	0,7	0,7	-
02.10.2021	0,694	0,385	50,52	41,65	49,86	41,21	8,65	24	0	0	53,3	47,7	5,63	0,7	0,7	-
03.10.2021	0,878	0,405	54,5	47,04	53,43	46,25	7,18	24	0	0	66,6	58	8,67	0,7	0,7	-
04.10.2021	0,77	0,325	54,56	48,42	53,56	47,7	5,86	24	0	0	64,2	56	8,23	0,7	0,7	-
05.10.2021	0,764	0,334	54,37	48,03	53,41	47,33	6,08	24	0	0	63,5	55,5	8	0,7	0,7	-
06.10.2021	0,719	0,297	52,51	46,91	51,56	46,2	5,36	24	0	0	63,7	55,6	8,15	0,7	0,7	-
07.10.2021	0,727	0,307	52,78	46,94	51,82	46,22	5,6	24	0	0	63,3	55,3	8,06	0,7	0,7	-
08.10.2021	0,826	0,391	53,91	46,6	52,94	45,88	7,06	24	0	0	63,8	55,6	8,18	0,7	0,7	-
09.10.2021	0,757	0,33	52,14	45,87	51,18	45,16	6,02	24	0	0	63,8	55,5	8,26	0,7	0,7	-
10.10.2021	0,848	0,42	53,46	45,48	52,5	44,79	7,71	24	0	0	63,5	55,5	7,99	0,7	0,7	-
11.10.2021	0,747	0,319	51,19	45,1	50,23	44,4	5,83	24	0	0	64,2	55,7	8,44	0,7	0,7	-
12.10.2021	0,715	0,296	50,34	44,67	49,38	43,98	5,4	24	0	0	64,2	55,8	8,45	0,7	0,7	-
13.10.2021	0,746	0,327	50,22	44	49,26	43,33	5,93	24	0	0	64,1	55,6	8,48	0,7	0,7	-
14.10.2021	0,774	0,341	49,8	43,31	48,84	42,67	6,17	24	0	0	64,3	55,5	8,85	0,7	0,7	-
15.10.2021	0,701	0,283	48,64	43,2	47,68	42,57	5,11	24	0	0	64,3	55,5	8,77	0,7	0,7	-
16.10.2021	0,783	0,348	49,3	42,46	48,34	41,88	6,46	24	0	0	64,2	55,4	8,76	0,7	0,7	-
17.10.2021	0,789	0,352	48,98	42,12	48,02	41,56	6,46	24	0	0	64,4	55,5	8,96	0,7	0,7	-
18.10.2021	0,763	0,329	48,27	42,04	47,32	41,43	5,89	24	0	0	64,9	55,7	9,2	0,7	0,7	-
19.10.2021	0,748	0,304	48	42,1	47,04	41,49	5,55	24	0	0	65,1	55,9	9,26	0,7	0,7	-
20.10.2021	0,733	0,305	47,82	41,97	46,86	41,37	5,49	24	0	0	65,1	56	9,07	0,7	0,7	-
21.10.2021	0,753	0,335	48,05	41,58	47,12	41,01	6,11	24	0	0	64	55,3	8,76	0,7	0,7	-
22.10.2021	0,708	0,271	46,71	41,52	45,79	40,93	4,86	24	0	0	65,8	56,3	9,52	0,7	0,7	-
23.10.2021	0,733	0,306	47,07	41,24	46,16	40,71	5,45	24	0	0	64,9	55,7	9,25	0,7	0,7	-
Итого:	23,54	0	1531,06	1339,51	1500,82	1319,65	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,54															

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2021	258,609	11479,81	9121,95	11257,82	9001,57
23.10.2021	282,149	13010,87	10461,46	12758,64	10321,22

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.10.2021 7:23:07