

#9773#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 23.03.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя А. Невского 131-131а, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 8769
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00289307
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	1,165	0,064	74,96	73,45	73,04	72,1	0,94	24	0	0	77,7	62,6	15,08	0,6	0,4	8,2
25.02.2021	1,031	0,056	75,3	73,88	73,47	72,58	0,89	24	0	0	73,8	60,6	13,28	0,6	0,4	10,7
26.02.2021	0,899	0,04	70,85	69,59	69,25	68,55	0,7	23	1	1	69,3	57	12,38	0,6	0,4	4,9
27.02.2021	0,939	0,042	72,73	71,42	71,16	70,43	0,73	24	0	0	69	56,4	12,58	0,6	0,4	3,2
28.02.2021	0,935	0,048	71,95	70,67	70,5	69,71	0,79	24	0	0	68,2	55,6	12,58	0,6	0,4	3
01.03.2021	0,922	0,047	70,33	69,07	68,89	68,11	0,78	24	0	0	67,2	54,5	12,7	0,6	0,4	2,5
02.03.2021	0,969	0,043	72,12	70,81	70,54	69,8	0,74	24	0	0	69,2	56	13,13	0,6	0,4	3,2
03.03.2021	0,958	0,045	70,97	69,67	69,49	68,71	0,78	24	0	0	68,7	55,5	13,13	0,6	0,4	1,3
04.03.2021	0,955	0,047	71,01	69,7	69,56	68,74	0,82	24	0	0	68,8	55,8	13,06	0,6	0,4	1,3
05.03.2021	0,97	0,048	68,52	67,26	67,08	66,3	0,78	24	0	0	68,2	54,4	13,81	0,6	0,4	-0,7
06.03.2021	0,986	0,048	69,61	68,3	68,11	67,34	0,77	24	0	0	69,2	55,4	13,83	0,6	0,4	1,4
07.03.2021	0,984	0,045	70,88	69,53	69,34	68,57	0,77	24	0	0	69,6	56	13,52	0,6	0,4	1,7
08.03.2021	0,948	0,044	68,14	66,88	66,7	65,92	0,78	24	0	0	68,4	54,8	13,55	0,6	0,4	0
09.03.2021	0,966	0,047	67,86	66,58	66,42	65,62	0,8	24	0	0	68,4	54,5	13,87	0,6	0,4	-1,7
10.03.2021	0,986	0,045	69,26	67,96	67,76	66,99	0,77	24	0	0	69	55,2	13,87	0,6	0,4	-0,7
11.03.2021	0,973	0,048	67,62	66,33	66,18	65,37	0,81	24	0	0	68,1	54,1	14	0,6	0,4	-0,8
12.03.2021	1,012	0,047	72,08	70,71	70,51	69,68	0,83	24	0	0	69,7	56	13,69	0,6	0,4	4,6
13.03.2021	1,011	0,049	73,19	71,78	71,54	70,67	0,87	24	0	0	70,4	57	13,42	0,6	0,4	4,9
14.03.2021	1,007	0,046	72,8	71,38	71,12	70,3	0,82	24	0	0	70,5	57	13,51	0,6	0,4	3,7
15.03.2021	0,993	0,047	72,59	71,19	70,95	70,12	0,83	24	0	0	70,4	57	13,3	0,6	0,4	3,2
16.03.2021	0,985	0,049	72,56	71,15	70,93	70,04	0,89	24	0	0	70,5	57,3	13,15	0,6	0,4	2,5
17.03.2021	0,966	0,045	71,8	70,43	70,19	69,38	0,81	24	0	0	69,9	56,8	13,1	0,6	0,4	1,6
18.03.2021	0,921	0,045	67,19	65,9	65,76	64,98	0,78	23	1	1	69,2	55,9	13,31	0,6	0,4	1
19.03.2021	0,953	0,048	68,27	66,96	66,83	66	0,83	24	0	0	68,3	54,7	13,52	0,6	0,4	-1,1
20.03.2021	0,875	0,044	61,25	60,06	59,94	59,18	0,76	22	2	1	68,1	54,2	13,9	0,6	0,4	-1,1
21.03.2021	0,972	0,049	69,76	68,39	68,3	67,43	0,87	24	0	0	68,8	55,3	13,51	0,6	0,4	1,8
22.03.2021	0,995	0,05	71,38	69,98	69,82	68,91	0,91	24	0	0	69,8	56,3	13,49	0,6	0,4	2,6
23.03.2021	1,008	0,055	74,2	72,7	72,52	71,5	1,02	24	0	0	71,1	58,1	13,05	0,6	0,4	-
Итого:	27,284	0	1979,18	1941,73	1935,9	1913,03	0	668	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,284															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 668

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	237,692	32627,27	32436,81	31910,03	31850,41
23.03.2021	264,976	34606,45	34378,54	33845,93	33763,44

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 26.03.2021 20:42:46