

#75647#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2024 по 23.03.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя А. Невского 131-131а, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 8769
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00289307
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2024	0,842	0,03	102,07	101,07	99,9	99,37	0,53	24	0	0	69,5	61,4	8,06	0,6	0,4	-
25.02.2024	0,841	0,031	101,64	100,64	99,47	98,93	0,54	24	0	0	69,5	61,4	8,07	0,6	0,4	-
26.02.2024	0,829	0,03	101,85	100,86	99,67	99,11	0,56	24	0	0	69,5	61,5	7,93	0,6	0,4	-
27.02.2024	0,82	0,03	101,42	100,45	99,28	98,77	0,51	24	0	0	69,2	61,3	7,9	0,6	0,4	-
28.02.2024	0,765	0,029	100,22	99,29	98,09	97,6	0,49	24	0	0	69,2	61,8	7,45	0,6	0,4	-
29.02.2024	0,829	0,034	104,16	103,18	101,89	101,39	0,5	24	0	0	69,3	61,6	7,76	0,6	0,4	-
01.03.2024	0,975	0,04	111,83	110,7	109,43	108,78	0,65	24	0	0	69,7	61,2	8,5	0,6	0,4	-
02.03.2024	0,975	0,042	111,21	110,07	108,81	108,15	0,66	24	0	0	69,7	61,1	8,56	0,6	0,4	-
03.03.2024	0,969	0,04	111,13	110,01	108,73	108,09	0,64	24	0	0	69,6	61	8,53	0,6	0,4	-
04.03.2024	0,96	0,036	109,65	108,57	107,26	106,67	0,59	24	0	0	69,2	60,6	8,59	0,6	0,4	-
05.03.2024	0,947	0,03	107,16	106,12	104,85	104,35	0,5	24	0	0	68,7	60	8,72	0,6	0,4	-
06.03.2024	0,972	0,034	108,44	107,37	106,09	105,53	0,56	24	0	0	69,4	60,6	8,8	0,6	0,4	-
07.03.2024	0,969	0,035	107,39	106,32	105,05	104,48	0,57	24	0	0	69,7	60,8	8,88	0,6	0,4	-
08.03.2024	0,975	0,035	106,54	105,45	104,2	103,64	0,56	24	0	0	69,6	60,6	8,98	0,6	0,4	-
09.03.2024	0,983	0,03	106,43	105,33	104,09	103,56	0,53	24	0	0	69,6	60,5	9,09	0,6	0,4	-
10.03.2024	1,013	0,033	107,13	106,02	104,77	104,25	0,52	24	0	0	69,7	60,4	9,33	0,6	0,4	-
11.03.2024	0,974	0,035	109,47	108,38	107,19	106,63	0,56	24	0	0	68,3	59,5	8,73	0,6	0,4	-
12.03.2024	0,927	0,036	110,19	109,15	108,03	107,47	0,56	24	0	0	67,1	58,9	8,25	0,6	0,4	-
13.03.2024	0,923	0,031	111	109,94	108,77	108,23	0,54	24	0	0	67,4	59,2	8,17	0,6	0,4	-
14.03.2024	0,923	0,035	112,26	111,18	109,87	109,28	0,59	24	0	0	67,6	59,6	8,02	0,6	0,4	-
15.03.2024	0,912	0,039	111,94	110,82	109,62	108,98	0,64	24	0	0	67,5	59,6	7,94	0,6	0,4	-
16.03.2024	0,907	0,038	111,46	110,34	109,15	108,51	0,64	24	0	0	67,7	59,7	7,94	0,6	0,4	-
17.03.2024	0,94	0,036	108,77	107,66	106,58	105,98	0,6	24	0	0	67,1	58,7	8,45	0,6	0,4	-
18.03.2024	0,94	0,036	108,57	107,48	106,41	105,8	0,61	24	0	0	67	58,6	8,45	0,6	0,4	-
19.03.2024	0,938	0,038	108,32	107,22	106,17	105,55	0,62	24	0	0	66,9	58,4	8,46	0,6	0,4	-
20.03.2024	0,944	0,038	109,67	108,54	107,46	106,85	0,61	24	0	0	67,2	58,8	8,42	0,6	0,4	-
21.03.2024	0,935	0,039	111,73	110,57	109,34	108,72	0,62	24	0	0	67,6	59,5	8,14	0,6	0,4	-
22.03.2024	0,926	0,038	107,27	106,12	105,02	104,37	0,65	24	0	0	67,7	59,3	8,43	0,6	0,4	-
23.03.2024	0,906	0,035	99,23	98,16	97,17	96,58	0,59	24	0	0	67,9	58,9	8,93	0,6	0,4	-
Итого:	26,759	0	3118,15	3087,01	3052,36	3035,62	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,759															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2024	44,816	4833,51	4785,67	4725,07	4700,98
23.03.2024	71,575	7951,66	7872,68	7777,43	7736,6

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.03.2024 8:27:37