

#296809#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 17.04.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя А. Невского 131-131а, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 8769
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00289307
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	1,097	0,161	118,37	115,11	115,78	113,13	2,65	24	0	0	69,4	61,4	8,01	0,6	0,4	-
20.03.2026	1,058	0,153	110,92	107,88	108,55	106,05	2,5	24	0	0	69	60,7	8,32	0,6	0,4	-
21.03.2026	1,078	0,163	113,92	110,79	111,45	108,85	2,6	24	0	0	69,5	61,3	8,2	0,6	0,4	-
22.03.2026	1,065	0,163	113,56	110,44	111,09	108,49	2,6	24	0	0	69,7	61,6	8,09	0,6	0,4	-
23.03.2026	1,074	0,17	116,3	113,06	113,71	111,03	2,68	24	0	0	70,5	62,6	7,93	0,6	0,4	-
24.03.2026	1,087	0,17	117,47	114,2	114,85	112,17	2,68	24	0	0	70,3	62,3	7,98	0,6	0,4	-
25.03.2026	1,088	0,178	117,58	114,27	114,89	112,14	2,75	24	0	0	71,5	63,6	7,92	0,6	0,4	-
26.03.2026	1,048	0,162	115,59	112,37	113,02	110,41	2,61	24	0	0	70	62,2	7,8	0,6	0,4	-
27.03.2026	1,046	0,164	114,07	110,91	111,6	108,97	2,63	24	0	0	69,6	61,7	7,88	0,6	0,4	-
28.03.2026	1,051	0,168	114,18	111	111,71	109,04	2,67	24	0	0	69,6	61,7	7,9	0,6	0,4	-
29.03.2026	1,053	0,165	115,26	112,04	112,74	110,1	2,64	24	0	0	69,9	62,1	7,83	0,6	0,4	-
30.03.2026	1,047	0,168	114,42	111,2	111,9	109,24	2,66	24	0	0	70	62,2	7,84	0,6	0,4	-
31.03.2026	1,055	0,163	113,5	110,3	111,06	108,38	2,68	24	0	0	69,6	61,7	7,95	0,6	0,4	-
01.04.2026	1,049	0,167	113,32	110,12	110,88	108,18	2,7	24	0	0	69,5	61,6	7,9	0,6	0,4	-
02.04.2026	1,046	0,168	112,79	109,59	110,32	107,65	2,67	24	0	0	69,4	61,5	7,94	0,6	0,4	-
03.04.2026	1,051	0,168	113,09	109,89	110,66	107,96	2,7	24	0	0	69,5	61,5	7,94	0,6	0,4	-
04.04.2026	1,08	0,168	113,49	110,25	111,05	108,33	2,72	24	0	0	69,6	61,4	8,17	0,6	0,4	-
05.04.2026	1,093	0,172	115,29	111,95	112,71	109,94	2,77	24	0	0	70,9	62,8	8,11	0,6	0,4	-
06.04.2026	1,097	0,168	116,19	112,82	113,61	110,89	2,72	24	0	0	69,8	61,7	8,14	0,6	0,4	-
07.04.2026	1,055	0,17	116,49	113,13	113,95	111,19	2,76	24	0	0	69,5	61,8	7,73	0,6	0,4	-
08.04.2026	1,078	0,17	115,84	112,5	113,43	110,58	2,85	24	0	0	69	61,1	7,92	0,6	0,4	-
09.04.2026	1,074	0,17	115,58	112,26	113,17	110,34	2,83	24	0	0	68,9	61	7,93	0,6	0,4	-
10.04.2026	1,056	0,172	115,63	112,29	113,15	110,33	2,82	24	0	0	69,2	61,5	7,76	0,6	0,4	-
11.04.2026	1,04	0,172	115,18	111,84	112,7	109,86	2,84	24	0	0	69,6	62	7,62	0,6	0,4	-
12.04.2026	1,036	0,182	115,86	112,48	113,29	110,43	2,86	24	0	0	70,3	62,8	7,51	0,6	0,4	-
13.04.2026	1,038	0,18	117,04	113,6	114,47	111,57	2,9	24	0	0	70,2	62,7	7,43	0,6	0,4	-
14.04.2026	1,066	0,19	118,06	114,54	115,35	112,4	2,95	24	0	0	71,3	63,7	7,56	0,6	0,4	-
15.04.2026	0,899	0,16	107,67	104,56	105,45	102,77	2,68	22	2	1	68,2	61,3	6,93	0,6	0,4	-
16.04.2026	0,993	0,174	116,07	112,7	113,64	110,76	2,88	24	0	0	67,9	60,8	7,17	0,6	0,4	-
17.04.2026	0,982	0,171	116,24	112,88	113,83	110,96	2,87	24	0	0	67,7	60,6	7,05	0,6	0,4	-
Итого:	31,58	0	3448,97	3350,97	3374,01	3292,14	0	718	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,58															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 718

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	443,349	48020,45	47163,06	46951,73	46332,71
17.04.2026	475,942	51585,42	50626,63	50439,25	49735,47

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2026 14:15:17