

#9775#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя А. Невского 131-131а, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 8769
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00289307
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|-----------|---------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|----------------|
| 24.03.2021 | 1,011 | 0,055 | 73,98 | 72,48 | 72,3 | 71,28 | 1,02 | 24 | 0 | 0 | 71,1 | 58 | 13,14 | 0,6 | 0,4 | 4,8 |
| 25.03.2021 | 0,967 | 0,052 | 71,03 | 69,6 | 69,42 | 68,45 | 0,97 | 23 | 1 | 1 | 71,3 | 58,2 | 13,09 | 0,6 | 0,4 | 6,9 |
| 26.03.2021 | 0,944 | 0,053 | 70,94 | 69,51 | 69,33 | 68,36 | 0,97 | 23 | 1 | 1 | 71,3 | 58,5 | 12,79 | 0,6 | 0,4 | 5,1 |
| 27.03.2021 | 0,98 | 0,055 | 74,43 | 72,94 | 72,75 | 71,74 | 1,01 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 58,7 | 12,63 | 0,6 | 0,4 | 8,7 |
| 28.03.2021 | 0,947 | 0,055 | 70,9 | 69,46 | 69,29 | 68,31 | 0,98 | 23 | 1 | 1 | 71 | 58,2 | 12,8 | 0,6 | 0,4 | 5,8 |
| 29.03.2021 | 0,919 | 0,053 | 73,94 | 72,48 | 72,38 | 71,4 | 0,98 | 24 | 0 | 0 | 68,7 | 56,8 | 11,91 | 0,6 | 0,4 | 7,8 |
| 30.03.2021 | 0,881 | 0,053 | 74,36 | 72,92 | 72,92 | 71,96 | 0,96 | 24 | 0 | 0 | 67 | 55,7 | 11,34 | 0,6 | 0,4 | 9,8 |
| 31.03.2021 | 0,882 | 0,055 | 74,52 | 73,08 | 73,08 | 72,06 | 1,02 | 24 | 0 | 0 | 67,2 | 56 | 11,23 | 0,6 | 0,4 | 8,7 |
| 01.04.2021 | 0,882 | 0,05 | 72,62 | 71,2 | 71,18 | 70,24 | 0,94 | 24 | 0 | 0 | 66,7 | 55 | 11,64 | 0,6 | 0,4 | 4,7 |
| 02.04.2021 | 0,88 | 0,05 | 69,47 | 68,1 | 68,08 | 67,15 | 0,93 | 24 | 0 | 0 | 66 | 53,8 | 12,2 | 0,6 | 0,4 | 3,8 |
| 03.04.2021 | 0,872 | 0,049 | 69,99 | 68,61 | 68,55 | 67,65 | 0,9 | 24 | 0 | 0 | 66,1 | 54,1 | 11,96 | 0,6 | 0,4 | 3,8 |
| 04.04.2021 | 0,877 | 0,053 | 69,33 | 67,96 | 67,99 | 67,05 | 0,94 | 24 | 0 | 0 | 65,9 | 53,8 | 12,11 | 0,6 | 0,4 | 4,2 |
| 05.04.2021 | 0,858 | 0,054 | 67,78 | 66,44 | 66,48 | 65,55 | 0,93 | 24 | 0 | 0 | 65,2 | 53 | 12,16 | 0,6 | 0,4 | 2,7 |
| 06.04.2021 | 0,804 | 0,049 | 61,59 | 60,36 | 60,43 | 59,57 | 0,86 | 22 | 2 | 1 | 65 | 52,4 | 12,52 | 0,6 | 0,4 | 2,6 |
| 07.04.2021 | 0,862 | 0,05 | 67,15 | 65,81 | 65,85 | 64,95 | 0,9 | 24 | 0 | 0 | 64,9 | 52,6 | 12,36 | 0,6 | 0,4 | 2,8 |
| 08.04.2021 | 0,894 | 0,054 | 69,58 | 68,17 | 68,23 | 67,21 | 1,02 | 24 | 0 | 0 | 65,8 | 53,5 | 12,28 | 0,6 | 0,4 | 4,3 |
| 09.04.2021 | 0,871 | 0,051 | 67,83 | 66,45 | 66,47 | 65,53 | 0,94 | 23 | 1 | 1 | 66,1 | 53,8 | 12,29 | 0,6 | 0,4 | 7,2 |
| 10.04.2021 | 0,837 | 0,042 | 62,3 | 61,06 | 61,09 | 60,28 | 0,81 | 24 | 0 | 1 | 66,1 | 53,2 | 12,96 | 0,6 | 0,4 | 4,9 |
| 11.04.2021 | 0,799 | 0,048 | 57,36 | 56,16 | 56,24 | 55,41 | 0,83 | 22 | 2 | 1 | 67 | 53,6 | 13,37 | 0,6 | 0,4 | 10,3 |
| 12.04.2021 | 0,867 | 0,053 | 63,78 | 62,44 | 62,5 | 61,54 | 0,96 | 24 | 0 | 0 | 67,3 | 54,3 | 13,02 | 0,6 | 0,4 | 7,7 |
| 13.04.2021 | 0,871 | 0,051 | 62,83 | 61,51 | 61,63 | 60,73 | 0,9 | 24 | 0 | 0 | 66,9 | 53,6 | 13,33 | 0,6 | 0,4 | 4,7 |
| 14.04.2021 | 0,855 | 0,049 | 63,99 | 62,64 | 62,73 | 61,85 | 0,88 | 24 | 0 | 0 | 66,4 | 53,5 | 12,88 | 0,6 | 0,4 | 4,1 |
| 15.04.2021 | 0,877 | 0,054 | 69,19 | 67,76 | 67,79 | 66,8 | 0,99 | 24 | 0 | 0 | 66,2 | 54,1 | 12,13 | 0,6 | 0,4 | 5,8 |
| 16.04.2021 | 0,903 | 0,057 | 70,66 | 69,14 | 69,22 | 68,18 | 1,04 | 24 | 0 | 0 | 67,4 | 55,2 | 12,18 | 0,6 | 0,4 | 5,6 |
| 17.04.2021 | 0,929 | 0,058 | 72,03 | 70,46 | 70,56 | 69,5 | 1,06 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 56,5 | 12,28 | 0,6 | 0,4 | 8,3 |
| 18.04.2021 | 0,907 | 0,061 | 72,74 | 71,14 | 71,16 | 70,06 | 1,1 | 24 | 0 | 0 | 69 | 57,2 | 11,86 | 0,6 | 0,4 | 10,4 |
| 19.04.2021 | 0,905 | 0,064 | 72,95 | 71,36 | 71,36 | 70,21 | 1,15 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 57,5 | 11,73 | 0,6 | 0,4 | 11 |
| 20.04.2021 | 0,852 | 0,06 | 68,6 | 67,08 | 67,12 | 66,04 | 1,08 | 24 | 0 | 1 | 68,5 | 56,8 | 11,74 | 0,6 | 0,4 | 9,9 |
| 21.04.2021 | 0,905 | 0,063 | 72,12 | 70,5 | 70,55 | 69,42 | 1,13 | 24 | 0 | 0 | 69 | 57,2 | 11,86 | 0,6 | 0,4 | 8,6 |
| 22.04.2021 | 0,899 | 0,063 | 70,84 | 69,26 | 69,38 | 68,28 | 1,1 | 24 | 0 | 0 | 67,7 | 55,6 | 12,04 | 0,6 | 0,4 | 4,6 |
| 23.04.2021 | 0,903 | 0,062 | 70,57 | 68,99 | 69,14 | 68,03 | 1,11 | 24 | 0 | 0 | 67,8 | 55,7 | 12,11 | 0,6 | 0,4 | - |
| Итого: | 27,64 | 0 | 2149,4 | 2105,07 | 2105,2 | 2074,79 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 27,64 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 736

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.03.2021 | 264,976 | 34606,45 | 34378,54 | 33845,93 | 33763,44 |
| 23.04.2021 | 292,616 | 36755,85 | 36483,61 | 35951,13 | 35838,23 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.04.2021 19:36:03