

#9770#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 20.04.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя А. Невского 131-131а, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 8769
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00289307
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2023	1,001	0,211	107,46	103,62	105,12	101,75	3,37	24	0	0	69,5	62	7,48	0,6	0,4	9,5
25.03.2023	1,005	0,211	107,57	103,71	105,21	101,83	3,38	24	0	0	69,8	62,2	7,53	0,6	0,4	7,8
26.03.2023	0,969	0,201	106,62	102,82	104,36	101,04	3,32	24	0	0	68,3	61	7,29	0,6	0,4	6
27.03.2023	0,917	0,192	104,27	100,59	102,26	98,98	3,28	24	0	0	65,6	58,6	7,06	0,6	0,4	2,1
28.03.2023	0,95	0,186	102,8	99,15	100,77	97,6	3,17	24	0	0	66,5	59	7,54	0,6	0,4	-1,5
29.03.2023	1,002	0,201	105,43	101,63	103,23	99,93	3,3	24	0	0	68,5	60,7	7,75	0,6	0,4	1,7
30.03.2023	1,006	0,21	107,36	103,51	104,99	101,68	3,31	24	0	0	69,4	61,8	7,58	0,6	0,4	7,1
31.03.2023	0,995	0,213	107,81	103,95	105,5	102,12	3,38	24	0	0	69,2	61,8	7,41	0,6	0,4	8,9
01.04.2023	0,944	0,199	106,29	102,51	104,09	100,8	3,29	24	0	0	67,4	60,3	7,15	0,6	0,4	5,2
02.04.2023	0,972	0,201	105,64	101,87	103,43	100,16	3,27	24	0	0	68	60,5	7,48	0,6	0,4	3,9
03.04.2023	0,91	0,199	103,71	100,02	101,55	98,34	3,21	24	0	0	68,4	61,4	7,02	0,6	0,4	1,7
04.04.2023	0,864	0,19	101,53	97,95	99,39	96,29	3,1	24	0	0	68,1	61,4	6,73	0,6	0,4	-0,1
05.04.2023	0,896	0,197	102,91	99,26	100,75	97,58	3,17	24	0	0	68,4	61,5	6,9	0,6	0,4	1
06.04.2023	0,899	0,197	102,47	98,83	100,34	97,17	3,17	24	0	0	68,3	61,3	6,98	0,6	0,4	2,3
07.04.2023	0,879	0,198	104,81	101,12	102,66	99,44	3,22	24	0	0	67,5	60,9	6,6	0,6	0,4	9,6
08.04.2023	0,834	0,192	104,86	101,19	102,73	99,51	3,22	24	0	0	65,8	59,6	6,21	0,6	0,4	10,3
09.04.2023	0,834	0,193	104,51	100,84	102,39	99,16	3,23	24	0	0	65,9	59,7	6,21	0,6	0,4	8,2
10.04.2023	0,829	0,194	104,33	100,69	102,27	99,01	3,26	24	0	0	65,8	59,6	6,17	0,6	0,4	7,9
11.04.2023	0,82	0,191	104,82	101,15	102,67	99,47	3,2	24	0	0	66	59,9	6,11	0,6	0,4	10
12.04.2023	0,82	0,191	105,14	101,47	102,98	99,79	3,19	24	0	0	66,1	60	6,05	0,6	0,4	11,3
13.04.2023	0,809	0,187	104,81	101,17	102,66	99,49	3,17	24	0	0	66	60	6,01	0,6	0,4	9,5
14.04.2023	0,808	0,192	104,77	101,11	102,61	99,43	3,18	24	0	0	66	60	6	0,6	0,4	11
15.04.2023	0,813	0,192	104,48	100,83	102,36	99,15	3,21	24	0	0	66	59,9	6,03	0,6	0,4	10,4
16.04.2023	0,837	0,196	103,37	99,76	101,41	98,08	3,33	24	0	0	65,6	59,4	6,24	0,6	0,4	6,1
17.04.2023	0,831	0,196	103,74	100,11	101,78	98,43	3,35	24	0	0	65,6	59,4	6,17	0,6	0,4	7,2
18.04.2023	0,819	0,191	104,4	100,76	102,33	99,1	3,23	24	0	0	65,6	59,5	6,1	0,6	0,4	9,5
19.04.2023	0,831	0,194	104,6	100,94	102,5	99,26	3,24	24	0	0	66	59,8	6,2	0,6	0,4	-
20.04.2023	0,325	0,074	41,15	39,71	40,3	39,05	1,25	24	0	1	66	59,9	6,18	0,6	0,4	-
Итого:	24,419	0	2871,66	2770,27	2812,64	2723,64	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,419															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2023	688,762	70292,39	68946,66	68777,44	67791,04
20.04.2023	713,181	73164,05	71716,93	71590,08	70514,68

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 26.04.2023 8:26:46