

#9768#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2021 по 23.11.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя А. Невского 131-131а, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 8769
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00289307
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.10.2021 | 0,943 | 0,073 | 83,37 | 81,52 | 81,69 | 80,32 | 1,37 | 24 | 0 | 0 | 65,4 | 54,8 | 10,6 | 0,6 | 0,4 | - |
| 25.10.2021 | 0,93 | 0,073 | 83,32 | 81,49 | 81,65 | 80,29 | 1,36 | 24 | 0 | 0 | 65,4 | 54,9 | 10,44 | 0,6 | 0,4 | - |
| 26.10.2021 | 0,935 | 0,075 | 83,89 | 82,05 | 82,21 | 80,85 | 1,36 | 24 | 0 | 0 | 65,5 | 55,1 | 10,45 | 0,6 | 0,4 | - |
| 27.10.2021 | 0,931 | 0,075 | 84,6 | 82,74 | 82,92 | 81,54 | 1,38 | 24 | 0 | 0 | 65,7 | 55,4 | 10,29 | 0,6 | 0,4 | - |
| 28.10.2021 | 0,916 | 0,073 | 84,81 | 82,94 | 83,13 | 81,74 | 1,39 | 24 | 0 | 0 | 65,9 | 55,8 | 10,06 | 0,6 | 0,4 | - |
| 29.10.2021 | 0,896 | 0,072 | 81,15 | 79,35 | 79,53 | 78,19 | 1,34 | 24 | 0 | 0 | 65,5 | 55,2 | 10,29 | 0,6 | 0,4 | - |
| 30.10.2021 | 0,925 | 0,074 | 83,63 | 81,78 | 81,95 | 80,58 | 1,37 | 24 | 0 | 0 | 65,7 | 55,4 | 10,33 | 0,6 | 0,4 | - |
| 31.10.2021 | 0,931 | 0,074 | 84,4 | 82,52 | 82,72 | 81,32 | 1,4 | 24 | 0 | 0 | 65,9 | 55,6 | 10,28 | 0,6 | 0,4 | - |
| 01.11.2021 | 0,902 | 0,074 | 84,18 | 82,32 | 82,5 | 81,12 | 1,38 | 24 | 0 | 0 | 65,8 | 55,8 | 9,97 | 0,6 | 0,4 | - |
| 02.11.2021 | 0,903 | 0,073 | 80,7 | 78,87 | 79,14 | 77,79 | 1,35 | 24 | 0 | 0 | 65,4 | 54,9 | 10,48 | 0,6 | 0,4 | - |
| 03.11.2021 | 0,921 | 0,071 | 77,94 | 76,18 | 76,5 | 75,19 | 1,31 | 24 | 0 | 0 | 65,8 | 54,8 | 11,04 | 0,6 | 0,4 | - |
| 04.11.2021 | 0,917 | 0,071 | 77,71 | 75,94 | 76,27 | 74,97 | 1,3 | 24 | 0 | 0 | 65,8 | 54,7 | 11,07 | 0,6 | 0,4 | - |
| 05.11.2021 | 0,912 | 0,072 | 77,37 | 75,59 | 75,93 | 74,63 | 1,3 | 24 | 0 | 0 | 65,8 | 54,8 | 11,03 | 0,6 | 0,4 | - |
| 06.11.2021 | 0,919 | 0,073 | 77,16 | 75,38 | 75,72 | 74,39 | 1,33 | 24 | 0 | 0 | 65,6 | 54,4 | 11,15 | 0,6 | 0,4 | - |
| 07.11.2021 | 0,906 | 0,071 | 75,59 | 73,84 | 74,15 | 72,88 | 1,27 | 24 | 0 | 0 | 65,6 | 54,4 | 11,25 | 0,6 | 0,4 | - |
| 08.11.2021 | 0,899 | 0,07 | 75,58 | 73,82 | 74,14 | 72,86 | 1,28 | 24 | 0 | 0 | 65,5 | 54,4 | 11,15 | 0,6 | 0,4 | - |
| 09.11.2021 | 0,905 | 0,071 | 74,37 | 72,66 | 72,93 | 71,7 | 1,23 | 24 | 0 | 0 | 64,8 | 53,3 | 11,48 | 0,6 | 0,4 | - |
| 10.11.2021 | 0,937 | 0,071 | 75,32 | 73,56 | 73,88 | 72,6 | 1,28 | 24 | 0 | 0 | 65,3 | 53,6 | 11,71 | 0,6 | 0,4 | 6 |
| 11.11.2021 | 0,94 | 0,072 | 77,03 | 75,22 | 75,59 | 74,26 | 1,33 | 24 | 0 | 0 | 65,5 | 54,1 | 11,43 | 0,6 | 0,4 | - |
| 12.11.2021 | 0,938 | 0,073 | 78,12 | 76,3 | 76,68 | 75,31 | 1,37 | 24 | 0 | 0 | 65,9 | 54,7 | 11,21 | 0,6 | 0,4 | - |
| 13.11.2021 | 0,93 | 0,073 | 77,15 | 75,34 | 75,71 | 74,38 | 1,33 | 24 | 0 | 0 | 65,5 | 54,2 | 11,31 | 0,6 | 0,4 | - |
| 14.11.2021 | 0,924 | 0,073 | 77,85 | 76,02 | 76,41 | 75,06 | 1,35 | 24 | 0 | 0 | 65,6 | 54,5 | 11,11 | 0,6 | 0,4 | - |
| 15.11.2021 | 0,924 | 0,072 | 76,45 | 74,65 | 75,01 | 73,69 | 1,32 | 24 | 0 | 0 | 65,3 | 54 | 11,34 | 0,6 | 0,4 | - |
| 16.11.2021 | 0,915 | 0,073 | 76,27 | 74,49 | 74,88 | 73,55 | 1,33 | 24 | 0 | 0 | 64,3 | 53,1 | 11,23 | 0,6 | 0,4 | - |
| 17.11.2021 | 0,947 | 0,073 | 77,99 | 76,13 | 76,55 | 75,17 | 1,38 | 24 | 0 | 0 | 65,6 | 54,2 | 11,37 | 0,6 | 0,4 | - |
| 18.11.2021 | 0,939 | 0,074 | 78,19 | 76,35 | 76,7 | 75,34 | 1,36 | 24 | 0 | 0 | 65,3 | 54 | 11,25 | 0,6 | 0,4 | 5 |
| 19.11.2021 | 0,956 | 0,076 | 80,4 | 78,5 | 78,76 | 77,34 | 1,42 | 24 | 0 | 0 | 65,9 | 54,8 | 11,11 | 0,6 | 0,4 | - |
| 20.11.2021 | 0,942 | 0,079 | 79,21 | 77,33 | 77,63 | 76,14 | 1,49 | 24 | 0 | 0 | 66 | 55 | 11 | 0,6 | 0,4 | 9 |
| 21.11.2021 | 0,942 | 0,077 | 79,08 | 77,19 | 77,53 | 76,07 | 1,46 | 24 | 0 | 0 | 65,9 | 54,8 | 11,11 | 0,6 | 0,4 | 6 |
| 22.11.2021 | 0,941 | 0,073 | 77,72 | 75,87 | 76,28 | 74,91 | 1,37 | 24 | 0 | 0 | 65,4 | 54 | 11,33 | 0,6 | 0,4 | - |
| 23.11.2021 | 0,939 | 0,075 | 80,01 | 78,13 | 78,47 | 77,07 | 1,4 | 24 | 0 | 0 | 65,2 | 54,2 | 10,97 | 0,6 | 0,4 | - |
| Итого: | 28,705 | 0 | 2460,56 | 2404,07 | 2413,16 | 2371,25 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 28,705 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.10.2021 | 314,64 | 38583,89 | 38269,09 | 37742,92 | 37598,78 |
| 23.11.2021 | 343,345 | 41044,45 | 40673,16 | 40156,08 | 39970,03 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 26.11.2021 7:25:30