

#9769#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2021 по 23.12.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя А. Невского 131-131а, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 8769
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00289307
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.11.2021 | 0,906 | 0,067 | 72,88 | 71,14 | 71,45 | 70,17 | 1,28 | 24 | 0 | 0 | 65 | 53,4 | 11,68 | 0,6 | 0,4 | - |
| 25.11.2021 | 0,957 | 0,076 | 81,36 | 79,45 | 79,75 | 78,32 | 1,43 | 24 | 0 | 0 | 65,5 | 54,5 | 11,02 | 0,6 | 0,4 | - |
| 26.11.2021 | 0,948 | 0,074 | 77,54 | 75,71 | 76,05 | 74,7 | 1,35 | 24 | 0 | 0 | 65,6 | 54,2 | 11,46 | 0,6 | 0,4 | - |
| 27.11.2021 | 0,954 | 0,074 | 76,1 | 74,28 | 74,65 | 73,31 | 1,34 | 24 | 0 | 0 | 66 | 54,2 | 11,78 | 0,6 | 0,4 | - |
| 28.11.2021 | 0,956 | 0,073 | 76,4 | 74,57 | 74,93 | 73,59 | 1,34 | 24 | 0 | 0 | 66 | 54,3 | 11,78 | 0,6 | 0,4 | - |
| 29.11.2021 | 0,948 | 0,074 | 77,04 | 75,21 | 75,58 | 74,2 | 1,38 | 24 | 0 | 0 | 65,6 | 54,1 | 11,52 | 0,6 | 0,4 | - |
| 30.11.2021 | 0,955 | 0,075 | 77,37 | 75,51 | 75,92 | 74,54 | 1,38 | 24 | 0 | 0 | 65,5 | 53,9 | 11,57 | 0,6 | 0,4 | - |
| 01.12.2021 | 1,012 | 0,073 | 74,33 | 72,48 | 72,75 | 71,46 | 1,29 | 23 | 1 | 1 | 69 | 56,1 | 12,91 | 0,6 | 0,4 | - |
| 02.12.2021 | 1,077 | 0,078 | 78,22 | 76,24 | 76,48 | 75,08 | 1,4 | 24 | 0 | 0 | 69,9 | 56,9 | 12,97 | 0,6 | 0,4 | - |
| 03.12.2021 | 1,019 | 0,071 | 73,59 | 71,74 | 72,1 | 70,78 | 1,32 | 24 | 0 | 0 | 68 | 54,9 | 13,1 | 0,6 | 0,4 | - |
| 04.12.2021 | 1,007 | 0,072 | 72,16 | 70,34 | 70,72 | 69,38 | 1,34 | 24 | 0 | 0 | 68,1 | 54,9 | 13,19 | 0,6 | 0,4 | - |
| 05.12.2021 | 1,011 | 0,072 | 70,85 | 69,06 | 69,39 | 68,1 | 1,29 | 24 | 0 | 0 | 68,1 | 54,6 | 13,53 | 0,6 | 0,4 | - |
| 06.12.2021 | 1,009 | 0,068 | 69,13 | 67,36 | 67,72 | 66,44 | 1,28 | 24 | 0 | 0 | 67,5 | 53,6 | 13,85 | 0,6 | 0,4 | - |
| 07.12.2021 | 1,132 | 0,063 | 60,41 | 58,69 | 58,98 | 57,83 | 1,15 | 24 | 0 | 0 | 73,5 | 55,4 | 18,09 | 0,6 | 0,4 | - |
| 08.12.2021 | 1,351 | 0,079 | 69,11 | 67,04 | 67,17 | 65,86 | 1,31 | 24 | 0 | 0 | 80,3 | 61,5 | 18,86 | 0,6 | 0,4 | - |
| 09.12.2021 | 1,406 | 0,09 | 77,79 | 75,51 | 75,57 | 74,13 | 1,44 | 24 | 0 | 0 | 80,6 | 63,3 | 17,36 | 0,6 | 0,4 | - |
| 10.12.2021 | 1,224 | 0,088 | 79,81 | 77,64 | 77,78 | 76,31 | 1,47 | 24 | 0 | 0 | 75,9 | 61,4 | 14,53 | 0,6 | 0,4 | - |
| 11.12.2021 | 1,111 | 0,088 | 78,44 | 76,41 | 76,74 | 75,21 | 1,53 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 58 | 13,27 | 0,6 | 0,4 | - |
| 12.12.2021 | 1,11 | 0,078 | 77,36 | 75,34 | 75,6 | 74,15 | 1,45 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 57,7 | 13,55 | 0,6 | 0,4 | - |
| 13.12.2021 | 1,108 | 0,077 | 74,32 | 72,35 | 72,65 | 71,22 | 1,43 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 57,2 | 14,1 | 0,6 | 0,4 | - |
| 14.12.2021 | 1,108 | 0,08 | 76,66 | 74,65 | 74,9 | 73,52 | 1,38 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 57,7 | 13,72 | 0,6 | 0,4 | - |
| 15.12.2021 | 1,094 | 0,084 | 82,52 | 80,4 | 80,6 | 79,2 | 1,4 | 24 | 0 | 0 | 71 | 58,5 | 12,54 | 0,6 | 0,4 | - |
| 16.12.2021 | 1,076 | 0,087 | 83,04 | 80,91 | 81,13 | 79,71 | 1,42 | 24 | 0 | 0 | 70,7 | 58,4 | 12,22 | 0,6 | 0,4 | - |
| 17.12.2021 | 1,053 | 0,088 | 82,98 | 80,86 | 81,06 | 79,66 | 1,4 | 24 | 0 | 0 | 70,8 | 58,8 | 11,94 | 0,6 | 0,4 | - |
| 18.12.2021 | 1,049 | 0,091 | 83,04 | 80,93 | 81,12 | 79,73 | 1,39 | 24 | 0 | 0 | 70,6 | 58,6 | 11,9 | 0,6 | 0,4 | - |
| 19.12.2021 | 1,058 | 0,087 | 82,08 | 79,98 | 80,17 | 78,78 | 1,39 | 24 | 0 | 0 | 70,8 | 58,6 | 12,15 | 0,6 | 0,4 | - |
| 20.12.2021 | 1,072 | 0,089 | 80,15 | 78,07 | 78,43 | 76,87 | 1,56 | 24 | 0 | 0 | 70,4 | 58 | 12,47 | 0,6 | 0,4 | - |
| 21.12.2021 | 1,096 | 0,089 | 76,66 | 74,62 | 74,95 | 73,42 | 1,53 | 23 | 1 | 1 | 72 | 58,7 | 13,37 | 0,6 | 0,4 | - |
| 22.12.2021 | 1,21 | 0,093 | 79,38 | 77,18 | 77,46 | 75,97 | 1,49 | 24 | 0 | 0 | 74,1 | 59,7 | 14,43 | 0,6 | 0,4 | - |
| 23.12.2021 | 1,229 | 0,104 | 81,2 | 78,97 | 79,28 | 77,54 | 1,74 | 24 | 0 | 0 | 74,8 | 60,7 | 14,11 | 0,6 | 0,4 | - |
| Итого: | 32,246 | 0 | 2301,92 | 2242,64 | 2251,08 | 2209,18 | 0 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 32,246 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 718

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.11.2021 | 343,345 | 41044,45 | 40673,16 | 40156,08 | 39970,03 |
| 23.12.2021 | 375,591 | 43346,37 | 42915,8 | 42407,16 | 42179,21 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.12.2021 8:10:58