

#9490#

Отчёт по теплопотреблению за период с 28.02.2021 по 09.03.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Артиллерийская 25, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 7083
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 2786
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
01.03.2021	0,798	0	37,168	28,453	0	36,577	28,184	0	24	0	0	0	58,8	45,3	0	0,44	0,42	0	2,5
02.03.2021	0,776	0	36,998	28,525	0	36,422	28,261	0	24	0	0	0	58,2	44,9	0	0,44	0,42	0	3,2
03.03.2021	0,79	0	36,513	28,618	0	35,904	28,337	0	24	0	0	0	60,3	46,1	0	0,44	0,42	0	1,3
04.03.2021	0,804	0	37,745	29,24	0	37,131	28,955	0	24	0	0	0	59,5	46	0	0,44	0,42	0	1,3
05.03.2021	0,788	0	37,26	29,833	0	36,623	29,53	0	24	0	0	0	61,1	46,9	0	0,45	0,43	0	-0,7
06.03.2021	0,876	0	39,02	29,783	0	38,356	29,481	0	24	0	0	0	60,9	46,8	0	0,45	0,42	0	1,4
07.03.2021	0,819	0	38,613	29,798	0	37,995	29,512	0	24	0	0	0	59	45,6	0	0,45	0,42	0	1,7
08.03.2021	0,818	0	38,398	29,768	0	37,773	29,478	0	24	0	0	0	59,5	46	0	0,44	0,42	0	0
09.03.2021	0,862	0	38,048	29,833	0	37,364	29,519	0	24	0	0	0	62,7	47,8	0	0,45	0,43	0	-
Итого:	7,331	0	339,763	263,851	0	334,145	261,257	0	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,331																		

Общее время работы системы, ч 216

Период нормальной работы системы, ч 216

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
28.02.2021	1298,784	65225,973	52786,23	480	64164,129	52230,762	455,046	36424,83	768	6405,78	0
09.03.2021	1306,114	65565,734	53050,078	480	64498,273	52492,016	455,046	36640,83	984	6405,78	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 11.03.2021 12:07:30