

#78732#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.03.2024 по 23.04.2024


Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 25, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 2786	Показания прибора, Гкал 23.04.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.03.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3084,907	3052,648	32.259
Количество тепловой энергии, система 2	2157,212	2132,7	24.512

миллер 09.04.24

Подпись исполнителя _____



#78731#

Отчёт за период с 23.03.2024 по 23.04.2024.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 7081
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 2786
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 25.04.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °С	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °С	t2, °С	t3, °С	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
24.03.2024	3,6	1,862	0	205,364	0	0	202,998	0	0	24	0	0	2	49,9	40,8	0	0,57	0,53	0
25.03.2024	3,9	1,843	0	206,414	0	0	204,038	0	0	24	0	0	0	49,8	40,8	0	0,56	0,53	0
26.03.2024	5,5	1,634	0	206,137	0	0	204,019	0	0	24	0	0	0	47,2	39,2	0	0,57	0,53	0
27.03.2024	9,1	1,422	0	204,984	0	0	203,113	0	0	24	0	0	0	44,7	37,7	0	0,57	0,53	0
28.03.2024	11,8	1,166	0	203,689	0	0	202,155	0	0	24	0	0	0	41,1	35,3	0	0,56	0,53	0
29.03.2024	10,7	1,225	0	203,742	0	0	202,105	0	0	24	0	0	0	42,2	36,2	0	0,56	0,53	0
30.03.2024	13,4	1,053	0	204,409	0	0	202,936	0	0	24	0	0	2	40,3	35,1	0	0,56	0,53	0
31.03.2024	16,7	0,954	0	205,199	0	0	203,798	0	0	24	0	0	0	39,5	34,8	0	0,56	0,53	0
01.04.2024	-	0,934	0	205,174	0	0	203,753	0	0	24	0	0	0	39,7	35,1	0	0,57	0,53	0
02.04.2024	-	1,188	0	204,562	0	0	202,946	0	0	24	0	0	0	41,9	36,1	0	0,57	0,53	0
03.04.2024	-	2,227	0	205,032	0	0	202,169	0	0	24	0	0	0	55,1	44	0	0,57	0,53	0
04.04.2024	-	2,021	0	204,777	0	0	202,129	0	0	24	0	0	0	52,9	42,9	0	0,56	0,53	0
05.04.2024	-	1,205	0	204,607	0	0	202,964	0	0	24	0	0	0	42,2	36,3	0	0,56	0,53	0
06.04.2024	-	1,184	0	205,394	0	0	203,85	0	0	24	0	0	0	41,1	35,2	0	0,56	0,53	0
07.04.2024	-	1,187	0	205,507	0	0	203,848	0	0	24	0	0	0	42,3	36,5	0	0,56	0,53	0
08.04.2024	-	0,982	0	204,352	0	0	202,958	0	0	24	0	0	0	39,4	34,6	0	0,56	0,53	0
09.04.2024	-	0,901	0	203,519	0	0	202,126	0	0	24	0	0	0	39,5	35	0	0,56	0,53	0
10.04.2024	-	0,425	0	91,555	0	0	90,926	0	0	15,17	8,83	786432	32774	39,5	30,9	0	0,53	0,51	0
11.04.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	786432	32774	21,8	22,8	0	0,5	0,5	0	
12.04.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	786432	32774	20,7	21,5	0	0,5	0	0	
13.04.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	262144	32774	20,3	21,1	0	0,5	0	0	
14.04.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	262144	32774	19,2	20	0	0,5	0	0	
15.04.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	262144	32774	18,6	19,4	0	0,37	0	0	
16.04.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	262144	32774	18	18,8	0	0,01	0	0	
17.04.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	32774	17,6	18,3	0	0	0	0	
18.04.2024	-	0,859	0	77,077	0	0	76,222	0	0	8,95	15,05	0	32774	49,1	28	0	0,23	0,21	0
20.04.2024	-	2,014	0	205,784	0	0	203,382	0	0	24	0	0	0	50,2	40,4	0	0,52	0,49	0
21.04.2024	-	1,887	0	204,512	0	0	202,147	0	0	24	0	0	2	50	40,6	0	0,51	0,48	0
22.04.2024	-	2,01	0	202,794	0	0	200,202	0	0	24	0	0	0	52,6	42,6	0	0,51	0,48	0
23.04.2024	-	2,078	0	201,729	0	0	199,097	0	0	24	0	0	0	53,1	42,7	0	0,51	0,48	0
Итого:	8,1	32,261	0	4466,313	0	0	4423,881	0	0	528,12	215,88	-	-	38,73	33,05	0	0,49	0,4	0

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

528,12 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
23.03.2024	3052,648	256005,406	480	480	252409,734	480,674	480,674	40322,9	720	29363,72	0
23.04.2024	3084,907	260471,719	480	480	256833,625	480,674	480,674	40851,02	1248,12	29579,6	215,88

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#78053#

Отчёт за период с 23.03.2024 по 23.04.2024.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 7083
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 2786
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 25.04.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
24.03.2024	3,6	0,803	0	32,59	23,05	0	32,076	22,851	0	24	0	524288	0	58,6	43,5	0	0,53	0,5	0
25.03.2024	3,9	0,8	0	32,303	22,807	0	31,792	22,611	0	24	0	524288	0	58,7	43,5	0	0,53	0,5	0
26.03.2024	5,5	0,783	0	31,94	22,72	0	31,437	22,525	0	24	0	524288	0	58,6	43,4	0	0,53	0,5	0
27.03.2024	9,1	0,736	0	31,068	22,792	0	30,581	22,598	0	24	0	524288	0	58,5	43,3	0	0,53	0,5	0
28.03.2024	11,8	0,771	0	31,705	22,542	0	31,211	22,35	0	24	0	524288	0	58,3	43,3	0	0,53	0,5	0
29.03.2024	10,7	0,81	0	32,28	22,455	0	31,774	22,264	0	24	0	524288	0	58,5	43,2	0	0,53	0,5	0
30.03.2024	13,4	0,812	0	32,435	22,517	0	31,92	22,319	0	24	0	524288	0	58,9	43,9	0	0,53	0,5	0
31.03.2024	16,7	0,839	0	33,005	22,527	0	32,476	22,325	0	24	0	524288	0	59,2	44,3	0	0,53	0,5	0
01.04.2024	-	0,795	0	32,045	22,27	0	31,536	22,071	0	24	0	524288	0	58,9	44,2	0	0,53	0,5	0
02.04.2024	-	0,751	0	31,25	22,402	0	30,757	22,205	0	24	0	524288	0	58,7	43,9	0	0,53	0,5	0
03.04.2024	-	0,743	0	31,125	22,595	0	30,637	22,4	0	24	0	524288	0	58,5	43,5	0	0,53	0,5	0
04.04.2024	-	0,698	0	30,185	22,512	0	29,716	22,321	0	24	0	524288	0	58,2	43,2	0	0,53	0,5	0
05.04.2024	-	0,762	0	31,225	22,307	0	30,734	22,116	0	24	0	524288	0	58,6	43,4	0	0,53	0,5	0
06.04.2024	-	0,792	0	31,883	22,37	0	31,381	22,178	0	24	0	524288	0	58,6	43,4	0	0,53	0,5	0
07.04.2024	-	0,846	0	32,908	22,375	0	32,382	22,178	0	24	0	524288	0	59	43,9	0	0,53	0,5	0
08.04.2024	-	0,732	0	30,6	22,177	0	30,116	21,984	0	24	0	524288	0	58,7	43,8	0	0,53	0,5	0
09.04.2024	-	0,901	0	203,519	0	0	202,126	0	0	24	0	0	0	39,5	35	0	0,56	0,53	0
10.04.2024	-	0,744	0	30,845	22,052	0	30,36	21,86	0	24	0	524288	0	58,5	43,8	0	0,53	0,5	0
11.04.2024	-	0,772	0	31,21	22,067	0	30,72	21,88	0	24	0	524288	0	58,5	43,2	0	0,53	0,5	0
12.04.2024	-	0,707	0	29,898	22,092	0	29,432	21,908	0	24	0	524288	0	58,2	42,9	0	0,53	0,5	0
13.04.2024	-	0,782	0	31,4	22,117	0	30,912	21,935	0	24	0	524288	0	58,2	42,7	0	0,53	0,5	0
14.04.2024	-	0,893	0	33,705	22,345	0	33,174	22,158	0	24	0	524288	0	58,6	43	0	0,53	0,5	0
15.04.2024	-	0,753	0	30,575	22,145	0	30,097	21,965	0	24	0	524288	0	58,4	42,4	0	0,53	0,5	0
16.04.2024	-	0,744	0	30,555	22,195	0	30,086	22,019	0	24	0	524288	0	57,8	41,9	0	0,53	0,5	0
17.04.2024	-	0,856	0	32,428	22,03	0	31,921	21,856	0	24	0	524288	0	58,3	41,9	0	0,53	0,5	0
18.04.2024	-	0,881	0	32,853	21,99	0	32,34	21,818	0	24	0	524288	0	58,3	41,7	0	0,53	0,5	0
19.04.2024	-	0,874	0	32,59	21,792	0	32,083	21,623	0	24	0	524288	0	58,2	41,6	0	0,53	0,5	0
20.04.2024	-	0,843	0	32,31	22,015	0	31,807	21,838	0	24	0	524288	0	58,3	42,1	0	0,53	0,5	0
21.04.2024	-	0,903	0	33,593	22,022	0	33,067	21,843	0	24	0	524288	0	58,4	42,4	0	0,53	0,5	0
22.04.2024	-	0,768	0	30,683	21,777	0	30,206	21,603	0	24	0	524288	0	58,2	42,2	0	0,53	0,5	0
23.04.2024	-	0,784	0	30,89	21,485	0	30,412	21,312	0	24	0	524288	0	58	42,2	0	0,53	0,5	0
Итого:	8,1	24,678	0	1155,601	668,542	0	1139,269	662,914	0	744	0	-	-	57,87	42,8	0	0,53	0,5	0

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
23.03.2024	2132,7	105688,727	84182,312	480	103976,211	83316,016	455,046	62898,5	720	6788,12	0
23.04.2024	2157,212	106671,539	84873,039	480	104943,594	84000,906	455,046	63642,5	1464	6788,12	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения