

#125602#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 03.04.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 25, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 2786	Показания прибора, Гкал 23.04.2025	Предыдущие показания, Гкал 03.04.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3449,119	3432,407	16.712
Количество тепловой энергии, система 2	2402,324	2387,425	14.899

Подпись исполнителя



#125601#

Отчёт за период с 03.04.2025 по 23.04.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 7083
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 2786
Номер системы 2
Отчёт сформирован 29.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
04.04.2025	-	0,382	0	18,333	13,848	0	18,047	13,714	0	10,83	12,9	798720	32768	58,2	45,9	0	0,51	0,51	0
05.04.2025	-	0,775	0	39,185	30,703	0	38,577	30,406	0	24	0	0	0	58,2	45,9	0	0,53	0,52	0
06.04.2025	-	0,873	0	41,18	30,84	0	40,542	30,546	0	24	0	0	0	58,1	45,6	0	0,53	0,52	0
07.04.2025	-	0,782	0	39,148	30,583	0	38,539	30,288	0	24	0	0	0	58,2	45,8	0	0,53	0,52	0
08.04.2025	-	0,774	0	39,06	30,673	0	38,452	30,377	0	24	0	0	0	58,2	45,8	0	0,53	0,52	0
09.04.2025	-	0,799	0	39,863	30,943	0	39,242	30,643	0	24	0	0	0	58,2	46	0	0,53	0,52	0
10.04.2025	-	0,799	0	39,568	30,59	0	38,954	30,296	0	24	0	0	0	58,2	45,8	0	0,53	0,52	0
11.04.2025	-	0,775	0	38,815	30,275	0	38,212	29,984	0	24	0	0	0	58,2	45,8	0	0,53	0,52	0
12.04.2025	-	0,784	0	38,953	30,235	0	38,346	29,943	0	24	0	0	0	58,3	45,9	0	0,53	0,52	0
13.04.2025	-	0,846	0	40,308	30,258	0	39,677	29,962	0	24	0	0	0	58,4	46,2	0	0,53	0,52	0
14.04.2025	-	0,751	0	38,288	29,965	0	37,692	29,672	0	24	0	0	0	58,2	46,2	0	0,53	0,52	0
15.04.2025	-	0,715	0	37,61	30,115	0	37,027	29,823	0	24	0	0	0	58,1	46	0	0,53	0,52	0
16.04.2025	-	0,778	0	37,705	28,845	0	37,121	28,571	0	24	0	0	0	58,1	45,5	0	0,53	0,52	0
17.04.2025	-	0,785	0	37,473	28,33	0	36,891	28,059	0	24	0	0	0	58,2	45,6	0	0,53	0,52	0
18.04.2025	-	0,721	0	35,933	27,96	0	35,376	27,692	0	24	0	0	0	58,1	45,7	0	0,53	0,52	0
19.04.2025	-	0,767	0	36,885	27,915	0	36,316	27,65	0	24	0	0	0	58	45,6	0	0,53	0,52	0
20.04.2025	-	0,72	0	35,863	27,968	0	35,312	27,706	0	24	0	0	0	57,8	45,2	0	0,53	0,52	0
21.04.2025	-	0,684	0	35,253	27,953	0	34,722	27,697	0	24	0	0	0	57,2	44,7	0	0,53	0,52	0
22.04.2025	-	0,693	0	35,32	27,893	0	34,791	27,641	0	24	0	0	0	57,1	44,4	0	0,53	0,52	0
23.04.2025	-	0,696	0	35,43	28,133	0	34,895	27,879	0	24	0	0	0	57,3	44,5	0	0,53	0,52	0
Итого:	-	14,899	0	740,173	574,025	0	728,731	568,549	0	466,83	12,9	-	-	58,02	45,6	0	0,53	0,52	0

Общее время работы системы 480 час.

Период нормальной работы системы 466,83 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
03.04.2025	2387,425	117549,281	93195,336	480	115649,516	92243,82	455,046	71361,32	253,25	7349,3	514,75
23.04.2025	2402,324	118289,453	93769,359	480	116378,242	92812,367	455,046	71828,15	720,08	7362,2	527,65

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения