

#9487#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Артиллерийская 25, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 7083
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 2786
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|----------|-----------|-----------|-------------|------------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|----------------|
| 24.04.2021 | 0,691 | 0 | 36,065 | 27,753 | 0 | 35,566 | 27,52 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 54,6 | 42,8 | 0 | 0,42 | 0,4 | 0 | 4 |
| 25.04.2021 | 0,787 | 0 | 37,923 | 27,455 | 0 | 37,397 | 27,225 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 54,7 | 42,8 | 0 | 0,42 | 0,4 | 0 | 3,7 |
| 26.04.2021 | 0,678 | 0 | 35,543 | 27,63 | 0 | 35,052 | 27,402 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 54,6 | 42,6 | 0 | 0,43 | 0,4 | 0 | 2,9 |
| 27.04.2021 | 0,783 | 0 | 36,828 | 27,505 | 0 | 36,278 | 27,261 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56,9 | 44 | 0 | 0,43 | 0,4 | 0 | 4,1 |
| 28.04.2021 | 0,714 | 0 | 35,41 | 27,495 | 0 | 34,885 | 27,253 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56,7 | 43,8 | 0 | 0,43 | 0,4 | 0 | 6,7 |
| 29.04.2021 | 0,747 | 0 | 36,08 | 27,628 | 0 | 35,531 | 27,375 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,5 | 44,6 | 0 | 0,42 | 0,4 | 0 | 9,3 |
| 30.04.2021 | 0,701 | 0 | 35,608 | 27,5 | 0 | 35,095 | 27,263 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 55,7 | 43,4 | 0 | 0,43 | 0,4 | 0 | 7 |
| 01.05.2021 | 0,771 | 0 | 35,865 | 27,55 | 0 | 35,303 | 27,299 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58,4 | 44,6 | 0 | 0,42 | 0,4 | 0 | 7,3 |
| 02.05.2021 | 0,745 | 0 | 35,8 | 27,485 | 0 | 35,268 | 27,248 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56,7 | 43,4 | 0 | 0,43 | 0,4 | 0 | 6,2 |
| 03.05.2021 | 0,759 | 0 | 36,445 | 28,015 | 0 | 35,912 | 27,782 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56,2 | 42,7 | 0 | 0,42 | 0,4 | 0 | 5,8 |
| 04.05.2021 | 0,735 | 0 | 37,69 | 29,47 | 0 | 37,151 | 29,221 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 55,5 | 43 | 0 | 0,42 | 0,39 | 0 | 9,6 |
| 05.05.2021 | 0,737 | 0 | 35,265 | 28,17 | 0 | 34,707 | 27,916 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58,7 | 44,3 | 0 | 0,43 | 0,41 | 0 | 10,4 |
| 06.05.2021 | 0,817 | 0 | 36,538 | 27,643 | 0 | 35,968 | 27,4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58,2 | 43,7 | 0 | 0,43 | 0,4 | 0 | 6,9 |
| 07.05.2021 | 0,793 | 0 | 35,25 | 27,338 | 0 | 34,678 | 27,091 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59,4 | 44,3 | 0 | 0,43 | 0,4 | 0 | 6,9 |
| 08.05.2021 | 0,843 | 0 | 36,16 | 27,09 | 0 | 35,579 | 26,848 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59,2 | 44,1 | 0 | 0,43 | 0,4 | 0 | 6,3 |
| 09.05.2021 | 0,841 | 0 | 36,05 | 27,15 | 0 | 35,462 | 26,903 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59,6 | 44,5 | 0 | 0,43 | 0,41 | 0 | 11,1 |
| 10.05.2021 | 0,834 | 0 | 36,1 | 27,093 | 0 | 35,513 | 26,843 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59,5 | 44,8 | 0 | 0,43 | 0,4 | 0 | 17,8 |
| 11.05.2021 | 0,786 | 0 | 35,148 | 27,155 | 0 | 34,568 | 26,899 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60 | 45,2 | 0 | 0,43 | 0,41 | 0 | 19,7 |
| 12.05.2021 | 0,781 | 0 | 35,058 | 27,15 | 0 | 34,471 | 26,887 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60,4 | 45,8 | 0 | 0,43 | 0,41 | 0 | 19,2 |
| 13.05.2021 | 0,752 | 0 | 34,648 | 27,11 | 0 | 34,074 | 26,848 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60,1 | 45,8 | 0 | 0,43 | 0,41 | 0 | 9,9 |
| 14.05.2021 | 0,771 | 0 | 35,18 | 27,123 | 0 | 34,606 | 26,864 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59,6 | 45,5 | 0 | 0,43 | 0,41 | 0 | 10,6 |
| 15.05.2021 | 0,735 | 0 | 34,21 | 27,068 | 0 | 33,648 | 26,81 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59,9 | 45,4 | 0 | 0,43 | 0,41 | 0 | 10 |
| 16.05.2021 | 0,841 | 0 | 36,47 | 26,793 | 0 | 35,887 | 26,544 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59 | 44,9 | 0 | 0,42 | 0,4 | 0 | 12,5 |
| 17.05.2021 | 0,763 | 0 | 34,82 | 27,258 | 0 | 34,241 | 26,995 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60,2 | 45,7 | 0 | 0,43 | 0,41 | 0 | 14,5 |
| 18.05.2021 | 0,744 | 0 | 34,35 | 26,975 | 0 | 33,784 | 26,717 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60 | 45,6 | 0 | 0,43 | 0,41 | 0 | 11,4 |
| 19.05.2021 | 0,759 | 0 | 34,653 | 26,875 | 0 | 34,089 | 26,623 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59,5 | 45,2 | 0 | 0,43 | 0,41 | 0 | 10,4 |
| 20.05.2021 | 0,776 | 0 | 34,895 | 26,9 | 0 | 34,326 | 26,649 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59,6 | 45,1 | 0 | 0,43 | 0,41 | 0 | - |
| 21.05.2021 | 0,78 | 0 | 34,948 | 26,768 | 0 | 34,382 | 26,519 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59,4 | 44,9 | 0 | 0,43 | 0,41 | 0 | 14 |
| 22.05.2021 | 0,753 | 0 | 34,45 | 26,828 | 0 | 33,892 | 26,578 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59,4 | 45 | 0 | 0,43 | 0,4 | 0 | - |
| 23.05.2021 | 0,847 | 0 | 36,16 | 26,79 | 0 | 35,565 | 26,537 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59,9 | 45,3 | 0 | 0,43 | 0,4 | 0 | - |
| Итого: | 23,064 | 0 | 1069,61 | 820,763 | 0 | 1052,878 | 813,32 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 23,064 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|---------|----------|----------|---------|---------|
| 23.04.2021 | 1340,425 | 67237,312 | 54335,25 | 480 | 66144,242 | 53765,293 | 455,046 | 37720,83 | 768 | 6405,78 | 0 |
| 23.05.2021 | 1363,492 | 68306,922 | 55156,012 | 480 | 67197,125 | 54578,613 | 455,046 | 38440,83 | 1488 | 6405,78 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.05.2021 12:17:57