

#84004#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 02.05.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Артиллерийская 25, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 7081
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 2786
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.04.2024	1,662	0	201,957	0	0	199,878	0	0	24	0	0	2	47,2	38,9	0	0,51	0,48	0	4,9
25.04.2024	1,607	0	202,844	0	0	200,825	0	0	24	0	0	2	46,5	38,5	0	0,52	0,48	0	6,4
26.04.2024	1,324	0	203,697	0	0	201,924	0	0	24	0	0	2	43,6	37	0	0,52	0,48	0	7,8
27.04.2024	1,162	0	203,782	0	0	202,229	0	0	24	0	0	0	41,2	35,5	0	0,52	0,48	0	12,1
28.04.2024	1,076	0	202,664	0	0	201,164	0	0	24	0	0	0	40,7	35,4	0	0,51	0,48	0	14,6
29.04.2024	1,017	0	201,889	0	0	200,407	0	0	24	0	0	0	40,6	35,6	0	0,51	0,48	0	16,9
30.04.2024	1,007	0	202,134	0	0	200,624	0	0	24	0	0	0	40,9	35,9	0	0,52	0,48	0	16,1
01.05.2024	0,908	0	202,659	0	0	201,202	0	0	24	0	0	2	40,3	35,8	0	0,52	0,48	0	-
02.05.2024	0,282	0	64,937	0	0	64,497	0	0	8	16	0	32774	39,3	31,3	0	0,19	0,17	0	-
Итого:	10,045	0	1686,563	0	0	1672,75	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,045																		

Общее время работы системы, ч 216
Период нормальной работы системы, ч 200

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.04.2024	3084,907	260471,719	480	480	256833,625	480,674	480,674	40851,02	552,12	29579,6	215,88
02.05.2024	3094,952	262158,281	480	480	258506,375	480,674	480,674	41051,02	752,12	29595,6	231,88

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
15.05.2024 14:23:02