

Артиллерийская, 25 УКЛР

Среднесуточные значения параметров теплоснабжения
Тепловая система 2. Схема 1.1

Дата	Схема	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	M1R, т	M2R, т	dM, т	V1, м3	V2, м3	V1R, м3	V2R, м3	dV, м3	t1, °C	t2, °C	dt1, °C	dt2, °C	P1, МПа	P2, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шт, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Tф, чч:мм	Тпуст.тр, чч:мм	Канальные НС	НС ТС
23.04.25	1.1	0,696	34,895	27,879	0,000	0,000	7,017	35,430	28,133	0,000	0,000	7,298	57,28	44,46	12,82	35,46	0,528	0,517	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
24.04.25	1.1	0,708	34,984	27,698	0,000	0,000	7,286	35,518	27,948	0,000	0,000	7,570	57,15	44,25	12,90	35,25	0,528	0,516	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
25.04.25	1.1	0,762	35,796	27,492	0,000	0,000	8,304	36,343	27,738	0,000	0,000	8,605	57,20	44,03	13,17	35,03	0,528	0,516	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
26.04.25	1.1	0,791	36,624	27,843	0,000	0,000	8,781	37,183	28,090	0,000	0,000	9,093	57,15	43,89	13,26	34,89	0,528	0,516	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
27.04.25	1.1	0,822	37,689	28,382	0,000	0,000	9,307	38,265	28,635	0,000	0,000	9,630	57,20	44,02	13,18	35,02	0,528	0,516	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
28.04.25	1.1	0,763	35,867	27,679	0,000	0,000	8,187	36,413	27,923	0,000	0,000	8,490	57,09	43,73	13,36	34,73	0,528	0,516	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
29.04.25	1.1	0,741	35,195	27,392	0,000	0,000	7,802	35,730	27,633	0,000	0,000	8,098	57,06	43,68	13,38	34,68	0,528	0,516	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
30.04.25	1.1	0,731	34,627	26,953	0,000	0,000	7,674	35,153	27,188	0,000	0,000	7,965	57,02	43,54	13,48	34,54	0,528	0,517	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
01.05.25	1.1	0,782	35,331	26,581	0,000	0,000	8,750	35,870	26,813	0,000	0,000	9,058	57,16	43,57	13,59	34,57	0,528	0,517	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
02.05.25	1.1	0,740	34,548	26,581	0,000	0,000	7,967	35,075	26,815	0,000	0,000	8,260	57,16	43,75	13,41	34,75	0,528	0,517	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
03.05.25	1.1	0,708	31,669	23,466	0,000	0,000	8,203	32,145	23,668	0,000	0,000	8,478	56,68	43,16	13,52	34,16	0,527	0,516	22:49	01:11	22:49	00:00	00:00	01:11	00:00	00:00	I,J	1,2,F
04.05.25	1.1	0,840	36,397	26,334	0,000	0,000	10,063	36,953	26,565	0,000	0,000	10,388	57,19	43,69	13,50	34,69	0,528	0,519	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
05.05.25	1.1	0,790	35,569	26,598	0,000	0,000	8,971	36,108	26,828	0,000	0,000	9,280	56,95	43,39	13,56	34,39	0,528	0,518	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
06.05.25	1.1	0,741	35,153	27,039	0,000	0,000	8,114	35,673	27,268	0,000	0,000	8,405	56,21	42,97	13,24	33,97	0,528	0,518	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
07.05.25	1.1	0,763	35,130	26,915	0,000	0,000	8,215	35,665	27,148	0,000	0,000	8,518	57,11	43,42	13,69	34,42	0,528	0,518	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
08.05.25	1.1	0,814	36,108	26,783	0,000	0,000	9,325	36,655	27,013	0,000	0,000	9,643	56,96	43,25	13,71	34,25	0,528	0,518	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
09.05.25	1.1	0,767	35,143	26,927	0,000	0,000	8,216	35,678	27,158	0,000	0,000	8,520	57,08	43,26	13,82	34,26	0,528	0,518	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
10.05.25	1.1	0,802	35,863	26,868	0,000	0,000	8,996	36,408	27,098	0,000	0,000	9,310	56,99	43,21	13,78	34,21	0,528	0,518	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
11.05.25	1.1	0,856	37,124	27,087	0,000	0,000	10,037	37,693	27,323	0,000	0,000	10,370	57,26	43,54	13,72	34,54	0,527	0,517	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
12.05.25	1.1	0,788	35,593	26,878	0,000	0,000	8,715	36,135	27,110	0,000	0,000	9,025	57,12	43,39	13,73	34,39	0,528	0,518	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
13.05.25	1.1	0,726	34,229	26,691	0,000	0,000	7,538	34,748	26,920	0,000	0,000	7,828	56,96	43,29	13,67	34,29	0,528	0,518	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
14.05.25	1.1	0,796	35,687	26,653	0,000	0,000	9,033	36,230	26,885	0,000	0,000	9,345	57,10	43,51	13,59	34,51	0,528	0,518	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
15.05.25	1.1	0,772	35,274	26,784	0,000	0,000	8,491	35,810	27,015	0,000	0,000	8,795	57,02	43,39	13,63	34,39	0,528	0,518	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
16.05.25	1.1	0,755	35,531	27,622	0,000	0,000	7,909	36,073	27,863	0,000	0,000	8,210	57,12	43,54	13,58	34,54	0,528	0,518	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
17.05.25	1.1	0,790	36,661	28,079	0,000	0,000	8,582	37,223	28,328	0,000	0,000	8,895	57,26	43,87	13,39	34,87	0,528	0,518	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
18.05.25	1.1	0,852	38,107	28,283	0,000	0,000	9,824	38,695	28,538	0,000	0,000	10,158	57,50	44,21	13,29	35,21	0,528	0,518	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
19.05.25	1.1	0,776	36,366	28,037	0,000	0,000	8,329	36,925	28,288	0,000	0,000	8,638	57,37	44,03	13,34	35,03	0,528	0,518	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
20.05.25	1.1	0,776	36,263	27,856	0,000	0,000	8,407	36,820	28,105	0,000	0,000	8,715	57,35	44,07	13,28	35,07	0,529	0,519	23:55	00:05	23:55	00:00	00:00	00:05	00:00	00:00		1,2,F
21.05.25	1.1	0,755	36,044	27,945	0,000	0,000	8,100	36,598	28,198	0,000	0,000	8,400	57,35	44,33	13,02	35,33	0,528	0,519	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
22.05.25	1.1	0,736	35,497	27,736	0,000	0,000	7,761	36,043	27,988	0,000	0,000	8,055	57,37	44,35	13,02	35,35	0,528	0,519	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
23.05.25	1.1	0,752	35,738	27,616	0,000	0,000	8,122	36,285	27,865	0,000	0,000	8,420	57,28	44,24	13,04	35,24	0,528	0,519	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		

Итоговые значения параметров теплоснабжения
Тепловая система 2. Схема 1.1

Дата	Схема	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	M1R, т	M2R, т	dM, т	V1, м3	V2, м3	V1R, м3	V2R, м3	dV, м3	t1, °C	t2, °C	dt1, °C	dt2, °C	P1, МПа	P2, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шт, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Tф, чч:мм	Тпуст.тр, чч:мм	Канальные НС	НС ТС	
Итого	1.1	23,891	1104,704	842,677	0,000	0,000	262,027	1121,541	850,079	0,000	0,000	271,462	57,12	43,71	13,41	34,71	0,528	0,518	742:44	01:16	742:44	00:00	00:00	01:16	00:00	00:00	00:00	I,J	1,2,F
Средне	1.1	0,771	35,636	27,183	0,000	0,000	8,452	36,179	27,422	0,000	0,000	8,757	57,12	43,71	13,41	34,71	0,528	0,518	23:58	00:02	23:58	00:00	00:00	00:02	00:00	00:00	00:00	---	---
На 23.04.25	Не исп.	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
На 23.05.25	1.1	2425,519	117448,055	93627,164	0,000	0,000	23847,646	119375,562	94591,305	0,000	0,000	24784,258	57,28	44,24	13,04	35,24	0,528	0,519	72546:53	7363:28	72546:53	00:00	00:00	1136:59	6226:29	00:00			



Артиллерийская,25 УКПР

Среднесуточные значения параметров теплопотребления
Тепловая система 1. Схема 2.9

Дата	Схема	Qo, Гкал	M1, т	M1R, т	dM, т	V1, м3	V1R, м3	dV, м3	t1, °C	t2, °C	dt1, °C	P1, МПа	P2, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шт, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Tф, чч:мм	Тпуст.тр, чч:мм	Канальные НС	НС ТС
23.04.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,68	21,54	-0,86	0,056	0,049	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00		1,2,F
24.04.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,51	21,35	-0,84	0,056	0,049	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00		1,2,F
25.04.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19,49	20,30	-0,81	0,054	0,046	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00		1,2,F
26.04.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	18,74	19,59	-0,85	0,052	0,043	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00		1,2,F
27.04.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	18,43	19,31	-0,88	0,051	0,041	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00		1,2,F
28.04.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	18,50	19,44	-0,94	0,051	0,041	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00		1,2,F
29.04.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19,01	19,88	-0,87	0,051	0,042	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00		1,2,F
30.04.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19,08	19,93	-0,85	0,050	0,042	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00		1,2,F
01.05.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	18,97	19,80	-0,83	0,050	0,042	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00		1,2,F
02.05.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19,46	20,34	-0,88	0,050	0,043	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00		1,2,F
03.05.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19,41	20,26	-0,85	0,073	0,066	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	I,J	1,2,F
04.05.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19,13	20,05	-0,92	0,051	0,043	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00		1,2,F
05.05.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	18,36	19,22	-0,86	0,050	0,041	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00		1,2,F
06.05.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	18,02	18,93	-0,91	0,049	0,040	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00		1,2,F
07.05.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	17,77	18,62	-0,85	0,049	0,039	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00		1,2,F
08.05.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	17,40	18,30	-0,90	0,048	0,038	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00		1,2,F
09.05.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	17,41	18,36	-0,95	0,048	0,038	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00		1,2,F
10.05.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	17,42	18,30	-0,88	0,048	0,038	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00		1,2,F
11.05.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	17,49	18,38	-0,89	0,048	0,038	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00		1,2,F
12.05.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	17,61	18,49	-0,88	0,047	0,039	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00		1,2,F
13.05.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	17,76	18,68	-0,92	0,047	0,039	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00		1,2,F
14.05.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	18,09	18,98	-0,89	0,048	0,040	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00		1,2,F
15.05.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	17,62	18,52	-0,90	0,048	0,040	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00		1,2,F
16.05.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	17,40	18,22	-0,82	0,048	0,040	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00		1,2,F
17.05.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	17,42	18,27	-0,85	0,045	0,037	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00		1,2,F
18.05.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	17,65	18,51	-0,86	0,041	0,034	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00		1,2,F
19.05.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	17,97	18,85	-0,88	0,035	0,028	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00		1,2,F
20.05.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	18,25	19,09	-0,84	0,031	0,025	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00		1,2,F
21.05.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	18,54	19,41	-0,87	0,031	0,025	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00		1,2,F
22.05.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	18,71	19,58	-0,87	0,030	0,025	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00		1,2,F
23.05.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	18,67	19,47	-0,80	0,029	0,024	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00		1,2,F

**Итоговые значения параметров теплопотребления
Тепловая система 1. Схема 2.9**

Дата	Схема	Qo, Гкал	M1, т	M1R, т	dM, т	V1, м3	V1R, м3	dV, м3	t1, °C	t2, °C	dt1, °C	P1, МПа	P2, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шт, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Тф, чч:мм	Тпуст.тр, чч:мм	Канальные НС	НС ТС
Итого	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	18,42	19,29	-0,87	0,047	0,039	00:00	744:00	00:00	00:00	00:00	744:00	00:00	00:00	I,J	1,2,F
Среднее	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	18,42	19,29	-0,87	0,047	0,039	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	---	---
На 23.04.25	Не исп.	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
На 23.05.25	2.9	3449,119	294220,969	0,000	0,000	298351,156	0,000	0,000	18,67	19,47	-0,80	0,029	0,024	45374:01	34536:20	45374:01	00:00	00:00	28242:43	6293:37	00:00		1,2,F

