

#142287#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 25, Калининград
5346
7083
ВКТ-9
2786
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
23.06.2025	0,777	0	37,32	28,155	0	36,75	27,892	0	24	0	0	0	57,6	45,2	0	0,53	0,52	0	-
24.06.2025	0,688	0	32,763	25,025	0	32,267	24,802	0	24	0	786432	0	57,4	44,2	0	0,53	0,52	0	-
25.06.2025	0,664	0	30,253	22,665	0	29,811	22,483	0	24	0	0	0	56,3	42,2	0	0,53	0,52	0	-
26.06.2025	0,664	0	30,088	22,592	0	29,64	22,407	0	24	0	0	0	56,8	42,6	0	0,53	0,52	0	-
27.06.2025	0,706	0	30,703	22,22	0	30,245	22,037	0	24	0	0	0	56,9	42,7	0	0,53	0,52	0	-
28.06.2025	0,673	0	30,298	22,685	0	29,845	22,497	0	24	0	0	0	57	42,7	0	0,53	0,52	0	-
29.06.2025	0,735	0	31,888	23,007	0	31,41	22,815	0	24	0	0	0	57	42,9	0	0,53	0,52	0	-
30.06.2025	0,697	0	31,313	23,205	0	30,844	23,01	0	24	0	0	0	57	43,1	0	0,53	0,52	0	-
01.07.2025	0,704	0	31,495	23,25	0	31,021	23,051	0	24	0	0	0	57,2	43,4	0	0,53	0,52	0	-
02.07.2025	0,673	0	30,87	23,13	0	30,406	22,931	0	24	0	0	0	57,2	43,5	0	0,53	0,52	0	-
03.07.2025	0,634	0	30,21	23,155	0	29,758	22,955	0	24	0	0	0	57	43,6	0	0,53	0,52	0	-
04.07.2025	0,675	0	31,015	23,272	0	30,548	23,072	0	24	0	0	0	57,2	43,6	0	0,53	0,52	0	-
05.07.2025	0,706	0	32,105	23,832	0	31,619	23,624	0	24	0	0	0	57,4	43,8	0	0,53	0,52	0	-
06.07.2025	0,695	0	31,99	23,93	0	31,506	23,719	0	24	0	0	0	57,4	44	0	0,53	0,52	0	-
07.07.2025	0,647	0	30,695	23,535	0	30,232	23,329	0	24	0	0	0	57,3	43,8	0	0,53	0,52	0	-
08.07.2025	0,689	0	31,403	23,397	0	30,928	23,194	0	24	0	0	0	57,4	43,7	0	0,53	0,52	0	-
09.07.2025	0,656	0	30,765	23,477	0	30,302	23,275	0	24	0	0	0	57,2	43,6	0	0,53	0,52	0	-
10.07.2025	0,675	0	31,118	23,422	0	30,651	23,222	0	24	0	0	0	57,1	43,4	0	0,53	0,52	0	-
11.07.2025	0,673	0	31,09	23,422	0	30,623	23,221	0	24	0	0	0	57,1	43,5	0	0,53	0,52	0	-
12.07.2025	0,664	0	30,895	23,472	0	30,43	23,271	0	24	0	0	0	57,2	43,5	0	0,53	0,52	0	-
13.07.2025	0,72	0	32,215	23,602	0	31,727	23,396	0	24	0	0	0	57,4	43,8	0	0,53	0,52	0	-
14.07.2025	0,698	0	31,468	23,21	0	30,991	23,007	0	24	0	0	0	57,4	43,8	0	0,53	0,52	0	-
15.07.2025	0,721	0	36,735	28,45	0	36,171	28,173	0	24	0	0	0	57,8	46,1	0	0,53	0,52	0	-
16.07.2025	0,648	0	35,378	28,22	0	34,833	27,937	0	24	0	0	0	57,9	46,7	0	0,53	0,51	0	-
17.07.2025	0,665	0	31,538	23,6	0	31,059	23,382	0	24	0	786432	0	57,5	44,9	0	0,53	0,52	0	-
18.07.2025	0,639	0	31,338	24,02	0	30,864	23,799	0	24	0	0	0	57,3	44,8	0	0,53	0,52	0	-
19.07.2025	0,672	0	31,54	23,44	0	31,063	23,225	0	24	0	0	0	57,4	44,8	0	0,53	0,52	0	-
20.07.2025	0,634	0	30,793	23,405	0	30,328	23,19	0	24	0	0	0	57,3	44,8	0	0,53	0,52	0	-
21.07.2025	0,591	0	29,835	23,24	0	29,387	23,027	0	24	0	0	0	57,2	44,8	0	0,53	0,52	0	-
22.07.2025	0,673	0	31,61	23,222	0	31,134	23,007	0	24	0	0	0	57,2	45	0	0,53	0,52	0	-
23.07.2025	0,646	0	30,92	23,29	0	30,453	23,077	0	24	0	0	0	57,3	44,8	0	0,53	0,52	0	-
Итого:	21,002	0	981,647	738,547	0	966,846	732,027	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,002																		

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
22.06.2025	2448,104	120452,062	95405,797	480	118508,227	94434,242	455,046	73266,88	768	7363,47	0
23.07.2025	2469,109	121433,711	96144,352	480	119475,07	95166,266	455,046	74010,88	1512	7363,47	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.07.2025 7:13:10