

#145155#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 22.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 25, Калининград
5346
7083
ВКТ-9
2786
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,654	0	31,01	23,215	0	30,541	23,003	0	24	0	0	0	57,3	44,7	0	0,53	0,52	0	-
25.07.2025	0,677	0	32,468	23,95	0	31,987	23,731	0	24	0	0	0	56,7	44,7	0	0,53	0,52	0	-
26.07.2025	0,146	0	11,728	10,068	0	11,592	9,987	0	12,18	11,82	0	32902	50	41,9	0	0,26	0,25	0	-
27.07.2025	0,214	0	8,41	5,565	0	8,286	5,521	0	6,33	17,67	0	32902	56,4	41,4	0	0,22	0,21	0	-
28.07.2025	0,63	0	28,415	20,65	0	27,997	20,475	0	24	0	0	0	56,5	43,2	0	0,46	0,45	0	-
29.07.2025	0,618	0	28,113	20,8	0	27,696	20,624	0	24	0	0	0	56,7	43	0	0,46	0,45	0	-
30.07.2025	0,625	0	28,023	20,635	0	27,606	20,462	0	24	0	0	0	56,8	42,9	0	0,46	0,45	0	-
31.07.2025	0,651	0	28,433	20,522	0	28,007	20,35	0	24	0	0	0	57	43	0	0,46	0,45	0	-
01.08.2025	0,653	0	28,488	20,545	0	28,061	20,372	0	24	0	0	0	57	43	0	0,46	0,45	0	-
02.08.2025	0,626	0	27,958	20,56	0	27,539	20,386	0	24	0	0	0	57	43,1	0	0,46	0,45	0	-
03.08.2025	0,81	0	31,485	20,187	0	31,01	20,016	0	24	0	0	0	57,2	43,2	0	0,46	0,45	0	-
04.08.2025	0,651	0	28,583	20,725	0	28,158	20,553	0	24	0	0	0	56,8	42,7	0	0,46	0,45	0	-
05.08.2025	0,7	0	29,54	20,977	0	29,097	20,806	0	24	0	0	0	57	42,5	0	0,46	0,45	0	-
06.08.2025	0,661	0	28,848	21,132	0	28,42	20,963	0	24	0	0	0	56,7	42,1	0	0,46	0,45	0	-
07.08.2025	0,669	0	28,733	20,912	0	28,304	20,746	0	24	0	0	0	56,8	42	0	0,46	0,45	0	-
08.08.2025	0,685	0	28,978	20,812	0	28,544	20,645	0	24	0	0	0	57	42,1	0	0,46	0,45	0	-
09.08.2025	0,754	0	30,525	20,857	0	30,066	20,687	0	24	0	0	0	57,1	42,5	0	0,46	0,45	0	-
10.08.2025	0,711	0	29,678	20,915	0	29,232	20,744	0	24	0	0	0	57	42,4	0	0,46	0,45	0	-
11.08.2025	0,653	0	28,433	20,847	0	28,01	20,68	0	24	0	0	0	56,8	42,1	0	0,46	0,45	0	-
12.08.2025	0,762	0	30,815	21,02	0	30,351	20,847	0	24	0	0	0	57,2	42,6	0	0,46	0,45	0	-
13.08.2025	0,248	0	13,23	9,897	0	13,073	9,831	0	15,23	8,77	0	32902	50,3	38,8	0	0,3	0,29	0	-
14.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	32774	23,4	25,8	0	0,16	0,15	0	-
15.08.2025	0	0	0,557	0,577	0	0,557	0,577	0	5,12	18,88	0	32902	23	22,8	0	0,13	0,12	0	-
16.08.2025	0,002	0	1,48	1,355	0	1,478	1,353	0	16,68	7,32	0	32902	22,4	22	0	0,14	0,12	0	-
17.08.2025	0,012	0	1,625	0,682	0	1,623	0,682	0	24	0	0	130	21,4	21	0	0,14	0,12	0	-
18.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	2	20,1	19,8	0	0,04	0,03	0	-
19.08.2025	0,004	0	0,385	0,023	0	0,385	0,022	0	15,37	8,63	0	32774	19,4	19,4	0	0,09	0,08	0	-
20.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
21.08.2025	0,006	0	0,657	0,028	0	0,657	0,027	0	17,55	6,45	0	32774	18,8	18,6	0	0,1	0,08	0	-
22.08.2025	0,003	0	0,358	0,018	0	0,357	0,017	0	15,33	8,67	0	32774	18,4	18,3	0	0,09	0,08	0	-
Итого:	12,825	0	566,956	407,474	0	558,634	404,107	0	583,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,825																		

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

583,79

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.07.2025	2469,109	121433,711	96144,352	480	119475,07	95166,266	455,046	74010,88	744	7363,47	0
22.08.2025	2481,947	122001,617	96551,883	480	120034,656	95570,43	455,046	74607,12	1327,8	7487,23	112,2

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.08.2025 10:09:39