

#9583#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Артиллерийская 27, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 6786
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00207544
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTm, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.03.2021	0,828	0,308	22,36	14,31	21,94	14,3	7,64	24	0	0	63,9	40,2	23,62	0,42	0,38	3,9
24.03.2021	0,796	0,315	22,6	14,16	22,19	14,16	8,03	24	0	0	60,6	38,7	21,86	0,42	0,38	4,8
25.03.2021	0,806	0,327	23,08	14,41	22,67	14,35	8,32	24	0	0	60,1	38,8	21,29	0,42	0,38	6,9
26.03.2021	0,682	0,258	20,62	13,56	20,27	13,56	6,71	24	0	0	59,1	37,8	21,28	0,42	0,38	5,1
27.03.2021	0,744	0,306	22,14	13,7	21,78	13,7	8,08	24	0	0	57,7	37,5	20,17	0,42	0,38	8,7
28.03.2021	0,773	0,339	23,25	13,73	22,89	13,73	9,16	24	0	0	55,7	36,7	19,05	0,42	0,38	5,8
29.03.2021	0,749	0,309	22,18	13,66	21,84	13,66	8,18	24	0	0	57,6	37,4	20,2	0,42	0,38	7,8
30.03.2021	0,741	0,299	21,78	13,59	21,43	13,59	7,84	24	0	0	58,6	37,7	20,82	0,42	0,38	9,8
31.03.2021	0,757	0,312	22,04	13,56	21,7	13,56	8,14	24	0	0	58,7	37,9	20,77	0,42	0,38	8,7
01.04.2021	0,704	0,289	20,63	12,48	20,31	12,48	7,83	24	0	0	57,2	36,8	20,38	0,42	0,38	4,7
02.04.2021	0,697	0,272	20,68	12,97	20,37	12,97	7,4	24	0	0	57,4	36,6	20,84	0,42	0,38	3,8
03.04.2021	0,776	0,329	22,3	12,94	21,95	12,94	9,01	24	0	0	56,8	36,5	20,32	0,42	0,38	3,8
04.04.2021	0,804	0,351	22,75	12,85	22,38	12,85	9,53	24	0	0	56,8	36,4	20,48	0,42	0,38	4,2
05.04.2021	0,743	0,325	22,23	12,89	21,9	12,89	9,01	24	0	0	54,9	35,7	19,18	0,42	0,38	2,7
06.04.2021	0,735	0,295	21,34	12,88	21,01	12,88	8,13	24	0	0	56,7	35,5	21,19	0,42	0,38	2,6
07.04.2021	0,753	0,308	21,8	12,89	21,46	12,89	8,57	24	0	0	56,5	35,6	20,86	0,42	0,38	2,8
08.04.2021	0,724	0,281	21,21	13,1	20,88	13,1	7,78	24	0	0	57,1	35,7	21,39	0,42	0,38	4,3
09.04.2021	0,789	0,327	22,07	12,8	21,74	12,8	8,94	24	0	0	57,7	36,3	21,41	0,42	0,38	7,2
10.04.2021	0,763	0,322	21,62	12,66	21,28	12,66	8,62	24	0	0	57,8	36,9	20,91	0,42	0,38	4,9
11.04.2021	0,845	0,37	22,68	12,51	22,31	12,51	9,8	24	0	0	58,7	37,2	21,54	0,42	0,38	10,3
12.04.2021	0,732	0,299	21,24	12,99	20,9	12,99	7,91	24	0	0	58,3	37,5	20,83	0,42	0,38	7,7
13.04.2021	0,71	0,293	21,14	12,9	20,84	12,9	7,94	24	0	0	56,5	36,5	19,97	0,42	0,38	4,7
14.04.2021	0,722	0,315	21,94	13,03	21,64	13,03	8,61	24	0	0	54,9	35,9	19	0,42	0,38	4,1
15.04.2021	0,727	0,308	21,6	12,9	21,3	12,9	8,4	24	0	0	55,8	36	19,83	0,42	0,38	5,8
16.04.2021	0,753	0,324	22,06	12,83	21,74	12,83	8,91	24	0	0	56	36,2	19,88	0,42	0,38	5,6
17.04.2021	0,749	0,322	21,84	12,89	21,51	12,89	8,62	24	0	0	56,8	36,9	19,97	0,42	0,38	8,3
18.04.2021	0,772	0,342	22,35	12,99	22,01	12,99	9,02	24	0	0	57,2	37,4	19,75	0,42	0,38	10,4
19.04.2021	0,722	0,305	21,33	12,91	21	12,91	8,09	24	0	0	57,7	37,8	19,96	0,42	0,38	11
20.04.2021	0,747	0,333	22,15	13,19	21,82	13,19	8,63	24	0	0	57,3	38	19,29	0,42	0,38	9,9
21.04.2021	0,674	0,275	20,6	13,07	20,27	13,07	7,2	24	0	0	57,7	37,8	19,83	0,42	0,38	8,6
22.04.2021	0,681	0,28	20,82	12,85	20,53	12,85	7,68	24	0	0	56	36,5	19,5	0,42	0,38	4,6
23.04.2021	0,732	0,308	21,64	12,87	21,34	12,87	8,47	24	0	0	56	36	19,95	0,42	0,38	-
Итого:	23,93	0	698,07	421,07	687,2	421	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,93															

Общее время работы системы, ч 768

Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.03.2021	741,393	21418,68	12935,01	20961,87	12821,25
23.04.2021	765,323	22116,75	13356,08	21649,07	13242,25

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.04.2021 18:29:58