

#79055#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.03.2024 по 23.04.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 27, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00207544	Показания прибора, Гкал 23.04.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.03.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	299,442	267,67	31,772
Количество тепловой энергии, система 2	112,043	87,699	24,344

Подпись исполнителя



#79054#

Отчёт за период с 23.03.2024 по 23.04.2024.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 6785
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00207544
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 29.04.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.03.2024	3,6	1,815	-0,061	280,98	282,17	277,66	279,63	-1,97	24	0	0	50,2	43,4	6,83	0,6	0,4
25.03.2024	3,9	1,796	-0,062	282,31	283,53	278,96	280,96	-2	24	0	0	50,2	43,4	6,73	0,6	0,4
26.03.2024	5,5	1,579	-0,059	281,73	283,08	278,71	280,73	-2,02	24	0	0	47,5	41,5	5,95	0,6	0,4
27.03.2024	9,1	1,376	-0,056	279,97	281,43	277,3	279,28	-1,98	24	0	0	45	39,8	5,22	0,6	0,4
28.03.2024	11,8	1,125	-0,052	277,88	279,5	275,65	277,67	-2,02	24	0	0	41,3	37	4,32	0,6	0,4
29.03.2024	10,7	1,174	-0,051	278,08	279,66	275,74	277,73	-1,99	24	0	0	42,5	38	4,5	0,6	0,4
30.03.2024	13,4	1,011	-0,047	278,77	280,47	276,64	278,66	-2,02	24	0	0	40,6	36,7	3,89	0,6	0,4
31.03.2024	16,7	0,905	-0,059	279,76	281,53	277,61	279,85	-2,24	24	0	0	39,7	36,2	3,53	0,6	0,4
01.04.2024	-	0,888	-0,055	279,77	281,55	277,61	279,81	-2,2	24	0	0	40	36,5	3,46	0,6	0,4
02.04.2024	-	1,133	-0,056	279,17	280,83	276,8	278,95	-2,15	24	0	0	42,2	37,8	4,36	0,6	0,4
03.04.2024	-	2,167	-0,067	280,88	281,81	276,87	278,83	-1,96	24	0	0	55,4	47,2	8,14	0,6	0,4
04.04.2024	-	1,97	-0,07	280,29	281,4	276,57	278,59	-2,02	24	0	0	53,3	45,9	7,43	0,6	0,4
05.04.2024	-	1,155	-0,055	279,14	280,77	276,75	278,84	-2,09	24	0	0	42,5	38,1	4,43	0,6	0,4
06.04.2024	-	1,148	-0,051	280,07	281,72	277,82	279,91	-2,09	24	0	0	41,3	36,9	4,38	0,6	0,4
07.04.2024	-	1,136	-0,061	280,29	282	277,89	280,07	-2,18	24	0	0	42,6	38,2	4,36	0,6	0,4
08.04.2024	-	0,942	-0,055	278,45	280,29	276,4	278,61	-2,21	24	0	0	39,7	36	3,67	0,6	0,4
09.04.2024	-	0,857	-0,062	277,28	279,2	275,19	277,52	-2,33	24	0	0	39,8	36,4	3,39	0,6	0,4
10.04.2024	-	0,428	-0,024	128,95	129,82	128,01	129,02	-1,01	24	0	1	39,8	36,2	3,6	0,6	0,4
11.04.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,1	20	0,1	0,6	0,4
12.04.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	18,6	18,2	0,38	0,6	0,4
13.04.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	17,8	17,5	0,31	0,6	0,4
14.04.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	17,2	17	0,25	0,6	0,4
15.04.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	15,9	15,7	0,22	0,6	0,4
16.04.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	15,8	15,6	0,23	0,6	0,4
17.04.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	15,4	15,2	0,19	0,6	0,4
18.04.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	15	14,8	0,17	0,6	0,4
19.04.2024	-	1,189	-0,036	182,08	182,81	180,18	181,41	-1,23	24	0	1	46,8	39,9	6,85	0,6	0,4
20.04.2024	-	1,963	-0,054	284,66	285,63	281,22	283,05	-1,83	24	0	0	50,6	43,3	7,23	0,6	0,4
21.04.2024	-	1,878	-0,059	284,2	285,26	280,82	282,74	-1,92	24	0	0	50,3	43,3	6,98	0,6	0,4
22.04.2024	-	2,067	-0,066	282,22	283,21	278,55	280,46	-1,91	24	0	0	53	45,3	7,71	0,6	0,4
23.04.2024	-	2,07	-0,062	279,82	280,78	276,08	278	-1,92	24	0	0	53,5	45,7	7,8	0,6	0,4
Итого:	8,1	31,772	-1,28	6196,75	6228,45	6135,03	6180,32	-45,29	744	0	-	38,18	34,09	4,08	0,6	0,4

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.03.2024	267,67	30791,03	30865	30319,96	30524,68
23.04.2024	299,442	36987,78	37093,45	36454,99	36705

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#78028#

Отчёт за период с 23.03.2024 по 23.04.2024.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 6786
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00207544
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 29.04.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.03.2024	3,6	0,828	0,37	24,06	14,93	23,64	14,8	8,84	24	0	0	60,8	41,1	19,68	0,42	0,38
25.03.2024	3,9	0,815	0,355	23,64	14,69	23,21	14,59	8,62	24	0	0	60,8	41	19,83	0,42	0,38
26.03.2024	5,5	0,787	0,34	23,24	14,73	22,84	14,63	8,21	24	0	0	60,8	40,9	19,83	0,42	0,38
27.03.2024	9,1	0,776	0,33	23,07	14,87	22,67	14,72	7,95	24	0	0	60,9	41,1	19,79	0,42	0,38
28.03.2024	11,8	0,74	0,313	22,53	14,72	22,13	14,61	7,52	24	0	0	60,6	41,1	19,51	0,42	0,38
29.03.2024	10,7	0,77	0,333	23,02	14,75	22,61	14,63	7,98	24	0	0	60,7	41	19,64	0,42	0,38
30.03.2024	13,4	0,8	0,355	23,48	14,77	23,07	14,63	8,44	24	0	0	61	41,6	19,47	0,42	0,38
31.03.2024	16,7	0,816	0,372	23,8	14,84	23,39	14,69	8,7	24	0	0	61,2	42	19,19	0,42	0,38
01.04.2024	-	0,717	0,309	22,19	14,71	21,81	14,54	7,27	24	0	0	60,9	42	18,91	0,42	0,38
02.04.2024	-	0,731	0,312	22,42	14,77	22,02	14,63	7,39	24	0	0	60,9	41,9	19,08	0,42	0,38
03.04.2024	-	0,724	0,299	22,34	14,94	21,94	14,8	7,14	24	0	0	60,9	41,6	19,35	0,42	0,38
04.04.2024	-	0,737	0,31	22,43	14,73	22,03	14,61	7,42	24	0	0	60,7	41,3	19,44	0,42	0,38
05.04.2024	-	0,704	0,286	21,86	14,75	21,47	14,62	6,85	24	0	0	60,9	41,3	19,59	0,42	0,38
06.04.2024	-	0,765	0,327	22,79	14,64	22,4	14,52	7,88	24	0	0	60,9	41,2	19,71	0,42	0,38
07.04.2024	-	0,84	0,381	23,9	14,59	23,5	14,45	9,05	24	0	0	61,3	41,6	19,63	0,42	0,38
08.04.2024	-	0,771	0,339	22,87	14,54	22,47	14,42	8,05	24	0	0	61,1	41,6	19,43	0,42	0,38
09.04.2024	-	0,748	0,331	22,55	14,53	22,14	14,37	7,77	24	0	0	61	42,1	18,95	0,42	0,38
10.04.2024	-	0,722	0,308	22,26	14,62	21,84	14,52	7,32	24	0	0	60,9	41,8	19,09	0,42	0,38
11.04.2024	-	0,693	0,28	21,67	14,71	21,29	14,59	6,7	24	0	0	60,9	41,4	19,55	0,42	0,38
12.04.2024	-	0,708	0,285	21,87	14,66	21,47	14,56	6,91	24	0	0	60,8	41,1	19,72	0,42	0,38
13.04.2024	-	0,83	0,371	23,89	14,62	23,48	14,5	8,98	24	0	0	60,7	41	19,72	0,42	0,38
14.04.2024	-	0,877	0,397	24,83	14,99	24,41	14,85	9,56	24	0	0	61	41,1	19,88	0,42	0,38
15.04.2024	-	0,78	0,32	23,02	14,92	22,61	14,82	7,79	24	0	0	61,2	40,8	20,43	0,42	0,38
16.04.2024	-	0,803	0,344	23,55	14,81	23,12	14,73	8,39	24	0	0	60,5	40,3	20,25	0,42	0,38
17.04.2024	-	0,784	0,322	23,21	15,07	22,79	14,97	7,82	24	0	0	60,9	40,4	20,56	0,42	0,38
18.04.2024	-	0,868	0,375	24,76	15,3	24,34	15,17	9,17	24	0	0	60,9	40,6	20,36	0,42	0,38
19.04.2024	-	0,808	0,336	23,88	15,35	23,48	15,24	8,24	24	0	0	60,6	40,4	20,19	0,42	0,38
20.04.2024	-	0,832	0,363	24,39	15,46	23,99	15,29	8,7	24	0	0	60,7	40,9	19,79	0,42	0,38
21.04.2024	-	0,958	0,454	26,58	15,35	26,11	15,2	10,91	24	0	0	60,8	41,2	19,57	0,42	0,38
22.04.2024	-	0,829	0,365	24,01	14,86	23,58	14,74	8,84	24	0	0	60,8	41	19,85	0,42	0,38
23.04.2024	-	0,783	0,336	23,04	14,49	22,62	14,41	8,21	24	0	0	60,6	40,6	19,97	0,42	0,38
Итого:	8,1	24,344	10,518	721,15	459,71	708,47	455,85	252,62	744	0	-	60,86	41,19	19,68	0,42	0,38

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.03.2024	87,699	2731,01	1809,69	2684,61	1788,98
23.04.2024	112,043	3452,16	2269,4	3393,08	2244,83

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения