

#9577#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 30.04.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Артиллерийская 27, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 6785  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00207544  
Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т  | dM2, т  | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td   | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|------|---------|---------|-------------|
| 24.04.2021 | 1,805    | -0,145    | 225,01  | 227,91  | 222,02  | 225,75  | -3,73  | 24       | 0       | 0      | 53,2   | 44,4   | 8,86 | 0,6     | 0,4     | 4           |
| 25.04.2021 | 1,818    | -0,143    | 225,02  | 227,89  | 222,02  | 225,73  | -3,71  | 24       | 0       | 0      | 53,3   | 44,4   | 8,9  | 0,6     | 0,4     | 3,7         |
| 26.04.2021 | 1,745    | -0,144    | 225,83  | 228,84  | 222,97  | 226,82  | -3,85  | 24       | 0       | 0      | 51,9   | 43,4   | 8,54 | 0,6     | 0,4     | 2,9         |
| 27.04.2021 | 1,805    | -0,145    | 224,4   | 227,35  | 221,46  | 225,29  | -3,83  | 24       | 0       | 0      | 52,7   | 43,8   | 8,88 | 0,6     | 0,4     | 4,1         |
| 28.04.2021 | 1,793    | -0,139    | 224,52  | 227,36  | 221,61  | 225,31  | -3,7   | 24       | 0       | 0      | 52,7   | 43,9   | 8,79 | 0,6     | 0,4     | 6,7         |
| 29.04.2021 | 1,817    | -0,139    | 224,75  | 227,47  | 221,72  | 225,31  | -3,59  | 24       | 0       | 0      | 53,9   | 45     | 8,89 | 0,6     | 0,4     | 9,3         |
| 30.04.2021 | 0,632    | -0,057    | 104,32  | 105,73  | 103,19  | 104,84  | -1,65  | 24       | 0       | 1      | 48,5   | 41,8   | 6,74 | 0,6     | 0,4     | -           |
| Итого:     | 11,415   | 0         | 1453,85 | 1472,55 | 1434,99 | 1459,05 | 0      | 168      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 11,415   |           |         |         |         |         |        |          |         |        |        |        |      |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

## Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dM1, т   | dM2, т   |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.04.2021 | 900,256  | 95329,2  | 93860,08 | 93972,99 | 92915,41 |
| 30.04.2021 | 911,671  | 96783,05 | 95332,63 | 95407,98 | 94374,46 |

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

|                           |
|---------------------------|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ             |
| МП «Калининградтеплосеть» |
| ОТЧЕТ ПРИНЯТ              |
| 13.05.2021 12:57:03       |