

#9576#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Артиллерийская 27, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 6786
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00207544
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	0,816	0,365	23,34	12,9	23,02	12,9	10,12	24	0	0	55,6	35,9	19,62	0,42	0,38	4
25.04.2021	0,768	0,339	22,55	12,93	22,24	12,93	9,31	24	0	0	55,4	36	19,38	0,42	0,38	3,7
26.04.2021	0,77	0,342	22,59	12,86	22,25	12,86	9,39	24	0	0	55,2	35,7	19,5	0,42	0,38	2,9
27.04.2021	0,756	0,309	21,52	12,8	21,17	12,8	8,37	24	0	0	57,7	36,3	21,44	0,42	0,38	4,1
28.04.2021	0,763	0,315	21,8	12,93	21,45	12,93	8,52	24	0	0	57,6	36,6	21	0,42	0,38	6,7
29.04.2021	0,851	0,374	23,18	12,92	22,78	12,92	9,86	24	0	0	58,6	37,5	21,13	0,42	0,38	9,3
30.04.2021	0,765	0,327	22,07	12,82	21,75	12,82	8,93	24	0	0	56,7	36,5	20,24	0,42	0,38	7
01.05.2021	0,938	0,409	23,9	12,51	23,48	12,51	10,97	24	0	0	59,7	37,2	22,52	0,42	0,38	7,3
02.05.2021	0,875	0,365	23,21	12,76	22,84	12,76	10,08	24	0	0	58,4	36,1	22,28	0,42	0,38	6,2
03.05.2021	0,796	0,321	22,58	13,38	22,2	13,38	8,82	24	0	0	57,3	35,4	21,85	0,42	0,38	5,8
04.05.2021	0,807	0,34	23,92	14,17	23,55	14,16	9,39	24	0	0	56,2	36,5	19,74	0,42	0,38	9,6
05.05.2021	0,81	0,308	21,72	12,95	21,34	12,95	8,39	24	0	0	60,1	36,5	23,63	0,42	0,38	10,4
06.05.2021	0,834	0,323	21,9	12,55	21,56	12,55	9,01	24	0	0	59,5	35,6	23,83	0,42	0,38	6,9
07.05.2021	0,905	0,361	22,59	12,34	22,2	12,34	9,86	24	0	0	61	36,3	24,66	0,42	0,38	6,9
08.05.2021	0,911	0,362	22,7	12,3	22,3	12,3	10	24	0	0	60,8	36	24,74	0,42	0,38	6,3
09.05.2021	0,801	0,293	20,93	12,47	20,55	12,47	8,08	24	0	0	61	36,4	24,65	0,42	0,38	11,1
10.05.2021	0,833	0,328	21,61	12,46	21,24	12,46	8,78	24	0	0	61	37	23,97	0,42	0,38	17,8
11.05.2021	0,856	0,35	21,82	12,31	21,43	12,31	9,12	24	0	0	61,5	37,7	23,76	0,42	0,38	19,7
12.05.2021	0,831	0,341	21,48	12,34	21,1	12,34	8,76	24	0	0	61,9	38,4	23,54	0,42	0,38	19,2
13.05.2021	0,763	0,3	20,43	12,41	20,09	12,41	7,68	24	0	0	61,6	38,3	23,33	0,42	0,38	9,9
14.05.2021	0,787	0,318	20,93	12,3	20,57	12,3	8,27	24	0	0	61,1	38,1	23,02	0,42	0,38	10,6
15.05.2021	0,805	0,323	21,21	12,49	20,85	12,49	8,36	24	0	0	61,5	38,2	23,29	0,42	0,38	10
16.05.2021	0,873	0,374	22,61	12,34	22,21	12,34	9,87	24	0	0	60,4	37,6	22,77	0,42	0,38	12,5
17.05.2021	0,805	0,319	21,1	12,42	20,73	12,42	8,31	24	0	0	61,7	38,2	23,48	0,42	0,38	14,5
18.05.2021	0,744	0,286	20,2	12,44	19,84	12,44	7,4	24	0	0	61,4	38,2	23,26	0,42	0,38	11,4
19.05.2021	0,774	0,305	20,62	12,23	20,24	12,23	8,01	24	0	0	60,9	37,5	23,43	0,42	0,38	10,4
20.05.2021	0,866	0,357	21,92	12,09	21,53	12,09	9,44	24	0	0	61,1	37,2	23,86	0,42	0,38	-
21.05.2021	0,76	0,292	20,38	12,23	20,01	12,23	7,78	24	0	0	60,8	37,2	23,6	0,42	0,38	14
22.05.2021	0,781	0,314	20,8	12,25	20,43	12,25	8,18	24	0	0	60,8	37,5	23,3	0,42	0,38	-
23.05.2021	0,788	0,312	20,86	12,31	20,49	12,31	8,18	24	0	0	61,3	37,7	23,56	0,42	0,38	-
Итого:	24,432	0	656,47	378,21	645,44	378,2	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,432															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	765,323	22116,75	13356,08	21649,07	13242,25
23.05.2021	789,755	22773,22	13734,29	22294,51	13620,45

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.05.2021 12:13:47