

#84009#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Артиллерийская 27, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6786
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207544
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2024	0,782	0,337	23	14,47	22,59	14,39	8,2	24	0	0	60,6	40,8	19,85	0,42	0,38	4,9
25.04.2024	0,782	0,336	22,94	14,37	22,55	14,3	8,25	24	0	0	60,6	40,6	19,92	0,42	0,38	6,4
26.04.2024	0,711	0,29	21,82	14,47	21,41	14,39	7,02	24	0	0	60,7	40,8	19,84	0,42	0,38	7,8
27.04.2024	0,746	0,318	22,69	14,74	22,3	14,64	7,66	24	0	0	60,5	41,2	19,3	0,42	0,38	12,1
28.04.2024	0,838	0,386	24	14,36	23,59	14,28	9,31	24	0	0	60,6	41,1	19,43	0,42	0,38	14,6
29.04.2024	0,722	0,31	22,15	14,51	21,77	14,4	7,37	24	0	0	60,6	41,5	19,11	0,42	0,38	16,9
30.04.2024	0,721	0,314	22,11	14,35	21,72	14,25	7,47	24	0	0	60,5	41,5	19	0,42	0,38	16,1
01.05.2024	0,762	0,347	22,76	14,3	22,38	14,18	8,2	24	0	0	60,6	41,8	18,72	0,42	0,38	-
02.05.2024	0,758	0,342	22,7	14,4	22,28	14,26	8,02	24	0	0	60,9	42,2	18,65	0,42	0,38	-
03.05.2024	0,735	0,327	22,24	14,23	21,82	14,11	7,71	24	0	0	60,8	41,9	18,9	0,42	0,38	-
04.05.2024	0,784	0,363	23,2	14,37	22,79	14,22	8,57	24	0	0	60,8	42,1	18,65	0,42	0,38	-
05.05.2024	0,737	0,328	22,41	14,42	22,02	14,28	7,74	24	0	0	60,6	41,8	18,79	0,42	0,38	-
06.05.2024	0,761	0,335	22,83	14,56	22,43	14,46	7,97	24	0	0	60,8	41,7	19,09	0,42	0,38	-
07.05.2024	0,788	0,346	23,36	14,89	22,98	14,72	8,26	24	0	0	60,9	41,6	19,38	0,42	0,38	-
08.05.2024	0,805	0,353	23,58	14,85	23,17	14,72	8,45	24	0	0	61,1	41,4	19,7	0,42	0,38	-
09.05.2024	0,785	0,336	23,33	15	22,94	14,86	8,08	24	0	0	60,8	41,1	19,74	0,42	0,38	-
10.05.2024	0,766	0,319	23,38	15,5	22,98	15,32	7,66	24	0	0	60,9	41,4	19,48	0,42	0,38	-
11.05.2024	0,795	0,338	23,86	15,47	23,44	15,31	8,13	24	0	0	60,9	41,2	19,65	0,42	0,38	-
12.05.2024	0,837	0,367	24,56	15,55	24,15	15,39	8,76	24	0	0	61	41,4	19,64	0,42	0,38	-
13.05.2024	0,777	0,327	23,42	15,24	23	15,1	7,9	24	0	0	60,9	41,2	19,77	0,42	0,38	-
14.05.2024	0,748	0,31	22,95	15,23	22,54	15,08	7,46	24	0	0	60,8	41,2	19,62	0,42	0,38	-
15.05.2024	0,74	0,307	22,83	15,27	22,43	15,1	7,33	24	0	0	60,8	41,3	19,52	0,42	0,38	-
16.05.2024	0,737	0,304	22,81	15,26	22,39	15,13	7,26	24	0	0	61	41,4	19,58	0,42	0,38	-
17.05.2024	0,717	0,291	22,41	15,18	21,99	15,02	6,97	24	0	0	60,9	41,3	19,53	0,42	0,38	-
18.05.2024	0,743	0,319	22,97	15,23	22,58	15,05	7,53	24	0	0	60,9	41,8	19,05	0,42	0,38	-
19.05.2024	0,816	0,373	24,26	15,31	23,84	15,13	8,71	24	0	0	61,1	42,3	18,75	0,42	0,38	-
20.05.2024	0,684	0,283	22,02	15,19	21,62	15	6,62	24	0	0	61	42,3	18,72	0,42	0,38	-
21.05.2024	0,741	0,326	22,94	15,06	22,53	14,89	7,64	24	0	0	60,8	42,3	18,55	0,42	0,38	-
22.05.2024	0,7	0,295	22,19	15,1	21,81	14,91	6,9	24	0	0	61,1	42,4	18,67	0,42	0,38	-
23.05.2024	0,704	0,298	22,22	14,99	21,79	14,8	6,99	24	0	0	61,1	42,4	18,72	0,42	0,38	-
Итого:	22,722	0	687,94	445,87	675,83	441,69	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,722															

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2024	112,043	3452,16	2269,4	3393,08	2244,83
23.05.2024	134,765	4140,1	2715,27	4068,91	2686,52

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.05.2024 7:31:44