

#9574#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Артиллерийская 27, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 6786
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00207544
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	0,764	0,298	20,5	12,23	20,13	12,23	7,9	24	0	0	60,9	37,3	23,52	0,42	0,38	16
25.05.2021	0,802	0,322	21,48	12,69	21,11	12,69	8,42	24	0	0	60,8	37,9	22,94	0,42	0,38	-
26.05.2021	0,705	0,261	19,06	11,68	18,74	11,68	7,06	24	0	0	60,5	36,5	23,98	0,42	0,38	-
27.05.2021	0,733	0,281	19,42	11,52	19,09	11,52	7,57	24	0	0	60,4	36,5	23,94	0,42	0,38	-
28.05.2021	0,728	0,278	19,42	11,52	19,09	11,52	7,57	24	0	0	60,3	36,5	23,79	0,42	0,38	11
29.05.2021	0,845	0,337	20,93	11,49	20,57	11,49	9,08	24	0	0	61,5	36,8	24,76	0,42	0,38	12,3
30.05.2021	0,885	0,346	21,08	11,55	20,68	11,55	9,13	24	0	0	63,7	37,7	26,02	0,42	0,38	-
31.05.2021	0,888	0,356	21,12	11,44	20,72	11,44	9,28	24	0	0	63,8	37,9	25,88	0,42	0,38	16
01.06.2021	0,792	0,301	19,75	11,47	19,37	11,47	7,9	24	0	0	63,3	37,9	25,41	0,42	0,38	-
02.06.2021	0,771	0,314	20,41	11,56	20,06	11,56	8,5	24	0	0	59,8	37	22,77	0,42	0,38	-
03.06.2021	0,664	0,266	19,24	11,66	18,98	11,66	7,32	24	0	0	57,3	36,1	21,2	0,42	0,38	15
04.06.2021	0,685	0,281	19,42	11,49	19,14	11,49	7,65	24	0	0	57,7	36,6	21,15	0,42	0,38	-
05.06.2021	0,75	0,332	20,2	10,93	19,88	10,93	8,95	24	0	0	58	36,9	21,13	0,42	0,38	13,4
06.06.2021	0,715	0,312	19,79	11,22	19,48	11,22	8,26	24	0	0	58,3	37,4	20,87	0,42	0,38	22
07.06.2021	0,731	0,32	20,01	11,11	19,72	11,11	8,61	24	0	0	58	37,1	20,88	0,42	0,38	-
08.06.2021	0,666	0,276	19,4	11,8	19,13	11,8	7,33	24	0	0	57,9	37,4	20,43	0,42	0,38	18,8
09.06.2021	0,683	0,277	19,66	12,17	19,35	12,17	7,18	24	0	0	59,2	38	21,21	0,42	0,38	21
10.06.2021	0,726	0,289	20,17	12,59	19,82	12,58	7,24	24	0	0	61,6	39,4	22,26	0,42	0,38	-
11.06.2021	0,757	0,309	20,39	12,32	20,02	12,32	7,7	24	0	0	62,4	39,8	22,59	0,42	0,38	-
12.06.2021	0,642	0,242	19,14	12,64	18,82	12,64	6,18	24	0	0	60,2	38,8	21,38	0,42	0,38	-
13.06.2021	0,732	0,293	20,23	12,38	19,86	12,38	7,48	24	0	0	60,8	38,6	22,2	0,42	0,38	-
14.06.2021	0,724	0,283	20,06	12,51	19,7	12,51	7,19	24	0	0	61,5	39,1	22,39	0,42	0,38	-
15.06.2021	0,705	0,274	19,81	12,5	19,46	12,5	6,96	24	0	0	61,2	38,8	22,36	0,42	0,38	-
16.06.2021	0,673	0,251	19,28	12,54	18,95	12,54	6,41	24	0	0	61,4	38,9	22,45	0,42	0,38	-
17.06.2021	0,654	0,243	19,06	12,67	18,73	12,67	6,06	24	0	0	61,6	39,4	22,14	0,42	0,38	-
18.06.2021	0,669	0,255	19,28	12,64	18,93	12,64	6,29	24	0	0	62	40,1	21,93	0,42	0,38	-
19.06.2021	0,64	0,242	18,89	12,71	18,54	12,71	5,83	24	0	0	62,5	40,7	21,72	0,42	0,38	-
20.06.2021	0,669	0,262	19,37	12,77	19,01	12,77	6,24	24	0	0	63	41,6	21,45	0,42	0,38	-
21.06.2021	0,666	0,271	19,52	12,75	19,17	12,75	6,42	24	0	0	62,5	41,7	20,74	0,42	0,38	-
22.06.2021	0,616	0,242	18,96	12,97	18,63	12,97	5,66	24	0	0	62,3	42,1	20,27	0,42	0,38	-
23.06.2021	0,623	0,245	19,27	12,95	18,93	12,95	5,98	24	0	0	61,2	41,2	19,99	0,42	0,38	-
Итого:	22,303	0	614,32	374,47	603,81	374,46	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,303															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2021	789,755	22773,22	13734,29	22294,51	13620,45
23.06.2021	812,058	23387,54	14108,76	22898,32	13994,91

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.06.2021 8:52:12