

#133846#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 27, Калининград
5346
6786
ВКТ-7
00207544
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,753	0,318	23,65	15,66	23,24	15,52	7,72	24	0	0	59,6	40,6	18,92	0,42	0,38	-
25.05.2025	0,753	0,318	23,83	15,91	23,43	15,74	7,69	24	0	0	59,6	41	18,6	0,42	0,38	-
26.05.2025	0,669	0,26	22,15	15,54	21,77	15,4	6,37	24	0	0	59,6	40,7	18,84	0,42	0,38	-
27.05.2025	0,733	0,311	23,15	15,4	22,76	15,26	7,5	24	0	0	59,5	40,8	18,77	0,42	0,38	-
28.05.2025	0,686	0,281	22,65	15,61	22,26	15,44	6,82	24	0	0	59,5	41,2	18,34	0,42	0,38	-
29.05.2025	0,731	0,311	23,27	15,53	22,88	15,35	7,53	24	0	0	59,4	41	18,42	0,42	0,38	-
30.05.2025	0,684	0,279	22,53	15,57	22,14	15,39	6,75	24	0	0	59,4	41	18,42	0,42	0,38	-
31.05.2025	0,785	0,348	24,27	15,58	23,86	15,43	8,43	24	0	0	59,4	41,1	18,31	0,42	0,38	-
01.06.2025	0,756	0,333	23,85	15,71	23,45	15,54	7,91	24	0	0	59,7	41,4	18,32	0,42	0,38	-
02.06.2025	0,716	0,302	22,99	15,47	22,6	15,3	7,3	24	0	0	59,6	41,1	18,41	0,42	0,38	-
03.06.2025	0,682	0,279	22,51	15,6	22,13	15,41	6,72	24	0	0	59,6	41,3	18,3	0,42	0,38	-
04.06.2025	0,704	0,301	22,81	15,47	22,42	15,28	7,14	24	0	0	59,6	41,4	18,2	0,42	0,38	-
05.06.2025	0,683	0,289	22,63	15,54	22,24	15,35	6,89	24	0	0	59,5	41,6	17,88	0,42	0,38	-
06.06.2025	0,703	0,301	22,8	15,4	22,41	15,21	7,2	24	0	0	59,6	41,6	17,99	0,42	0,38	-
07.06.2025	0,684	0,287	22,59	15,59	22,19	15,39	6,8	24	0	0	59,8	41,9	17,85	0,42	0,38	-
08.06.2025	0,717	0,311	23,16	15,56	22,77	15,39	7,38	24	0	0	59,6	41,8	17,9	0,42	0,38	-
09.06.2025	0,659	0,267	22,36	15,68	21,96	15,49	6,47	24	0	0	59,1	41,1	17,98	0,42	0,38	-
10.06.2025	0,689	0,288	22,73	15,61	22,34	15,43	6,91	24	0	0	59,4	41,2	18,23	0,42	0,38	-
11.06.2025	0,675	0,273	22,52	15,82	22,15	15,63	6,52	24	0	0	59,6	41,3	18,26	0,42	0,38	-
12.06.2025	0,696	0,284	22,77	15,75	22,37	15,56	6,81	24	0	0	59,7	41,1	18,54	0,42	0,38	-
13.06.2025	0,749	0,326	23,67	15,67	23,28	15,5	7,78	24	0	0	59,6	41,1	18,54	0,42	0,38	-
14.06.2025	0,682	0,275	22,55	15,77	22,19	15,59	6,6	24	0	0	59,7	41,3	18,41	0,42	0,38	-
15.06.2025	0,686	0,284	22,96	16,06	22,57	15,87	6,7	24	0	0	59,7	41,8	17,96	0,42	0,38	-
16.06.2025	0,754	0,334	23,93	15,79	23,53	15,58	7,95	24	0	0	59,7	41,9	17,82	0,42	0,38	-
17.06.2025	0,632	0,288	21,98	14,4	21,62	14,24	7,38	24	0	1	56,3	41	15,26	0,42	0,38	-
18.06.2025	0,708	0,299	23,72	16,57	23,32	16,33	6,99	24	0	0	60	42,3	17,69	0,42	0,38	-
19.06.2025	0,689	0,296	23,85	16,64	23,46	16,4	7,06	24	0	0	58,6	41,8	16,83	0,42	0,38	-
20.06.2025	0,71	0,296	23,82	16,69	23,4	16,45	6,95	24	0	0	60,1	42,2	17,85	0,42	0,38	-
21.06.2025	0,746	0,323	23,97	16,16	23,57	15,92	7,65	24	0	0	60,1	42	18,08	0,42	0,38	-
22.06.2025	0,768	0,343	24,39	16,17	23,97	15,94	8,03	24	0	0	60,2	42,3	17,92	0,42	0,38	-
23.06.2025	0,68	0,285	23,35	16,56	22,95	16,32	6,63	24	0	0	59,8	42,3	17,49	0,42	0,38	-
Итого:	21,962	0	717,41	488,48	705,23	482,65	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,962															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2025	394,858	13455,27	9397,11	13226,87	9291,25
23.06.2025	416,82	14172,68	9885,59	13932,1	9773,9

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.06.2025 7:47:55