

#90582#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Артиллерийская 27, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6786
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207544
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 23.06.2024 | 0,72 | 0,306 | 22,03 | 14,56 | 21,64 | 14,41 | 7,23 | 24 | 0 | 0 | 61,3 | 41,9 | 19,39 | 0,42 | 0,38 | - |
| 24.06.2024 | 0,671 | 0,286 | 20,88 | 14,03 | 20,51 | 13,89 | 6,62 | 24 | 0 | 0 | 61,2 | 42,2 | 18,99 | 0,42 | 0,38 | - |
| 25.06.2024 | 0,672 | 0,298 | 22,99 | 16,08 | 22,58 | 15,9 | 6,68 | 24 | 0 | 0 | 61,3 | 44,8 | 16,51 | 0,42 | 0,38 | - |
| 26.06.2024 | 0,767 | 0,37 | 27,25 | 19,18 | 26,79 | 18,94 | 7,85 | 24 | 0 | 0 | 61,6 | 46,7 | 14,96 | 0,42 | 0,38 | - |
| 27.06.2024 | 0,69 | 0,306 | 26,32 | 19,53 | 25,85 | 19,29 | 6,56 | 24 | 0 | 0 | 61,7 | 46,8 | 14,83 | 0,42 | 0,38 | - |
| 28.06.2024 | 0,641 | 0,279 | 23,6 | 17,32 | 23,18 | 17,08 | 6,1 | 24 | 0 | 0 | 61,4 | 45,8 | 15,64 | 0,42 | 0,38 | - |
| 29.06.2024 | 0,678 | 0,3 | 24,23 | 17,48 | 23,8 | 17,24 | 6,56 | 24 | 0 | 0 | 61,7 | 45,8 | 15,89 | 0,42 | 0,38 | - |
| 30.06.2024 | 0,702 | 0,323 | 24,7 | 17,55 | 24,28 | 17,31 | 6,97 | 24 | 0 | 0 | 61,6 | 45,8 | 15,77 | 0,42 | 0,38 | - |
| 01.07.2024 | 0,659 | 0,287 | 23,95 | 17,53 | 23,53 | 17,29 | 6,24 | 24 | 0 | 0 | 61,6 | 45,8 | 15,87 | 0,42 | 0,38 | - |
| 02.07.2024 | 0,687 | 0,3 | 24,16 | 17,35 | 23,74 | 17,11 | 6,63 | 24 | 0 | 0 | 61,5 | 45,2 | 16,29 | 0,42 | 0,38 | - |
| 03.07.2024 | 0,669 | 0,282 | 23,37 | 16,9 | 22,95 | 16,66 | 6,29 | 24 | 0 | 0 | 61,5 | 44,7 | 16,87 | 0,42 | 0,38 | - |
| 04.07.2024 | 0,659 | 0,276 | 22,76 | 16,39 | 22,36 | 16,15 | 6,21 | 24 | 0 | 0 | 61,4 | 44,2 | 17,23 | 0,42 | 0,38 | - |
| 05.07.2024 | 0,684 | 0,289 | 23,05 | 16,33 | 22,63 | 16,09 | 6,54 | 24 | 0 | 0 | 61,5 | 44,1 | 17,44 | 0,42 | 0,38 | - |
| 06.07.2024 | 0,691 | 0,301 | 23,11 | 16,17 | 22,7 | 15,93 | 6,77 | 24 | 0 | 0 | 61,5 | 44,1 | 17,38 | 0,42 | 0,38 | - |
| 07.07.2024 | 0,726 | 0,328 | 23,81 | 16,33 | 23,41 | 16,09 | 7,32 | 24 | 0 | 0 | 61,7 | 44,6 | 17,12 | 0,42 | 0,38 | - |
| 08.07.2024 | 0,704 | 0,312 | 23,43 | 16,28 | 23,02 | 16,04 | 6,98 | 24 | 0 | 0 | 61,4 | 44,3 | 17,1 | 0,42 | 0,38 | - |
| 09.07.2024 | 0,658 | 0,283 | 22,86 | 16,42 | 22,44 | 16,18 | 6,26 | 24 | 0 | 0 | 61,6 | 44,7 | 16,93 | 0,42 | 0,38 | - |
| 10.07.2024 | 0,708 | 0,324 | 23,59 | 16,21 | 23,17 | 15,97 | 7,2 | 24 | 0 | 0 | 61,6 | 44,9 | 16,65 | 0,42 | 0,38 | - |
| 11.07.2024 | 0,655 | 0,294 | 22,96 | 16,29 | 22,53 | 16,05 | 6,48 | 24 | 0 | 0 | 60,9 | 44,7 | 16,19 | 0,42 | 0,38 | - |
| 12.07.2024 | 0,658 | 0,289 | 22,83 | 16,21 | 22,41 | 15,97 | 6,44 | 24 | 0 | 0 | 61,2 | 44,8 | 16,43 | 0,42 | 0,38 | - |
| 13.07.2024 | 0,67 | 0,298 | 23,17 | 16,41 | 22,77 | 16,17 | 6,6 | 24 | 0 | 0 | 61,2 | 44,7 | 16,5 | 0,42 | 0,38 | - |
| 14.07.2024 | 0,693 | 0,309 | 23,79 | 16,8 | 23,39 | 16,56 | 6,83 | 24 | 0 | 0 | 61,4 | 44,8 | 16,59 | 0,42 | 0,38 | - |
| 15.07.2024 | 0,656 | 0,27 | 23,5 | 17,29 | 23,08 | 17,05 | 6,03 | 24 | 0 | 0 | 61,6 | 44,8 | 16,8 | 0,42 | 0,38 | - |
| 16.07.2024 | 0,695 | 0,317 | 23,5 | 16,34 | 23,09 | 16,12 | 6,97 | 24 | 0 | 0 | 61,5 | 45,1 | 16,39 | 0,42 | 0,38 | - |
| 17.07.2024 | 0,654 | 0,278 | 23,47 | 17,16 | 23,05 | 16,92 | 6,13 | 24 | 0 | 0 | 61,4 | 45 | 16,43 | 0,42 | 0,38 | - |
| 18.07.2024 | 0,666 | 0,281 | 23,62 | 17,22 | 23,19 | 16,98 | 6,21 | 24 | 0 | 0 | 61,5 | 44,8 | 16,69 | 0,42 | 0,38 | - |
| 19.07.2024 | 0,658 | 0,271 | 23,62 | 17,37 | 23,2 | 17,13 | 6,07 | 24 | 0 | 0 | 61,5 | 44,8 | 16,68 | 0,42 | 0,38 | - |
| 20.07.2024 | 0,662 | 0,273 | 23,82 | 17,55 | 23,4 | 17,31 | 6,09 | 24 | 0 | 0 | 61,5 | 44,9 | 16,61 | 0,42 | 0,38 | - |
| 21.07.2024 | 0,686 | 0,292 | 24,34 | 17,66 | 23,91 | 17,42 | 6,49 | 24 | 0 | 0 | 61,5 | 45 | 16,44 | 0,42 | 0,38 | - |
| 22.07.2024 | 0,685 | 0,299 | 24,35 | 17,63 | 23,91 | 17,39 | 6,52 | 24 | 0 | 0 | 61,5 | 45,2 | 16,32 | 0,42 | 0,38 | - |
| 23.07.2024 | 0,716 | 0,317 | 25,75 | 18,69 | 25,32 | 18,45 | 6,87 | 24 | 0 | 0 | 61,7 | 45,8 | 15,85 | 0,42 | 0,38 | - |
| Итого: | 21,14 | 0 | 734,81 | 524,26 | 721,83 | 517,09 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 21,14 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 22.06.2024 | 156,179 | 4804,59 | 3157,11 | 4721,37 | 3123,59 |
| 23.07.2024 | 177,319 | 5539,4 | 3681,37 | 5443,2 | 3640,68 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.07.2024 14:23:07