

#9575#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 11.07.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Артиллерийская 27, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6786
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207544
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2021	0,596	0,218	18,5	12,97	18,16	12,97	5,19	24	0	0	62,3	41,4	20,93	0,42	0,38	-
25.06.2021	0,654	0,256	19,59	13,04	19,26	13,04	6,22	24	0	0	61,6	41	20,66	0,42	0,38	-
26.06.2021	0,651	0,25	19,42	12,88	19,07	12,88	6,19	24	0	0	61,3	40,4	20,98	0,42	0,38	-
27.06.2021	0,719	0,294	20,47	12,86	20,11	12,86	7,25	24	0	0	61,5	40,3	21,23	0,42	0,38	-
28.06.2021	0,655	0,257	19,53	12,92	19,2	12,92	6,28	24	0	0	61	40	20,93	0,42	0,38	-
29.06.2021	0,657	0,26	19,65	12,97	19,34	12,97	6,37	24	0	0	61	40,2	20,8	0,42	0,38	-
30.06.2021	0,43	0,198	14,09	8,4	13,9	8,4	5,5	24	0	1	53,4	37,3	16,13	0,42	0,38	-
01.07.2021	0,644	0,258	19,6	12,94	19,27	12,94	6,33	24	0	0	60,3	40,1	20,26	0,42	0,38	-
02.07.2021	0,576	0,221	17,89	12,04	17,6	12,04	5,56	24	0	0	59,9	39,6	20,3	0,42	0,38	-
03.07.2021	0,676	0,268	19,98	13,11	19,63	13,11	6,52	24	0	0	61,8	41	20,84	0,42	0,38	-
04.07.2021	0,727	0,303	20,94	13,27	20,53	13,27	7,26	24	0	0	62,1	41,3	20,77	0,42	0,38	-
05.07.2021	0,751	0,319	21,19	13,14	20,82	13,13	7,69	24	0	0	62	41,2	20,79	0,42	0,38	-
06.07.2021	0,664	0,261	20,09	13,47	19,75	13,44	6,31	24	0	0	61,7	41,3	20,41	0,42	0,38	-
07.07.2021	0,656	0,259	19,81	13,23	19,46	13,23	6,23	24	0	0	61,8	41,5	20,38	0,42	0,38	-
08.07.2021	0,614	0,237	19,33	13,32	19,01	13,32	5,69	24	0	0	61,2	41,1	20,07	0,42	0,38	-
09.07.2021	0,54	0,229	17,48	11,74	17,18	11,68	5,5	24	0	1	59,5	41	18,45	0,42	0,38	-
10.07.2021	0,619	0,258	19,65	13,24	19,34	13,24	6,1	24	0	0	60,7	41,9	18,83	0,42	0,38	-
11.07.2021	0,723	0,328	21,32	13,18	20,94	13,18	7,76	24	0	0	61	42,1	18,93	0,42	0,38	-
Итого:	11,552	0	348,53	228,72	342,57	228,62	0	432	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,552															

Общее время работы системы, ч 432

Период нормальной работы системы, ч 432

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2021	812,058	23387,54	14108,76	22898,32	13994,91
11.07.2021	823,61	23736,07	14337,48	23240,89	14223,53

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.07.2021 9:53:31