

#142290#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 27, Калининград
5346
6786
ВКТ-7
00207544
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,675	0,278	21,62	14,55	21,25	14,43	6,82	24	0	0	59,6	41,1	18,48	0,42	0,38	-
25.06.2025	0,661	0,27	20,14	12,91	19,84	12,91	6,93	24	0	0	58,7	38,8	19,9	0,42	0,38	-
26.06.2025	0,681	0,28	20,28	12,85	19,97	12,85	7,12	24	0	0	59,2	39,1	20,1	0,42	0,38	-
27.06.2025	0,63	0,249	19,51	12,95	19,2	12,95	6,25	24	0	0	59,2	39,2	20,07	0,42	0,38	-
28.06.2025	0,692	0,287	20,55	13	20,22	13	7,22	24	0	0	59,4	39,4	20,08	0,42	0,38	-
29.06.2025	0,735	0,32	21,57	13,24	21,18	13,24	7,94	24	0	0	59,4	39,6	19,8	0,42	0,38	-
30.06.2025	0,687	0,285	20,82	13,41	20,49	13,4	7,09	24	0	0	59,4	39,8	19,7	0,42	0,38	-
01.07.2025	0,67	0,276	20,66	13,45	20,32	13,45	6,87	24	0	0	59,5	40	19,53	0,42	0,38	-
02.07.2025	0,648	0,269	20,18	13,28	19,88	13,28	6,6	24	0	0	59,4	40,2	19,27	0,42	0,38	-
03.07.2025	0,651	0,278	20,23	13,16	19,91	13,16	6,75	24	0	0	59,4	40,4	19,08	0,42	0,38	-
04.07.2025	0,679	0,291	20,76	13,3	20,41	13,29	7,12	24	0	0	59,6	40,4	19,24	0,42	0,38	-
05.07.2025	0,66	0,276	20,81	13,72	20,44	13,71	6,73	24	0	0	59,6	40,7	18,95	0,42	0,38	-
06.07.2025	0,656	0,277	20,86	13,81	20,49	13,76	6,73	24	0	0	59,6	40,9	18,71	0,42	0,38	-
07.07.2025	0,655	0,274	20,57	13,62	20,23	13,59	6,64	24	0	0	59,6	40,7	18,9	0,42	0,38	-
08.07.2025	0,683	0,292	20,78	13,34	20,45	13,34	7,11	24	0	0	59,7	40,6	19,12	0,42	0,38	-
09.07.2025	0,639	0,262	20,25	13,49	19,92	13,49	6,43	24	0	0	59,6	40,5	19,12	0,42	0,38	-
10.07.2025	0,675	0,286	20,65	13,3	20,31	13,3	7,01	24	0	0	59,5	40,2	19,28	0,42	0,38	-
11.07.2025	0,675	0,282	20,74	13,38	20,38	13,38	7	24	0	0	59,4	40,2	19,19	0,42	0,38	-
12.07.2025	0,671	0,28	20,66	13,42	20,3	13,42	6,88	24	0	0	59,6	40,3	19,29	0,42	0,38	-
13.07.2025	0,628	0,253	20,17	13,64	19,84	13,63	6,21	24	0	0	59,6	40,5	19,09	0,42	0,38	-
14.07.2025	0,616	0,248	19,81	13,46	19,48	13,45	6,03	24	0	0	59,6	40,6	19,06	0,42	0,38	-
15.07.2025	0,665	0,283	22,05	15,09	21,67	14,97	6,7	24	0	0	59,6	41,9	17,63	0,42	0,38	-
16.07.2025	0,685	0,294	22,49	15,18	22,11	15,06	7,05	24	0	0	59,6	42,1	17,57	0,42	0,38	-
17.07.2025	0,677	0,291	20,9	13,51	20,58	13,5	7,08	24	0	0	59,6	40,7	18,91	0,42	0,38	-
18.07.2025	0,621	0,25	20,09	13,6	19,78	13,58	6,2	24	0	0	59,4	40,6	18,79	0,42	0,38	-
19.07.2025	0,633	0,263	20,06	13,31	19,73	13,31	6,42	24	0	0	59,5	40,5	19	0,42	0,38	-
20.07.2025	0,665	0,289	20,58	13,25	20,23	13,25	6,98	24	0	0	59,5	40,7	18,77	0,42	0,38	-
21.07.2025	0,573	0,228	19,08	13,28	18,81	13,27	5,54	24	0	0	59,4	40,8	18,54	0,42	0,38	-
22.07.2025	0,602	0,25	19,68	13,34	19,4	13,33	6,07	24	0	0	59,2	41	18,25	0,42	0,38	-
23.07.2025	0,652	0,286	20,36	13,18	20,03	13,16	6,87	24	0	0	59,5	40,8	18,7	0,42	0,38	-
Итого:	19,74	0	616,91	405,02	606,85	404,46	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,74															

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2025	416,82	14172,68	9885,59	13932,1	9773,9
23.07.2025	436,56	14789,59	10290,61	14538,95	10178,36

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.07.2025 8:00:32