

#28001#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 27, Калининград
5346

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
00207544	23.08.2023	23.07.2023	
Количество тепловой энергии, система 1	395,352	395,352	0
Количество тепловой энергии, система 2	281,286	274,561	6.725



Подпись исполнителя _____



Handwritten signature

#27307#

Отчёт за период с 23.07.2023 по 23.08.2023.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 6786
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00207544
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 28.08.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.07.2023	-	0,668	0,309	22,76	15,51	22,39	15,27	7,12	24	0	0	59,5	43,5	16,03	0,42	0,38
25.07.2023	-	0,69	0,317	23,67	16,34	23,26	16,1	7,16	24	0	0	60,2	44	16,11	0,42	0,38
26.07.2023	-	0,711	0,316	24,36	16,96	23,94	16,72	7,22	24	0	0	60,5	44,1	16,34	0,42	0,38
27.07.2023	-	0,694	0,309	23,27	15,99	22,86	15,75	7,11	24	0	0	60,2	43,3	16,91	0,42	0,38
28.07.2023	-	0,67	0,29	22,72	15,79	22,3	15,55	6,75	24	0	0	60,2	43,2	17,04	0,42	0,38
29.07.2023	-	0,708	0,315	23,11	15,68	22,72	15,44	7,28	24	0	0	60,6	43,2	17,34	0,42	0,38
30.07.2023	-	0,773	0,372	24,28	15,56	23,87	15,32	8,55	24	0	0	60,3	43,3	16,95	0,42	0,38
31.07.2023	-	0,694	0,307	22,86	15,7	22,47	15,46	7,01	24	0	0	61,1	43,7	17,38	0,42	0,38
01.08.2023	-	0,759	0,369	24,33	15,54	23,93	15,31	8,62	24	0	0	59,1	43	16,19	0,42	0,38
02.08.2023	-	0,164	0,179	11,92	4,04	11,9	4,02	7,88	24	0	1	23,9	31,8	-7,85	0,42	0,38
03.08.2023	-	0,01	0,007	0,46	0	0,46	0	0,46	24	0	1	24,4	22,4	2,04	0,42	0,38
04.08.2023	-	0,011	0,014	0,62	0	0,62	0	0,62	24	0	1	22,8	22	0,73	0,42	0,38
05.08.2023	-	0,008	0,004	0,39	0	0,39	0	0,39	24	0	1	24	21,7	2,34	0,42	0,38
06.08.2023	-	0,011	0,01	0,51	0	0,51	0	0,51	24	0	1	23,6	21,6	1,99	0,42	0,38
07.08.2023	-	0,006	0,005	0,37	0	0,37	0	0,37	24	0	1	23,9	21,6	2,26	0,42	0,38
08.08.2023	-	0,003	0,003	0,31	0	0,31	0	0,31	24	0	1	23,2	20,9	2,27	0,42	0,38
09.08.2023	-	0,009	0,006	0,48	0	0,48	0	0,48	24	0	1	22,4	20,5	1,94	0,42	0,38
10.08.2023	-	0,018	0,018	0,89	0	0,89	0	0,89	24	0	1	21,5	20,3	1,16	0,42	0,38
11.08.2023	-	0,022	0,022	1,01	0	1,01	0	1,01	24	0	1	21,3	19,9	1,43	0,42	0,38
12.08.2023	-	0,014	0,014	0,71	0	0,71	0	0,71	24	0	1	21,9	20	1,87	0,42	0,38
13.08.2023	-	0,006	0,006	0,39	0	0,39	0	0,39	24	0	1	22,6	20,5	2,18	0,42	0,38
14.08.2023	-	0,009	0,008	0,51	0	0,51	0	0,51	24	0	1	22,8	20,5	2,28	0,42	0,38
15.08.2023	-	0,013	0,012	0,63	0	0,63	0	0,63	24	0	1	22,3	20,7	1,57	0,42	0,38
16.08.2023	-	0,006	0,005	0,32	0	0,32	0	0,32	24	0	1	23,6	21,3	2,3	0,42	0,38
17.08.2023	-	0,004	0,002	0,3	0	0,3	0	0,3	24	0	1	24,1	21,4	2,7	0,42	0,38
18.08.2023	-	0,006	0,005	0,35	0	0,35	0	0,35	24	0	1	25,1	21,6	3,45	0,42	0,38
19.08.2023	-	0,008	0,004	0,28	0	0,28	0	0,28	24	0	1	25,2	21,8	3,32	0,42	0,38
20.08.2023	-	0,011	0,009	0,49	0	0,49	0	0,49	24	0	1	24,1	22	2,12	0,42	0,38
21.08.2023	-	0,003	0,003	0,34	0	0,34	0	0,34	24	0	1	23,8	21,9	1,95	0,42	0,38
22.08.2023	-	0,006	0,002	0,26	0	0,26	0	0,26	24	0	1	24,9	21,8	3,06	0,42	0,38
23.08.2023	-	0,01	0,009	0,47	0	0,47	0	0,47	24	0	1	24,6	21,7	2,98	0,42	0,38
Итого:	-	6,725	3,251	233,37	147,11	229,73	144,94	84,79	744	0	-	34,12	28,04	6,08	0,42	0,38

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.07.2023	274,561	9089,01	6149,26	8934,13	6081,37
23.08.2023	281,286	9322,38	6296,37	9163,86	6226,31

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____