

#148590#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 27, Калининград
5346
6786
ВКТ-7
00207544
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,011	0,007	0,45	0	0,45	0	0,45	24	0	1	24,2	19,8	4,4	0,42	0,38	-
25.08.2025	0,008	0,003	0,28	0	0,28	0	0,28	24	0	1	28,8	19,7	9,02	0,42	0,38	-
26.08.2025	0,001	0,001	0,26	0	0,26	0	0,26	24	0	1	19,7	19,4	0,35	0,42	0,38	-
27.08.2025	0,367	0,217	10,91	5,47	10,75	5,41	5,34	24	0	1	56,4	43,9	12,48	0,42	0,38	-
28.08.2025	0,685	0,341	23,49	15,57	23,13	15,34	7,79	24	0	0	58,7	43,9	14,8	0,42	0,38	-
29.08.2025	0,593	0,276	19,71	13,01	19,41	12,98	6,43	24	0	0	59,1	42,7	16,39	0,42	0,38	-
30.08.2025	0,633	0,299	20,37	13,07	20,05	13,01	7,04	24	0	0	59,1	42,5	16,67	0,42	0,38	-
31.08.2025	0,686	0,335	21,6	13,67	21,24	13,54	7,7	24	0	0	59,5	42,8	16,71	0,42	0,38	-
01.09.2025	0,601	0,272	20,14	13,51	19,81	13,44	6,37	24	0	0	59,4	42,6	16,8	0,42	0,38	-
02.09.2025	0,463	0,198	16,56	11,65	16,31	11,62	4,69	24	0	1	58,4	42,1	16,36	0,42	0,38	-
03.09.2025	0,73	0,362	23,64	14,97	23,25	14,77	8,48	24	0	0	58,5	42,7	15,81	0,42	0,38	-
04.09.2025	0,646	0,268	21,48	14,85	21,11	14,72	6,39	24	0	0	59,5	41,4	18,11	0,42	0,38	-
05.09.2025	0,602	0,24	20,42	14,39	20,06	14,31	5,75	24	0	0	59,3	41,1	18,19	0,42	0,38	-
06.09.2025	0,641	0,265	20,77	14,12	20,44	14,06	6,38	24	0	0	59,6	41,2	18,44	0,42	0,38	-
07.09.2025	0,662	0,283	21,44	14,28	21,08	14,21	6,87	24	0	0	59,2	41,1	18,08	0,42	0,38	-
08.09.2025	0,709	0,312	21,71	13,89	21,36	13,86	7,5	24	0	0	59,6	40,8	18,77	0,42	0,38	-
09.09.2025	0,647	0,266	20,73	13,95	20,4	13,92	6,48	24	0	0	59,4	40,5	18,93	0,42	0,38	-
10.09.2025	0,655	0,27	20,85	13,95	20,51	13,92	6,59	24	0	0	59,4	40,4	19	0,42	0,38	-
11.09.2025	0,641	0,262	20,71	14,04	20,39	14	6,39	24	0	0	59,1	40,4	18,7	0,42	0,38	-
12.09.2025	0,65	0,267	20,87	14,03	20,53	14,01	6,52	24	0	0	59,3	40,4	18,89	0,42	0,38	-
13.09.2025	0,678	0,288	21,3	13,97	20,95	13,94	7,01	24	0	0	59,3	40,4	18,89	0,42	0,38	-
14.09.2025	0,685	0,291	21,49	14,04	21,13	13,97	7,16	24	0	0	59,1	40,4	18,76	0,42	0,38	-
15.09.2025	0,635	0,255	20,38	13,7	20,05	13,69	6,36	24	0	0	58,7	39,6	19,11	0,42	0,38	-
16.09.2025	0,673	0,275	20,89	13,75	20,55	13,72	6,83	24	0	0	59,3	39,9	19,46	0,42	0,38	-
17.09.2025	0,659	0,267	20,76	13,85	20,41	13,83	6,58	24	0	0	59,3	39,8	19,54	0,42	0,38	-
18.09.2025	0,657	0,269	20,81	13,79	20,49	13,77	6,72	24	0	0	58,6	39,4	19,18	0,42	0,38	-
19.09.2025	0,658	0,266	20,57	13,55	20,22	13,55	6,67	24	0	0	59,1	39,5	19,64	0,42	0,38	-
20.09.2025	0,711	0,307	21,33	13,35	20,95	13,35	7,6	24	0	0	59,4	39,9	19,57	0,42	0,38	-
21.09.2025	0,68	0,288	20,9	13,51	20,57	13,48	7,09	24	0	0	59,4	40,2	19,21	0,42	0,38	-
22.09.2025	0,628	0,249	19,94	13,45	19,62	13,45	6,17	24	0	0	59,3	39,8	19,57	0,42	0,38	-
23.09.2025	0,71	0,303	21,2	13,36	20,86	13,35	7,51	24	0	0	59,3	39,6	19,78	0,42	0,38	-
Итого:	18,005	0	575,96	378,74	566,62	377,22	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,005															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2025	449,188	15202,46	10532,88	14946,24	10420,58
23.09.2025	467,193	15778,42	10911,62	15512,86	10797,8

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.09.2025 13:31:56