

#9656#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 22.03.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Артиллерийская 29, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6796
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00206985
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	2,163	0,141	148,95	144,83	146,62	143,44	3,18	24	0	0	58,2	44,5	13,78	0,6	0,4	8,2
25.02.2021	2,038	0,141	148,99	144,96	146,82	143,65	3,17	24	0	0	56,7	43,8	12,92	0,6	0,4	10,7
26.02.2021	1,981	0,134	149,15	145,19	147	143,95	3,05	24	0	0	55,6	43	12,56	0,6	0,4	4,9
27.02.2021	1,997	0,131	149,19	145,24	147,03	144,04	2,99	24	0	0	55,2	42,5	12,69	0,6	0,4	3,2
28.02.2021	2,067	0,135	149,26	145,25	147,07	143,98	3,09	24	0	0	56,1	43	13,13	0,6	0,4	3
01.03.2021	2,133	0,138	149,49	145,38	147,27	144,16	3,11	24	0	0	56,6	43,1	13,57	0,6	0,4	2,5
02.03.2021	2,089	0,142	149,55	145,44	147,39	144,24	3,15	24	0	0	56	42,8	13,24	0,6	0,4	3,2
03.03.2021	2,247	0,142	149,71	145,47	147,35	144,11	3,24	24	0	0	58,2	43,9	14,28	0,6	0,4	1,3
04.03.2021	2,195	0,143	149,65	145,46	147,41	144,18	3,23	24	0	0	57,6	43,7	13,92	0,6	0,4	1,3
05.03.2021	2,317	0,15	149,96	145,59	147,56	144,15	3,41	24	0	0	59	44,3	14,65	0,6	0,4	-0,7
06.03.2021	2,33	0,158	149,98	145,51	147,58	144,1	3,48	24	0	0	58,9	44,2	14,73	0,6	0,4	1,4
07.03.2021	2,212	0,147	149,91	145,48	147,59	144,24	3,35	24	0	0	57,4	43,4	14	0,6	0,4	1,7
08.03.2021	2,273	0,143	149,78	145,5	147,42	144,17	3,25	24	0	0	58,1	43,6	14,44	0,6	0,4	0
09.03.2021	2,445	0,146	149,92	145,55	147,39	144,11	3,28	24	0	0	60,7	45,1	15,58	0,6	0,4	-1,7
10.03.2021	2,093	0,13	131,17	127,33	129	126,07	2,93	21	3	1	60,2	45	15,21	0,6	0,4	-0,7
11.03.2021	2,31	0,151	149,85	145,48	147,5	144,11	3,39	24	0	0	58,7	44,1	14,63	0,6	0,4	-0,8
12.03.2021	2,159	0,145	149,67	145,42	147,44	144,15	3,29	24	0	0	56,9	43,2	13,67	0,6	0,4	4,6
13.03.2021	2,001	0,139	149,48	145,34	147,4	144,14	3,26	24	0	0	54,8	42,2	12,61	0,6	0,4	4,9
14.03.2021	1,92	0,139	149,48	145,41	147,53	144,21	3,32	24	0	0	53,6	41,5	12,07	0,6	0,4	3,7
15.03.2021	1,953	0,134	149,51	145,49	147,55	144,29	3,26	24	0	0	53,9	41,6	12,31	0,6	0,4	3,2
16.03.2021	1,949	0,133	149,72	145,69	147,7	144,49	3,21	24	0	0	53,9	41,7	12,26	0,6	0,4	2,5
17.03.2021	1,96	0,129	149,94	145,91	147,91	144,71	3,2	24	0	0	53,9	41,5	12,34	0,6	0,4	1,6
18.03.2021	1,986	0,13	150,1	146,03	148,01	144,83	3,18	24	0	0	54,4	41,9	12,48	0,6	0,4	1
19.03.2021	2,102	0,14	150,3	146,16	148,14	144,96	3,18	24	0	0	55,8	42,5	13,27	0,6	0,4	-1,1
20.03.2021	2,213	0,143	150,5	146,26	148,23	145,01	3,22	24	0	0	57,4	43,4	13,98	0,6	0,4	-1,1
21.03.2021	2,167	0,143	150,58	146,4	148,36	145,18	3,18	24	0	0	56,9	43,2	13,67	0,6	0,4	1,8
22.03.2021	2,278	0,147	150,74	146,44	148,36	145,03	3,33	24	0	0	58,6	44,3	14,33	0,6	0,4	-
Итого:	57,578	0	4024,53	3912,21	3964,63	3877,7	0	645	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	57,578															

Общее время работы системы, ч 648

Период нормальной работы системы, ч 645

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	1604,884	143674,05	139601,47	141224,62	138313,35
22.03.2021	1662,462	147698,58	143513,68	145189,25	142191,05

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2021 10:34:29