

#9643#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2022 по 23.03.2022

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Артиллерийская 29, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 6797
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00206985
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|----------------|
| 24.02.2022 | 0,819 | 0,404 | 28,5 | 19,33 | 28,01 | 19,09 | 8,92 | 24 | 0 | 0 | 60,4 | 45,8 | 14,65 | 0,42 | 0,38 | 4,7 |
| 25.02.2022 | 0,679 | 0,354 | 22,83 | 14,27 | 22,47 | 14,1 | 8,37 | 24 | 0 | 1 | 57,6 | 43,6 | 14,01 | 0,42 | 0,38 | 4,4 |
| 26.02.2022 | 0,872 | 0,455 | 29,49 | 19,18 | 29,02 | 18,94 | 10,08 | 24 | 0 | 0 | 59,8 | 45,6 | 14,12 | 0,42 | 0,38 | 2,9 |
| 27.02.2022 | 0,886 | 0,45 | 29,4 | 19,46 | 28,89 | 19,22 | 9,67 | 24 | 0 | 0 | 61,7 | 46,6 | 15,11 | 0,42 | 0,38 | 0,6 |
| 28.02.2022 | 0,718 | 0,288 | 23,1 | 15,78 | 22,68 | 15,6 | 7,08 | 24 | 0 | 0 | 63,6 | 46,4 | 17,28 | 0,42 | 0,38 | 0,5 |
| 01.03.2022 | 0,842 | 0,401 | 28,28 | 19,33 | 27,77 | 19,09 | 8,68 | 24 | 0 | 0 | 62,4 | 46,7 | 15,73 | 0,42 | 0,38 | -1,2 |
| 02.03.2022 | 0,873 | 0,445 | 29,18 | 19,14 | 28,68 | 18,9 | 9,78 | 24 | 0 | 0 | 60,5 | 45,6 | 14,87 | 0,42 | 0,38 | -0,1 |
| 03.03.2022 | 0,814 | 0,4 | 28,58 | 19,48 | 28,08 | 19,24 | 8,84 | 24 | 0 | 0 | 60,2 | 45,7 | 14,57 | 0,42 | 0,38 | 2,7 |
| 04.03.2022 | 0,822 | 0,418 | 28,8 | 19,29 | 28,32 | 19,05 | 9,27 | 24 | 0 | 0 | 59,6 | 45,2 | 14,31 | 0,42 | 0,38 | 2,1 |
| 05.03.2022 | 0,856 | 0,432 | 29,08 | 19,3 | 28,59 | 19,06 | 9,53 | 24 | 0 | 0 | 60,2 | 45,3 | 14,91 | 0,42 | 0,38 | -2,2 |
| 06.03.2022 | 0,853 | 0,428 | 29,06 | 19,4 | 28,57 | 19,16 | 9,41 | 24 | 0 | 0 | 60,5 | 45,8 | 14,77 | 0,42 | 0,38 | -1,1 |
| 07.03.2022 | 0,883 | 0,454 | 29,55 | 19,3 | 29,03 | 19,06 | 9,97 | 24 | 0 | 0 | 60,7 | 46,2 | 14,54 | 0,42 | 0,38 | 1,7 |
| 08.03.2022 | 0,947 | 0,508 | 30,7 | 19,08 | 30,19 | 18,84 | 11,35 | 24 | 0 | 0 | 59,5 | 45 | 14,51 | 0,42 | 0,38 | 2,8 |
| 09.03.2022 | 0,831 | 0,425 | 28,99 | 19,19 | 28,51 | 18,95 | 9,56 | 24 | 0 | 0 | 58,9 | 44,6 | 14,26 | 0,42 | 0,38 | 1,3 |
| 10.03.2022 | 0,851 | 0,443 | 29,5 | 19,12 | 29,04 | 18,88 | 10,16 | 24 | 0 | 0 | 57,7 | 43,7 | 14,01 | 0,42 | 0,38 | -2,5 |
| 11.03.2022 | 0,836 | 0,418 | 28,81 | 19,34 | 28,35 | 19,1 | 9,25 | 24 | 0 | 0 | 60,3 | 45,7 | 14,53 | 0,42 | 0,38 | -1,2 |
| 12.03.2022 | 0,909 | 0,469 | 29,96 | 19,19 | 29,45 | 18,95 | 10,5 | 24 | 0 | 0 | 59,8 | 44,8 | 14,93 | 0,42 | 0,38 | -0,6 |
| 13.03.2022 | 0,924 | 0,507 | 30,85 | 19,05 | 30,38 | 18,81 | 11,57 | 24 | 0 | 0 | 57,8 | 44,2 | 13,5 | 0,42 | 0,38 | 0 |
| 14.03.2022 | 0,853 | 0,449 | 29,77 | 19,24 | 29,3 | 19 | 10,3 | 24 | 0 | 0 | 57,6 | 43,9 | 13,7 | 0,42 | 0,38 | 1,5 |
| 15.03.2022 | 0,796 | 0,403 | 29,03 | 19,48 | 28,55 | 19,24 | 9,31 | 24 | 0 | 0 | 57,2 | 43,7 | 13,58 | 0,42 | 0,38 | 1,8 |
| 16.03.2022 | 0,824 | 0,416 | 29,12 | 19,53 | 28,65 | 19,29 | 9,36 | 24 | 0 | 0 | 58,7 | 44,4 | 14,31 | 0,42 | 0,38 | 2,3 |
| 17.03.2022 | 0,875 | 0,445 | 29,49 | 19,44 | 28,98 | 19,2 | 9,78 | 24 | 0 | 0 | 60,6 | 45,7 | 14,84 | 0,42 | 0,38 | 3,3 |
| 18.03.2022 | 0,791 | 0,396 | 27,58 | 18,77 | 27,11 | 18,55 | 8,56 | 24 | 0 | 0 | 60,7 | 46 | 14,64 | 0,42 | 0,38 | 4,3 |
| 19.03.2022 | 0,904 | 0,485 | 29,8 | 19,13 | 29,29 | 18,89 | 10,4 | 24 | 0 | 0 | 61,1 | 46,9 | 14,21 | 0,42 | 0,38 | 2,6 |
| 20.03.2022 | 0,925 | 0,505 | 29,84 | 18,74 | 29,33 | 18,5 | 10,83 | 24 | 0 | 0 | 61,1 | 46,8 | 14,25 | 0,42 | 0,38 | 2,2 |
| 21.03.2022 | 0,831 | 0,431 | 28,08 | 18,6 | 27,6 | 18,36 | 9,24 | 24 | 0 | 0 | 61,2 | 46,8 | 14,4 | 0,42 | 0,38 | 3,3 |
| 22.03.2022 | 0,782 | 0,392 | 27,16 | 18,56 | 26,68 | 18,32 | 8,36 | 24 | 0 | 0 | 61,6 | 47 | 14,55 | 0,42 | 0,38 | 4,9 |
| 23.03.2022 | 0,78 | 0,396 | 28,15 | 19,34 | 27,65 | 19,1 | 8,55 | 24 | 0 | 0 | 60,5 | 46,7 | 13,78 | 0,42 | 0,38 | - |
| Итого: | 23,576 | 0 | 802,68 | 529,06 | 789,17 | 522,49 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 23,576 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|---------|---------|---------|--------|
| 23.02.2022 | 19,784 | 684,76 | 451,84 | 673,58 | 446,24 |
| 23.03.2022 | 43,36 | 1487,44 | 980,9 | 1462,75 | 968,73 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.03.2022 8:16:02