

#119445#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/25г.-23/03/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Артиллерийская, 29

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.07 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00206985

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0х3D0E

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.02.2025	59,18	42,32	16,86	25,64	25,23	13,33	13,29	11,94	4,2	3,8	0,929	0,506	24	0	
24.02.2025	58,78	42,38	16,4	24,09	23,7	13,55	13,49	10,21	4,2	3,8	0,823	0,436	24	0	
25.02.2025	58,7	42,11	16,59	24,9	24,49	13,35	13,34	11,15	4,2	3,8	0,877	0,471	24	0	
26.02.2025	58,82	42,07	16,75	24,92	24,51	13,41	13,37	11,14	4,2	3,8	0,88	0,47	24	0	
27.02.2025	58,79	42,67	16,12	23,6	23,23	12,99	12,95	10,28	4,2	3,8	0,814	0,441	24	0	
28.02.2025	58,87	42,31	16,56	23,66	23,25	12,95	12,95	10,3	4,2	3,8	0,821	0,436	24	0	
01.03.2025	58,9	42,26	16,64	25,3	24,89	12,73	12,73	12,16	4,2	3,8	0,927	0,514	24	0	
02.03.2025	58,81	42,24	16,57	26,19	25,76	12,85	12,85	12,91	4,2	3,8	0,971	0,548	24	0	
03.03.2025	58,88	42,03	16,85	24,07	23,66	12,97	12,97	10,69	4,2	3,8	0,85	0,449	24	0	
04.03.2025	58,93	42,18	16,75	24,8	24,4	12,91	12,91	11,49	4,2	3,8	0,892	0,485	24	0	
05.03.2025	58,97	41,99	16,98	25,03	24,63	12,87	12,87	11,76	4,2	3,8	0,912	0,494	24	0	
06.03.2025	58,95	42,51	16,44	24,04	23,65	12,94	12,92	10,73	4,2	3,8	0,846	0,461	24	0	
07.03.2025	58,96	42,25	16,71	24,23	23,82	12,57	12,57	11,25	4,2	3,8	0,876	0,476	24	0	
08.03.2025	58,85	42,25	16,6	24,81	24,41	12,53	12,53	11,88	4,2	3,8	0,908	0,504	24	0	
09.03.2025	59,02	42,42	16,6	24,92	24,5	12,62	12,6	11,9	4,2	3,8	0,908	0,509	24	0	
10.03.2025	58,98	42,29	16,69	24,34	23,93	12,49	12,49	11,44	4,2	3,8	0,882	0,485	24	0	
11.03.2025	58,85	42,92	15,93	24,42	24,01	12,59	12,58	11,43	4,2	3,8	0,873	0,496	24	0	
12.03.2025	59,14	43,19	15,95	28,21	27,74	11,65	11,65	16,09	4,2	3,8	1,137	0,716	24	0	
13.03.2025	58,74	42,73	16,01	29,01	28,53	11,56	11,56	16,97	4,2	3,8	1,183	0,752	24	0	
14.03.2025	59,26	43,35	15,91	28,44	27,97	11,82	11,82	16,15	4,2	3,8	1,145	0,719	24	0	
15.03.2025	59,21	43,07	16,14	28,05	27,58	11,74	11,72	15,86	4,2	3,8	1,13	0,695	24	0	
16.03.2025	59,21	43,18	16,03	28,99	28,52	11,62	11,62	16,9	4,2	3,8	1,187	0,749	24	0	
17.03.2025	59,21	43,37	15,84	29,78	29,29	11,25	11,25	18,04	4,2	3,8	1,248	0,799	24	0	
18.03.2025	58,88	42,7	16,18	25,57	25,16	11,86	11,86	13,3	4,2	3,8	0,976	0,581	24	0	
19.03.2025	59,09	42,92	16,17	28,15	27,69	11,47	11,47	16,22	4,2	3,8	1,143	0,712	24	0	
20.03.2025	59,15	42,25	16,9	26,19	25,81	11,6	11,6	14,21	4,2	3,8	1,036	0,617	24	0	
21.03.2025	59,12	42,94	16,18	26,73	26,28	11,58	11,58	14,7	4,2	3,8	1,055	0,649	24	0	
22.03.2025	59,01	41,88	17,13	23,8	23,4	12,39	12,39	11,01	4,2	3,8	0,862	0,459	24	0	
23.03.2025	59,22	43,1	16,12	23,47	23,08	12,27	12,13	10,95	4,2	3,8	0,844	0,474	22	2	*
Итого:				745,35	733,12	360,46	360,06	373,06			27,935	16,103	694	2	
Средние:	58,98	42,54	16,43						4,2	3,8					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/02/2524:00	26273,21	25831,18	15525,25	15372,78	10458,4	868,681	459,679	26809	35
23/03/2524:00	27018,56	26564,3	15885,71	15732,84	10831,46	896,616	475,782	27503	37
Итого:	745,35	733,12	360,46	360,06	373,06	27,935	16,103	694	2

Период нормальной работы 694ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 2ч

Время работы прибора после сброса 275504

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

