

#9657#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Артиллерийская 29, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 6796
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00206985
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.03.2021	2,18	0,149	150,66	146,38	148,33	145	3,33	24	0	0	57,8	44,1	13,68	0,6	0,4	3,9
24.03.2021	1,964	0,14	150,27	146,13	148,17	144,93	3,24	24	0	0	54,7	42,4	12,32	0,6	0,4	4,8
25.03.2021	1,945	0,137	150,25	146,14	148,17	144,94	3,23	24	0	0	54,5	42,3	12,18	0,6	0,4	6,9
26.03.2021	1,919	0,141	149,77	145,66	147,71	144,46	3,25	24	0	0	54,4	42,3	12,04	0,6	0,4	5,1
27.03.2021	1,892	0,141	149,66	145,57	147,55	144,37	3,18	24	0	0	54,5	42,6	11,88	0,6	0,4	8,7
28.03.2021	1,813	0,137	149,9	145,86	147,91	144,69	3,22	24	0	0	52,9	41,6	11,35	0,6	0,4	5,8
29.03.2021	1,909	0,143	150,02	145,9	147,95	144,7	3,25	24	0	0	54,4	42,4	11,95	0,6	0,4	7,8
30.03.2021	1,897	0,142	149,7	145,61	147,54	144,41	3,13	24	0	0	54,8	42,8	11,94	0,6	0,4	9,8
31.03.2021	1,889	0,141	149,06	144,98	146,9	143,74	3,16	24	0	0	55,3	43,4	11,92	0,6	0,4	8,7
01.04.2021	1,86	0,14	148,67	144,59	146,62	143,39	3,23	24	0	0	54,4	42,6	11,74	0,6	0,4	4,7
02.04.2021	1,892	0,139	149,51	145,38	147,51	144,18	3,33	24	0	0	54	42,1	11,87	0,6	0,4	3,8
03.04.2021	1,869	0,136	149,53	145,52	147,6	144,32	3,28	24	0	0	53,6	41,9	11,72	0,6	0,4	3,8
04.04.2021	1,892	0,133	149,6	145,6	147,6	144,4	3,2	24	0	0	53,6	41,7	11,91	0,6	0,4	4,2
05.04.2021	1,791	0,134	149,5	145,53	147,6	144,37	3,23	24	0	0	52,1	40,9	11,23	0,6	0,4	2,7
06.04.2021	1,915	0,132	149,59	145,56	147,6	144,36	3,24	24	0	0	53,4	41,4	12,04	0,6	0,4	2,6
07.04.2021	1,91	0,132	149,65	145,63	147,68	144,43	3,25	24	0	0	53,2	41,2	12,02	0,6	0,4	2,8
08.04.2021	1,928	0,135	149,75	145,72	147,76	144,52	3,24	24	0	0	53,6	41,5	12,11	0,6	0,4	4,3
09.04.2021	1,946	0,134	149,8	145,76	147,72	144,56	3,16	24	0	0	54,3	42	12,27	0,6	0,4	7,2
10.04.2021	1,926	0,135	149,82	145,77	147,74	144,57	3,17	24	0	0	54,3	42,2	12,12	0,6	0,4	4,9
11.04.2021	1,958	0,134	149,83	145,79	147,67	144,55	3,12	24	0	0	55,2	42,8	12,33	0,6	0,4	10,3
12.04.2021	1,884	0,139	149,77	145,74	147,67	144,49	3,18	24	0	0	54,8	43	11,81	0,6	0,4	7,7
13.04.2021	1,833	0,134	149,62	145,65	147,67	144,45	3,22	24	0	0	53,4	41,9	11,48	0,6	0,4	4,7
14.04.2021	1,776	0,13	149,45	145,55	147,55	144,35	3,2	24	0	0	52,1	41	11,12	0,6	0,4	4,1
15.04.2021	1,812	0,13	149,54	145,61	147,62	144,41	3,21	24	0	0	52,8	41,4	11,36	0,6	0,4	5,8
16.04.2021	1,812	0,131	149,5	145,57	147,58	144,37	3,21	24	0	0	52,8	41,4	11,37	0,6	0,4	5,6
17.04.2021	1,833	0,132	149,57	145,63	147,58	144,43	3,15	24	0	0	53,6	42,1	11,51	0,6	0,4	8,3
18.04.2021	1,776	0,141	148,87	144,94	146,87	143,74	3,13	24	0	0	54,2	43	11,18	0,6	0,4	10,4
19.04.2021	1,751	0,138	148,66	144,77	146,64	143,5	3,14	24	0	0	54,4	43,5	10,98	0,6	0,4	11
20.04.2021	1,715	0,138	147,11	143,27	145,14	142,05	3,09	24	0	0	54,1	43,2	10,88	0,6	0,4	9,9
21.04.2021	1,751	0,137	147,66	143,78	145,62	142,58	3,04	24	0	0	54,4	43,3	11,11	0,6	0,4	8,6
22.04.2021	1,721	0,134	148,51	144,64	146,59	143,44	3,15	24	0	0	53,1	42,3	10,82	0,6	0,4	4,6
23.04.2021	1,745	0,127	148,61	144,74	146,69	143,54	3,15	24	0	0	52,8	41,8	11	0,6	0,4	-
Итого:	59,704	0	4781,41	4652,97	4716,55	4614,24	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	59,704															

Общее время работы системы, ч 768
 Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.03.2021	1662,462	147698,58	143513,68	145189,25	142191,05
23.04.2021	1722,166	152479,99	148166,65	149905,8	146805,29

Подпись абонента _____
 Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.04.2021 18:26:54