

#124640#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/03/25г. - 22/04/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Артиллерийская, 29

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.07 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00206985

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0x3D0E

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.03.2025	59,01	41,88	17,13	23,8	23,4	12,39	12,39	11,01	4,2	3,8	0,862	0,459	24	0	
23.03.2025	59,22	43,1	16,12	23,47	23,08	12,27	12,13	10,95	4,2	3,8	0,844	0,474	22	2	*
24.03.2025	59,31	43,29	16,02	26,97	26,52	13,45	13,32	13,2	4,2	3,8	0,996	0,59	24	0	
25.03.2025	59,37	43,06	16,31	25,73	25,3	13,18	13,09	12,21	4,2	3,8	0,937	0,542	24	0	
26.03.2025	59,28	42,94	16,34	27,12	26,66	13,14	13,05	13,61	4,2	3,8	1,02	0,604	24	0	
27.03.2025	59,33	43,65	15,68	28,09	27,63	13,15	12,99	14,64	4,2	3,8	1,071	0,652	24	0	
28.03.2025	59,16	43,92	15,24	27,29	26,84	13,32	13,13	13,71	4,2	3,8	1,013	0,608	24	0	
29.03.2025	59,21	43,85	15,36	26,77	26,32	13,36	13,2	13,12	4,2	3,8	0,982	0,58	24	0	
30.03.2025	59,2	43,31	15,89	25,47	25,06	13,79	13,59	11,47	4,2	3,8	0,894	0,496	24	0	
31.03.2025	59,22	43,31	15,91	26	25,56	13,23	13,13	12,43	4,2	3,8	0,945	0,543	24	0	
01.04.2025	59,1	42,72	16,38	23,8	23,4	13,54	13,46	9,94	4,2	3,8	0,808	0,425	24	0	
02.04.2025	59,24	43,64	15,6	25,18	24,79	13,29	13,14	11,65	4,2	3,8	0,895	0,511	24	0	
03.04.2025	59,23	42,94	16,29	24,3	23,9	13,42	13,35	10,55	4,2	3,8	0,844	0,456	24	0	
04.04.2025	59,08	43	16,08	23,41	23,02	13,31	13,25	9,77	4,2	3,8	0,789	0,422	24	0	
05.04.2025	59,11	43,04	16,07	23,79	23,4	12,87	12,85	10,55	4,2	3,8	0,829	0,452	24	0	
06.04.2025	59,06	42,48	16,58	24,81	24,4	12,87	12,86	11,54	4,2	3,8	0,896	0,496	24	0	
07.04.2025	59,09	42,45	16,64	24,04	23,63	12,77	12,77	10,86	4,2	3,8	0,852	0,463	24	0	
08.04.2025	59,15	42,84	16,31	23,51	23,13	12,91	12,9	10,23	4,2	3,8	0,815	0,437	24	0	
09.04.2025	59,14	42,63	16,51	24,16	23,77	13,02	13	10,77	4,2	3,8	0,85	0,46	24	0	
10.04.2025	58,94	42,14	16,8	22,37	22,02	13,11	13,1	8,92	4,2	3,8	0,744	0,38	24	0	
11.04.2025	59,07	42,57	16,5	22,86	22,48	12,9	12,89	9,59	4,2	3,8	0,776	0,408	24	0	
12.04.2025	59,2	41,96	17,24	23,85	23,46	12,77	12,77	10,69	4,2	3,8	0,853	0,45	24	0	
13.04.2025	59,28	43,18	16,1	24,63	24,21	12,64	12,6	11,61	4,2	3,8	0,892	0,504	24	0	
14.04.2025	59,06	42,95	16,11	23,29	22,91	12,58	12,58	10,33	4,2	3,8	0,815	0,447	24	0	
15.04.2025	59,14	42,41	16,73	22,36	22	12,77	12,77	9,23	4,2	3,8	0,76	0,394	24	0	
16.04.2025	59,21	42,58	16,63	22,8	22,41	11,87	11,87	10,54	4,2	3,8	0,823	0,446	24	0	
17.04.2025	59,14	42,67	16,47	21,92	21,58	11,83	11,83	9,75	4,2	3,8	0,77	0,419	24	0	
18.04.2025	59,16	42,17	16,99	21,95	21,6	11,62	11,62	9,98	4,2	3,8	0,789	0,422	24	0	
19.04.2025	59,05	42,34	16,71	23,41	23,01	11,29	11,29	11,72	4,2	3,8	0,88	0,497	24	0	
20.04.2025	58,89	42,15	16,74	21,44	21,1	11,59	11,59	9,51	4,2	3,8	0,752	0,404	24	0	
21.04.2025	58,44	41,88	16,56	22,77	22,41	11,37	11,37	11,04	4,2	3,8	0,833	0,464	24	0	
22.04.2025	58,24	41,48	16,76	21,62	21,27	11,57	11,57	9,7	4,2	3,8	0,761	0,404	24	0	
Итого:				772,98	760,27	407,19	405,45	354,82			27,59	15,309	766	2	
Средние:	59,1	42,76	16,33						4,2	3,8					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/03/2524:00	26971,29	26517,82	15861,05	15708,32	10809,5	894,91	474,849	27457	35
22/04/2524:00	27744,27	27278,09	16268,24	16113,77	11164,32	922,5	490,158	28223	37
Итого:	772,98	760,27	407,19	405,45	354,82	27,59	15,309	766	2

Период нормальной работы 766ч

Период отсутств. счета тепл. энергии

Время работы прибора после сброса 28269ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

