

#78536#

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/03/24г.-23/04/24г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Артиллерийская,29

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

М сет. воды= т.сут Мгвс= т.сут

G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.07 м3/ч

Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00206985

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0x3D0E

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.2024	59,69	42,33	17,36	22,13	21,75	10,01	10,01	11,74	4,2	3,8	0,876	0,498	24	0	
24.03.2024	59,74	42,03	17,71	22,59	22,2	10,16	10,16	12,04	4,2	3,8	0,9	0,509	24	0	
25.03.2024	59,76	41,82	17,94	21,56	21,21	10,18	10,18	11,03	4,2	3,8	0,843	0,464	24	0	
26.03.2024	59,77	41,88	17,89	21,31	20,96	10,16	10,16	10,8	4,2	3,8	0,827	0,454	24	0	
27.03.2024	60,02	42,06	17,96	21,73	21,38	10,2	10,2	11,18	4,2	3,8	0,854	0,473	24	0	
28.03.2024	59,49	42,34	17,15	20,94	20,58	10,13	10,13	10,45	4,2	3,8	0,798	0,442	24	0	
29.03.2024	59,78	42,24	17,54	21,4	21,04	10,14	10,14	10,9	4,2	3,8	0,83	0,462	24	0	
30.03.2024	60,08	42,95	17,13	21,93	21,55	10,14	10,14	11,41	4,2	3,8	0,857	0,494	24	0	
31.03.2024	60,3	43,2	17,1	21,97	21,58	10,24	10,24	11,34	4,2	3,8	0,857	0,493	24	0	
01.04.2024	59,94	42,9	17,04	20,76	20,43	10,19	10,19	10,24	4,2	3,8	0,786	0,44	24	0	
02.04.2024	59,96	42,65	17,31	21,74	21,38	10,06	10,06	11,32	4,2	3,8	0,851	0,484	24	0	
03.04.2024	59,79	42,4	17,39	20,54	20,21	10,5	10,5	9,71	4,2	3,8	0,765	0,413	24	0	
04.04.2024	59,65	42,58	17,07	21,1	20,74	10,22	10,22	10,52	4,2	3,8	0,802	0,452	24	0	
05.04.2024	59,89	41,77	18,12	20,53	20,19	10,37	10,37	9,82	4,2	3,8	0,777	0,412	24	0	
06.04.2024	59,92	42,68	17,24	21,59	21,23	10,1	10,1	11,13	4,2	3,8	0,84	0,479	24	0	
07.04.2024	60,22	42,78	17,44	21,97	21,6	10,14	10,14	11,46	4,2	3,8	0,869	0,495	24	0	
08.04.2024	60,07	42,48	17,59	21	20,66	10,18	10,18	10,48	4,2	3,8	0,81	0,449	24	0	
09.04.2024	60,04	43,11	16,93	20,84	20,49	10,22	10,22	10,27	4,2	3,8	0,791	0,446	24	0	
10.04.2024	59,81	42,95	16,86	20,42	20,09	10,27	10,27	9,82	4,2	3,8	0,764	0,424	24	0	
11.04.2024	59,91	42,31	17,6	20,12	19,79	10,39	10,39	9,4	4,2	3,8	0,746	0,398	24	0	
12.04.2024	59,88	42,23	17,65	20,29	19,97	10,31	10,31	9,66	4,2	3,8	0,761	0,411	24	0	
13.04.2024	59,7	41,59	18,11	21,71	21,34	10,16	10,16	11,18	4,2	3,8	0,854	0,467	24	0	
14.04.2024	59,9	41,49	18,41	21,6	21,22	10,66	10,66	10,56	4,2	3,8	0,827	0,437	24	0	
15.04.2024	60,21	42,14	18,07	21,96	21,61	10,17	10,17	11,44	4,2	3,8	0,873	0,486	24	0	
16.04.2024	59,53	41,51	18,02	21,48	21,14	10,28	10,28	10,86	4,2	3,8	0,831	0,454	24	0	
17.04.2024	59,81	41,24	18,57	21,94	21,59	10,11	10,11	11,48	4,2	3,8	0,875	0,474	24	0	
18.04.2024	59,8	40,9	18,9	22,4	22,02	10,08	10,08	11,94	4,2	3,8	0,905	0,487	24	0	
19.04.2024	59,6	40,62	18,98	21,76	21,4	10,23	10,23	11,17	4,2	3,8	0,857	0,456	24	0	
20.04.2024	59,63	41,24	18,39	22,46	22,07	10,2	10,2	11,87	4,2	3,8	0,897	0,492	24	0	
21.04.2024	59,67	41,12	18,55	22,37	22	10,41	10,41	11,59	4,2	3,8	0,885	0,478	24	0	
22.04.2024	59,71	41,55	18,16	21,83	21,46	9,99	9,99	11,47	4,2	3,8	0,866	0,479	24	0	
23.04.2024	59,55	41,64	17,91	21,78	21,4	9,82	9,82	11,58	4,2	3,8	0,865	0,482	24	0	
Итого:				687,75	676,28	326,42	326,42	349,86			26,739	14,784	768	0	
Средние:	59,83	42,08	17,75						4,2	3,8					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/03/2424:00	18548,19	18233,98	11231,81	11108,81	7125,17	599,612	315,355	18728	28
23/04/2424:00	19235,94	18910,26	11558,23	11435,23	7475,03	626,351	330,139	19496	28
Итого:	687,75	676,28	326,42	326,42	349,86	26,739	14,784	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутствия учета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 19531ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

