

#132846#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/05/25г.-23/06/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Артиллерийская, 29

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.07 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00206985

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0х3D0E

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.2025	58,62	41,15	17,47	22,39	22,01	10,6	10,6	11,41	4,2	3,8	0,855	0,472	24	0	
24.05.2025	58,72	40,8	17,92	22,4	22,04	10,45	10,45	11,59	4,2	3,8	0,867	0,477	24	0	
25.05.2025	58,8	41,12	17,68	22,34	21,98	10,63	10,63	11,35	4,2	3,8	0,855	0,472	24	0	
26.05.2025	58,71	41,09	17,62	21,52	21,17	10,33	10,33	10,84	4,2	3,8	0,819	0,445	24	0	
27.05.2025	58,64	41,08	17,56	21,59	21,23	10,38	10,38	10,85	4,2	3,8	0,816	0,449	24	0	
28.05.2025	58,66	41,96	16,7	21,27	20,92	10,54	10,54	10,38	4,2	3,8	0,782	0,435	24	0	
29.05.2025	58,54	41,68	16,86	21,43	21,08	10,35	10,35	10,73	4,2	3,8	0,802	0,45	24	0	
30.05.2025	58,5	40,86	17,64	21,31	20,99	10,43	10,43	10,56	4,2	3,8	0,8	0,437	24	0	
31.05.2025	58,5	41,3	17,2	22,08	21,69	10,4	10,4	11,29	4,2	3,8	0,839	0,464	24	0	
01.06.2025	58,95	41,29	17,66	22,78	22,4	10,39	10,39	12,01	4,2	3,8	0,892	0,496	24	0	
02.06.2025	58,71	41,1	17,61	21,49	21,14	10,39	10,39	10,75	4,2	3,8	0,813	0,442	24	0	
03.06.2025	58,86	41,56	17,3	21,76	21,4	10,2	10,2	11,2	4,2	3,8	0,836	0,469	24	0	
04.06.2025	58,81	41,98	16,83	21,19	20,85	10,37	10,37	10,48	4,2	3,8	0,791	0,441	24	0	
05.06.2025	58,73	42,05	16,68	20,87	20,53	10,44	10,44	10,09	4,2	3,8	0,767	0,426	24	0	
06.06.2025	58,78	42	16,78	21,54	21,19	10,62	10,62	10,57	4,2	3,8	0,801	0,446	24	0	
07.06.2025	58,91	42,44	16,47	22,12	21,73	10,72	10,72	11,01	4,2	3,8	0,826	0,47	24	0	
08.06.2025	58,81	42,17	16,64	21,28	20,92	10,87	10,87	10,05	4,2	3,8	0,77	0,429	24	0	
09.06.2025	58,25	41,41	16,84	21,8	21,45	10,87	10,87	10,58	4,2	3,8	0,798	0,439	24	0	
10.06.2025	58,52	41,6	16,92	20,64	20,34	11,14	11,14	9,2	4,2	3,8	0,728	0,388	24	0	
11.06.2025	58,75	41,19	17,56	21,91	21,56	11,35	11,35	10,21	4,2	3,8	0,799	0,423	24	0	
12.06.2025	58,73	41,36	17,37	21,05	20,71	11,27	11,27	9,44	4,2	3,8	0,746	0,393	24	0	
13.06.2025	58,62	41,38	17,24	22,02	21,64	11,25	11,25	10,39	4,2	3,8	0,802	0,435	24	0	
14.06.2025	58,75	41,89	16,86	21,91	21,53	11,25	11,25	10,28	4,2	3,8	0,796	0,431	24	0	
15.06.2025	58,89	42,29	16,6	22,76	22,4	11,43	11,43	10,97	4,2	3,8	0,836	0,472	24	0	
16.06.2025	58,69	41,8	16,89	21,3	20,96	11,49	11,49	9,47	4,2	3,8	0,749	0,395	24	0	
17.06.2025	58,62	42,01	16,61	19,37	19,05	10,44	10,44	8,61	4,2	3,8	0,679	0,359	24	0	*
18.06.2025	58,95	42,74	16,21	22,04	21,68	12,06	12,06	9,62	4,2	3,8	0,763	0,413	24	0	
19.06.2025	57,65	41,58	16,07	22,73	22,38	11,9	11,9	10,48	4,2	3,8	0,797	0,439	24	0	
20.06.2025	59	42,13	16,87	22,35	21,97	11,95	11,94	10,03	4,2	3,8	0,792	0,423	24	0	
21.06.2025	58,97	42,36	16,61	22,48	22,12	11,59	11,59	10,53	4,2	3,8	0,814	0,448	24	0	
22.06.2025	59,07	42,12	16,95	22,58	22,21	11,78	11,78	10,43	4,2	3,8	0,815	0,438	24	0	
23.06.2025	58,82	41,61	17,21	22,33	21,96	11,82	11,82	10,14	4,2	3,8	0,799	0,421	24	0	
Итого:				696,63	685,23	349,7	349,69	335,54			25,644	14,037	768	0	
Средние:	58,7	41,65	17,04						4,2	3,8					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/05/2524:00	28412,9	27935,91	16591,39	16436,92	11498,99	947,79	503,83	28941	39
23/06/2524:00	29109,53	28621,14	16941,09	16786,61	11834,53	973,434	517,867	29709	39
Итого:	696,63	685,23	349,7	349,69	335,54	25,644	14,037	768	0

Период нормальной работы прибора: 368ч
Период отсутствия учета тепл. энергии: 0ч
Время работы прибора после сброса: 39758ч

Представитель абонента: _____ Представитель теплоснабж. организации: _____

