

#29777#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/23г.-23/09/23г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Артиллерийская, 29

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.07 м3/ч

Тхв = 0.00°C

Заводской номер 00206985

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0x3D0E

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.08.2023	19,56	19,36	0,2	0,21	0,21	0,01	0,01	0,2	4,2	3,8	0,002	0,002	24	0	*
24.08.2023	19,91	20,83	-0,92	0,28	0,28	0,09	0,09	0,19	4,2	3,8	0,003	0,003	24	0	*
25.08.2023	19,64	19,94	-0,3	0,17	0,17	0,05	0,05	0,12	4,2	3,8	0	0	24	0	*
26.08.2023	19,69	20,03	-0,34	0,18	0,18	0,02	0,02	0,16	4,2	3,8	0	0	24	0	*
27.08.2023	19,66	19,83	-0,17	0,26	0,26	0,01	0,01	0,25	4,2	3,8	0,002	0,002	24	0	*
28.08.2023	19,68	19,55	0,13	0,24	0,24	0,03	0,03	0,21	4,2	3,8	0,001	0,001	24	0	*
29.08.2023	19,26	19,17	0,09	0,14	0,14	0	0	0,14	4,2	3,8	0,002	0,002	24	0	*
30.08.2023	19,43	18,95	0,48	0,3	0,3	0,01	0,01	0,29	4,2	3,8	0,003	0,003	24	0	*
31.08.2023	58,83	45,63	13,2	21,36	21,02	11,59	11,46	9,56	4,2	3,8	0,714	0,445	24	0	*
01.09.2023	62,94	48,52	14,42	26,93	26,44	18,4	18,16	8,28	4,2	3,8	0,785	0,401	24	0	
02.09.2023	63,22	47,44	15,78	27,09	26,61	18,02	17,78	8,83	4,2	3,8	0,838	0,42	24	0	
03.09.2023	63,49	47,78	15,71	28,15	27,62	18,14	17,9	9,72	4,2	3,8	0,901	0,464	24	0	
04.09.2023	64,04	47,98	16,06	26,74	26,24	18,23	17,99	8,25	4,2	3,8	0,819	0,395	24	0	
05.09.2023	63,99	47,46	16,53	24,41	23,95	16,17	15,94	8,01	4,2	3,8	0,777	0,381	24	0	
06.09.2023	60,09	45,71	14,38	16,52	16,25	10,45	10,33	5,92	4,2	3,8	0,505	0,261	24	0	*
07.09.2023	64,35	47,79	16,56	26,24	25,74	17,39	17,15	8,59	4,2	3,8	0,838	0,412	24	0	
08.09.2023	64,49	47,63	16,86	24,28	23,82	16,62	16,39	7,43	4,2	3,8	0,755	0,354	23	1	*
09.09.2023	64,66	47,43	17,23	24,29	23,82	17,02	16,78	7,04	4,2	3,8	0,743	0,336	24	0	
10.09.2023	64,49	47,5	16,99	24,88	24,41	17,05	16,81	7,6	4,2	3,8	0,775	0,362	24	0	
11.09.2023	64,82	48,45	16,37	25,52	25,02	16,79	16,55	8,47	4,2	3,8	0,819	0,414	24	0	
12.09.2023	63,84	48,63	15,21	24,7	24,25	16,59	16,35	7,9	4,2	3,8	0,752	0,381	24	0	
13.09.2023	61,89	47,62	14,27	24,92	24,47	16,25	16,01	8,46	4,2	3,8	0,751	0,401	24	0	
14.09.2023	62,18	47,45	14,73	25	24,57	16,17	15,93	8,64	4,2	3,8	0,773	0,406	24	0	
15.09.2023	62,97	47,57	15,4	24,89	24,46	16,09	15,85	8,61	4,2	3,8	0,784	0,407	24	0	
16.09.2023	62,47	46,45	16,02	23,97	23,53	15,79	15,55	7,98	4,2	3,8	0,746	0,371	24	0	
17.09.2023	62,09	46,76	15,33	23,53	23,12	15,14	14,9	8,22	4,2	3,8	0,739	0,381	24	0	
18.09.2023	62,91	47,74	15,17	24,35	23,9	15,54	15,3	8,6	4,2	3,8	0,772	0,411	24	0	
19.09.2023	63,04	47,53	15,51	24,47	24,04	15,66	15,42	8,62	4,2	3,8	0,782	0,407	24	0	
20.09.2023	62,2	46,98	15,22	25,12	24,69	15,8	15,56	9,13	4,2	3,8	0,804	0,429	24	0	
21.09.2023	61,72	46,59	15,13	24,75	24,32	15,9	15,66	8,66	4,2	3,8	0,771	0,401	24	0	
22.09.2023	61,83	46,5	15,33	24,12	23,68	15,86	15,62	8,06	4,2	3,8	0,737	0,372	24	0	
23.09.2023	61,04	46,22	14,82	23,71	23,28	15,81	15,57	7,71	4,2	3,8	0,702	0,353	24	0	
Итого:				591,72	581,03	386,69	381,18	199,85			18,395	9,378	767	1	
Средние:	52,01	40,4	11,6						4,2	3,8					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/08/2324:00	13912,22	13675,09	8727,95	8616,69	5058,4	435,037	226,851	13619	25
23/09/2324:00	14503,94	14256,12	9114,64	8997,87	5258,25	453,432	236,229	14386	26
Итого:	591,72	581,03	386,69	381,18	199,85	18,395	9,378	767	1

Период нормальной работы 767ч

Период отсутствия счета тепл. энергии 1ч

Время работы прибора после сброса 14446ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

