

#94495#

о суточных параметрах теплоснабжения  
23/08/24г.-23/09/24г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Артиллерийская, 29

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.07 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00206985

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0x3D0E

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.08.2024	61,17	46,22	14,95	28,63	28,14	18,74	18,5	9,64	4,2	3,8	0,867	0,446	24	0	
24.08.2024	61,47	46,57	14,9	29,15	28,65	18,78	18,54	10,11	4,2	3,8	0,898	0,472	24	0	
25.08.2024	61,36	46,47	14,89	28,6	28,1	18,88	18,64	9,46	4,2	3,8	0,858	0,441	24	0	
26.08.2024	61,11	46,34	14,77	28,56	28,06	18,78	18,54	9,52	4,2	3,8	0,856	0,44	24	0	
27.08.2024	61,36	46,32	15,04	28,4	27,92	18,83	18,59	9,33	4,2	3,8	0,853	0,436	24	0	
28.08.2024	61,39	46,34	15,05	28,44	27,95	18,9	18,66	9,29	4,2	3,8	0,852	0,433	24	0	
29.08.2024	61,23	46,34	14,89	27,99	27,5	18,87	18,63	8,87	4,2	3,8	0,822	0,41	24	0	
30.08.2024	61,27	46,72	14,55	26,91	26,45	18,88	18,64	7,81	4,2	3,8	0,748	0,366	24	0	
31.08.2024	61,36	46,73	14,63	28,66	28,16	18,74	18,5	9,66	4,2	3,8	0,862	0,454	24	0	
01.09.2024	61,36	46,46	14,9	28,3	27,81	19,03	18,79	9,02	4,2	3,8	0,835	0,421	24	0	
02.09.2024	61,38	46,31	15,07	28	27,49	18,93	18,69	8,8	4,2	3,8	0,82	0,411	24	0	
03.09.2024	61,33	46,75	14,58	27,76	27,28	18,88	18,64	8,64	4,2	3,8	0,801	0,406	24	0	
04.09.2024	61,41	46,67	14,74	28,07	27,59	18,86	18,62	8,97	4,2	3,8	0,826	0,419	24	0	
05.09.2024	61,45	46,62	14,83	27,76	27,28	18,83	18,59	8,69	4,2	3,8	0,809	0,408	24	0	
06.09.2024	61,35	46,36	14,99	27,1	26,65	18,41	18,17	8,48	4,2	3,8	0,796	0,394	24	0	
07.09.2024	61,55	46,36	15,19	27,68	27,22	18,32	18,08	9,14	4,2	3,8	0,841	0,425	24	0	
08.09.2024	61,38	46,36	15,02	28,08	27,62	18,46	18,22	9,4	4,2	3,8	0,85	0,436	24	0	
09.09.2024	61,01	46,03	14,98	27,88	27,41	18,43	18,19	9,22	4,2	3,8	0,834	0,426	24	0	
10.09.2024	60,27	45,57	14,7	27,87	27,39	18,22	17,98	9,41	4,2	3,8	0,831	0,428	24	0	
11.09.2024	59,93	45,56	14,37	26,99	26,53	18,33	18,09	8,44	4,2	3,8	0,766	0,385	24	0	
12.09.2024	60,32	45,23	15,09	27,43	26,97	18,15	17,91	9,06	4,2	3,8	0,815	0,412	24	0	
13.09.2024	60,49	45,25	15,24	27,82	27,34	18,09	17,85	9,49	4,2	3,8	0,846	0,43	24	0	
14.09.2024	60,2	44,89	15,31	27,5	27,07	17,71	17,47	9,6	4,2	3,8	0,844	0,435	24	0	
15.09.2024	60,41	45,48	14,93	29,19	28,7	17,56	17,32	11,38	4,2	3,8	0,948	0,522	24	0	
16.09.2024	60,18	44,85	15,33	26,94	26,49	17,63	17,39	9,1	4,2	3,8	0,812	0,41	24	0	
17.09.2024	60,42	45,31	15,11	27,19	26,73	17,52	17,28	9,45	4,2	3,8	0,833	0,433	24	0	
18.09.2024	60,35	45,54	14,81	26,94	26,49	17,61	17,37	9,12	4,2	3,8	0,807	0,417	24	0	
19.09.2024	60,53	45,41	15,12	27,47	26,99	17,51	17,27	9,72	4,2	3,8	0,849	0,445	24	0	
20.09.2024	60,22	45,03	15,19	26,94	26,48	17,55	17,31	9,17	4,2	3,8	0,814	0,413	24	0	
21.09.2024	60,34	45,02	15,32	26,14	25,71	17,75	17,51	8,2	4,2	3,8	0,763	0,369	24	0	
22.09.2024	60,3	45,24	15,06	28,14	27,66	17,61	17,37	10,29	4,2	3,8	0,882	0,466	24	0	
23.09.2024	60,25	44,87	15,38	26,54	26,08	17,76	17,52	8,56	4,2	3,8	0,785	0,387	24	0	
Итого:				889,07	873,91	586,55	578,87	295,04			26,623	13,596	768	0	
Средние:	60,87	45,91	14,96						4,2	3,8					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/08/2424:00	21556,77	21192,4	12751,96	12627,24	8565,16	711,96	377,248	22394	34
23/09/2424:00	22445,84	22066,31	13338,51	13206,11	8860,2	738,583	390,844	23162	34
Итого:	889,07	873,91	586,55	578,87	295,04	26,623	13,596	768	0

Период нормальной работы 289ч

Период отсутств. счета: \_\_\_\_\_

Время работы прибора после сброса 23205ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

