

#9669#

Отчёт по теплоснабжению за период с 04.10.2022 по 21.10.2022

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Артиллерийская 29, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6796
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00206985
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
05.10.2022	0,68	0,053	45,72	44,2	45,12	43,89	1,23	24	0	1	53,4	39,4	13,99	0,6	0,4	-
06.10.2022	1,486	0,077	117,24	114,69	115,75	113,84	1,91	24	0	0	52,4	40,2	12,13	0,6	0,4	-
07.10.2022	1,502	0,104	125,16	122	123,64	121,04	2,6	24	0	1	51,5	40,2	11,3	0,6	0,4	-
08.10.2022	1,478	0,08	124,92	122,38	123,38	121,42	1,96	24	0	0	51,6	40,3	11,3	0,6	0,4	-
09.10.2022	1,464	0,075	124,72	122,26	123,16	121,3	1,86	24	0	0	51,6	40,4	11,25	0,6	0,4	-
10.10.2022	1,522	0,134	125,11	121,37	123,65	120,42	3,23	24	0	1	51,1	39,9	11,25	0,6	0,4	-
11.10.2022	1,377	0,154	108	103,44	106,7	102,64	4,06	24	0	1	51,4	40	11,37	0,6	0,4	-
12.10.2022	1,338	0,14	108,22	104,22	106,86	103,42	3,44	24	0	1	51,5	40,3	11,21	0,6	0,4	-
13.10.2022	1,434	0,093	116,5	113,7	115,06	112,77	2,29	24	0	0	51,5	39,9	11,64	0,6	0,4	-
14.10.2022	1,452	0,086	116,6	113,93	115,16	113,13	2,03	24	0	0	51,2	39,3	11,91	0,6	0,4	-
15.10.2022	1,438	0,079	117,09	114,54	115,71	113,73	1,98	24	0	0	50,3	38,6	11,74	0,6	0,4	-
16.10.2022	1,494	0,102	116,67	113,7	115,23	112,75	2,48	24	0	1	51,7	39,6	12,09	0,6	0,4	-
17.10.2022	1,482	0,083	117,01	114,48	115,57	113,56	2,01	24	0	0	51,8	39,7	12,11	0,6	0,4	-
18.10.2022	1,471	0,089	124,82	122,14	123,28	121,18	2,1	24	0	0	51,2	40	11,24	0,6	0,4	-
19.10.2022	1,487	0,089	132,86	130,07	131,27	129,11	2,16	24	0	0	50,1	39,5	10,66	0,6	0,4	-
20.10.2022	1,472	0,087	128,84	126,14	127,39	125,26	2,13	24	0	1	49,7	38,8	10,89	0,6	0,4	-
21.10.2022	1,562	0,086	130,36	127,61	128,8	126,74	2,06	24	0	0	50	38,6	11,48	0,6	0,4	-
Итого:	24,139	0	1979,84	1930,87	1955,73	1916,2	0	408	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,139															

Общее время работы системы, ч 408

Период нормальной работы системы, ч 408

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
04.10.2022	154,536	12661,16	12411,43	12495,91	12311,72
21.10.2022	178,675	14641	14342,3	14451,64	14227,92

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.10.2022 14:33:06