

#37391#

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/10/23г.-23/11/23г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Артиллерийская,29

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

M сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.07 м3/ч

Tхв= 0.00°C

Заводской номер 00206985

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0x3D0E

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.10.2023	58,25	43,03	15,22	24,39	24,03	13,45	13,36	10,67	4,2	3,8	0,824	0,462	24	0	
24.10.2023	58,19	42,92	15,27	24,16	23,77	13,4	13,33	10,44	4,2	3,8	0,809	0,451	24	0	
25.10.2023	57,9	42,04	15,86	22,07	21,72	12,78	12,75	8,97	4,2	3,8	0,722	0,379	24	0	
26.10.2023	58,02	41,81	16,21	21,91	21,59	11,94	11,94	9,65	4,2	3,8	0,754	0,404	24	0	
27.10.2023	58,39	42,19	16,2	23,25	22,88	11,61	11,61	11,27	4,2	3,8	0,847	0,478	24	0	
28.10.2023	58,3	42,44	15,86	22,58	22,2	11,92	11,92	10,28	4,2	3,8	0,789	0,439	24	0	
29.10.2023	57,57	42,04	15,53	23,15	22,81	12,2	12,2	10,61	4,2	3,8	0,8	0,447	24	0	
30.10.2023	57,99	42,47	15,52	22,1	21,74	10,95	10,95	10,79	4,2	3,8	0,796	0,459	24	0	
31.10.2023	58,12	42,46	15,66	21,27	20,98	11,4	11,4	9,58	4,2	3,8	0,736	0,407	24	0	
01.11.2023	58,16	42,42	15,74	22,86	22,49	11,22	11,22	11,27	4,2	3,8	0,829	0,48	24	0	
02.11.2023	58,04	42,38	15,66	21,27	20,95	11,87	11,87	9,08	4,2	3,8	0,713	0,385	24	0	
03.11.2023	58,12	42,35	15,77	22,32	21,95	11,95	11,95	10	4,2	3,8	0,772	0,424	24	0	
04.11.2023	58,1	41,79	16,31	22,81	22,45	11,95	11,95	10,5	4,2	3,8	0,805	0,44	24	0	
05.11.2023	58,17	42,42	15,75	23,1	22,73	11,98	11,98	10,75	4,2	3,8	0,813	0,455	24	0	
06.11.2023	58,37	42,8	15,57	23,74	23,36	12	12	11,36	4,2	3,8	0,849	0,487	24	0	
07.11.2023	58,28	42,53	15,75	22,45	22,1	11,88	11,88	10,22	4,2	3,8	0,782	0,436	24	0	
08.11.2023	58,17	42,28	15,89	21,08	20,75	12,26	12,25	8,5	4,2	3,8	0,69	0,36	24	0	
09.11.2023	57,53	43,21	14,32	17,16	16,89	8,8	8,75	8,14	4,2	3,8	0,593	0,355	24	0	*
10.11.2023	57,86	41,75	16,11	22,32	21,95	12,14	12,14	9,81	4,2	3,8	0,761	0,414	24	0	
11.11.2023	57,81	39,88	17,93	21,39	21,05	10,72	10,72	10,33	4,2	3,8	0,789	0,416	24	0	
12.11.2023	58,04	40,72	17,32	22,57	22,21	11,18	11,18	11,03	4,2	3,8	0,834	0,459	24	0	
13.11.2023	57,88	40,83	17,05	21,35	21,02	11,4	11,4	9,62	4,2	3,8	0,751	0,395	24	0	
14.11.2023	57,9	41,02	16,88	21,9	21,57	11,23	11,23	10,34	4,2	3,8	0,789	0,429	24	0	
15.11.2023	57,55	39,31	18,24	21,07	20,73	10,64	10,64	10,09	4,2	3,8	0,774	0,396	24	0	
16.11.2023	57,2	37,37	19,83	19,85	19,56	9,63	9,63	9,93	4,2	3,8	0,758	0,374	24	0	
17.11.2023	57,13	37,47	19,66	19,03	18,71	8,93	8,93	9,78	4,2	3,8	0,734	0,37	24	0	
18.11.2023	57,45	38,62	18,83	20,37	20,03	8,87	8,87	11,16	4,2	3,8	0,808	0,436	24	0	
19.11.2023	57,35	37,98	19,37	20,8	20,46	9,23	9,23	11,23	4,2	3,8	0,823	0,428	24	0	
20.11.2023	57,35	38,24	19,11	20,74	20,42	8,98	8,98	11,44	4,2	3,8	0,825	0,442	24	0	
21.11.2023	57,24	38,23	19,01	20,47	20,17	9,08	9,08	11,09	4,2	3,8	0,806	0,425	24	0	
22.11.2023	57,38	38,04	19,34	21,17	20,85	9,29	9,29	11,56	4,2	3,8	0,843	0,445	24	0	
23.11.2023	57,33	38,45	18,88	20,41	20,1	9,34	9,34	10,76	4,2	3,8	0,794	0,418	24	0	
Итого:				695,11	684,22	354,22	353,97	330,25			25,012	13,595	768	0	
Средние:	57,84	40,98	16,86						4,2	3,8					

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qr	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/10/2324:00	15223,92	14964,42	9553,36	9431,1	5533,32	476,205	248,198	15082	26
23/11/2324:00	15919,03	15648,64	9907,58	9785,07	5863,57	501,217	261,793	15850	26
Итого:	695,11	684,22	354,22	353,97	330,25	25,012	13,595	768	0

Период нормальной работы: 768ч

Период отсутств. счета тепл. энергии: 0ч

Время работы прибора после сброса: 15886ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

