

#9561#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.02.2021 по 22.03.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Артиллерийская 31, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 7232
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261568
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	0,405	0,155	18,19	13,65	17,95	13,47	4,48	24	0	0	58,2	44,4	13,76	0,48	0,53	8,2
25.02.2021	0,399	0,147	17,89	13,76	17,64	13,54	4,1	24	0	0	59,1	44,8	14,27	0,45	0,53	10,7
26.02.2021	0,386	0,137	17,69	13,87	17,45	13,64	3,81	24	0	0	59,5	45,2	14,28	0,44	0,53	4,9
27.02.2021	0,414	0,16	18,24	13,66	18	13,46	4,54	24	0	0	58,8	44,7	14,07	0,43	0,52	3,2
28.02.2021	0,451	0,185	18,91	13,61	18,65	13,43	5,22	24	0	0	59,3	45,1	14,16	0,26	0,53	3
01.03.2021	0,395	0,134	17,61	13,96	17,37	13,72	3,65	24	0	0	60,7	45,5	15,27	0,22	0,53	2,5
02.03.2021	0,424	0,156	18,2	13,8	17,94	13,57	4,37	24	0	0	60	45,1	14,91	0,2	0,53	3,2
03.03.2021	0,438	0,151	18,05	13,92	17,77	13,68	4,09	24	0	0	62,4	46,4	16,02	0,18	0,53	1,3
04.03.2021	0,434	0,156	18,43	14,11	18,16	13,87	4,29	24	0	0	61,4	46,2	15,26	0,17	0,54	1,3
05.03.2021	0,43	0,147	18,15	14,31	17,88	14,07	3,81	24	0	0	63,3	47,2	16,1	0,15	0,54	-0,7
06.03.2021	0,473	0,175	18,99	14,23	18,67	13,99	4,68	24	0	0	62,9	47	15,89	0,14	0,54	1,4
07.03.2021	0,424	0,152	18,51	14,31	18,23	14,07	4,16	24	0	0	60,9	45,9	15,06	0,13	0,53	1,7
08.03.2021	0,475	0,183	19,17	14,06	18,88	13,83	5,05	24	0	0	61,5	46,1	15,38	0,13	0,54	0
09.03.2021	0,453	0,147	18,18	14,26	17,87	14,02	3,85	24	0	0	65,1	48	17,04	0,14	0,53	-1,7
10.03.2021	0,399	0,136	16,07	12,46	15,75	12,25	3,5	21	3	1	64,8	48,1	16,69	0,11	0,54	-0,7
11.03.2021	0,461	0,168	18,66	14,07	18,35	13,84	4,51	24	0	0	62,7	46,7	16,01	0,11	0,54	-0,8
12.03.2021	0,419	0,145	18,3	14,23	18,04	13,99	4,05	24	0	0	60,7	45,6	15,09	0,1	0,53	4,6
13.03.2021	0,432	0,173	18,91	13,82	18,65	13,64	5,01	24	0	0	58	44	13,94	0,1	0,53	4,9
14.03.2021	0,448	0,193	19,61	13,77	19,37	13,65	5,72	24	0	0	56,5	43,1	13,33	0,11	0,54	3,7
15.03.2021	0,444	0,175	18,8	13,83	18,54	13,61	4,93	24	0	0	59,2	44,5	14,66	0,11	0,54	3,2
16.03.2021	0,416	0,151	18,18	13,97	17,93	13,75	4,18	24	0	0	60,2	45,5	14,75	0,1	0,54	2,5
17.03.2021	0,442	0,167	18,57	13,9	18,29	13,68	4,61	24	0	0	60,4	45,2	15,14	0,1	0,54	1,6
18.03.2021	0,42	0,149	18,15	13,95	17,87	13,73	4,14	24	0	0	60,9	45,6	15,24	0,1	0,54	1
19.03.2021	0,44	0,147	17,99	13,93	17,69	13,69	4	24	0	0	62,9	46,4	16,52	0,1	0,53	-1,1
20.03.2021	0,828	0,412	23,98	12,83	23,53	12,64	10,89	24	0	0	64,9	47,2	17,73	0,1	0,53	-1,1
21.03.2021	0,834	0,42	24,53	13,19	24,05	12,95	11,1	24	0	0	64,5	47,3	17,24	0,11	0,54	1,8
22.03.2021	0,834	0,41	23,78	13,21	23,3	12,97	10,33	24	0	0	67	48,7	18,3	0,11	0,54	-
Итого:	12,818	0	511,74	372,67	503,82	366,75	0	645	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,818															

Общее время работы системы, ч 648

Период нормальной работы системы, ч 645

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	36,679	1560,89	1211,49	1536,18	1192,55
22.03.2021	49,497	2072,63	1584,16	2040	1559,3

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2021 11:07:48