

#9565#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2023 по 23.03.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Артиллерийская 31, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 7232
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261568
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2023	0,444	0,147	20,6	16,73	20,23	16,49	3,74	24	0	1	63,1	48,5	14,61	0,39	0,1	3,1
25.02.2023	0,476	0,171	21,06	16,42	20,68	16,18	4,5	24	0	1	62,4	47,9	14,49	0,41	0,1	1,3
26.02.2023	0,472	0,164	20,75	16,42	20,37	16,18	4,19	24	0	1	63,5	48,4	15,06	0,39	0,1	0,3
27.02.2023	0,473	0,16	20,72	16,57	20,28	16,33	3,95	24	0	1	64,9	49,4	15,5	0,54	0,1	-1,2
28.02.2023	0,473	0,161	20,84	16,66	20,4	16,42	3,98	24	0	1	64,9	49,6	15,34	0,56	0,1	-1,2
01.03.2023	0,443	0,154	20,51	16,38	20,13	16,14	3,99	24	0	1	62,2	48	14,25	0,54	0,1	3,1
02.03.2023	0,412	0,127	20,59	17,18	20,23	16,94	3,29	24	0	1	62,5	48,5	14,02	0,54	0,1	1,9
03.03.2023	0,443	0,156	20,59	16,45	20,25	16,21	4,04	24	0	1	61,8	47,8	14	0,6	0,1	3,6
04.03.2023	0,455	0,165	20,91	16,43	20,56	16,19	4,37	24	0	1	61,2	47,3	13,9	0,41	0,1	1,8
05.03.2023	0,46	0,164	20,64	16,32	20,27	16,08	4,19	24	0	1	62,8	48,2	14,55	0,54	0,1	-0,5
06.03.2023	0,477	0,167	20,73	16,37	20,32	16,13	4,19	24	0	1	63,8	48,6	15,21	0,54	0,1	-0,9
07.03.2023	0,461	0,156	20,83	16,6	20,46	16,36	4,1	24	0	1	62,6	48	14,55	0,6	0,1	-1,6
08.03.2023	0,441	0,175	21,5	16,42	21,21	16,18	5,03	24	0	1	56,7	44,3	12,41	0,56	0,13	-0,2
09.03.2023	0,138	0,035	7,59	6,45	7,5	6,36	1,14	24	0	1	58,2	45,6	12,69	0,6	0,1	-3,2
10.03.2023	0,417	0,24	16,21	9,53	16,01	9,43	6,58	24	0	1	56,9	46,3	10,66	0,54	0,1	-2,6
11.03.2023	0,427	0,225	19,28	13,38	19,01	13,14	5,87	24	0	1	58,4	48	10,35	0,6	0,1	-1
12.03.2023	0,384	0,191	18,46	13,42	18,21	13,18	5,03	24	0	1	58,2	48	10,19	0,6	0,1	-0,3
13.03.2023	0,392	0,199	18,48	13,2	18,22	12,98	5,24	24	0	1	58	47,7	10,36	0,6	0,1	0
14.03.2023	0,371	0,187	17,73	12,67	17,48	12,45	5,03	24	0	1	56,9	46,7	10,27	0,56	0,1	8,8
15.03.2023	0,41	0,214	17,75	12,01	17,47	11,83	5,64	24	0	1	58,2	47,1	11,12	0,48	0,11	4,4
16.03.2023	0,366	0,16	15,83	11,74	15,57	11,57	4	24	0	1	59,9	46,3	13,58	0,45	0,1	1,8
17.03.2023	0,477	0,167	20,83	16,34	20,38	16,1	4,28	24	0	1	63,6	48,4	15,17	0,48	0,1	2,2
18.03.2023	0,471	0,167	20,54	16,02	20,17	15,78	4,39	24	0	1	62,6	47,8	14,87	0,2	0,1	6,6
19.03.2023	0,474	0,177	20,65	16,02	20,25	15,78	4,47	24	0	1	63,3	48,6	14,7	0,2	0,1	8,8
20.03.2023	0,475	0,186	20,78	15,87	20,4	15,63	4,77	24	0	1	62,3	48,2	14,11	0,31	0,1	-
21.03.2023	0,434	0,16	20,07	15,76	19,73	15,52	4,21	24	0	1	61	47,2	13,79	0,35	0,1	-
22.03.2023	0,456	0,176	20,3	15,58	19,98	15,34	4,64	24	0	1	60,9	46,8	14,09	0,1	0,1	-
23.03.2023	0,437	0,16	20,18	15,88	19,81	15,64	4,17	24	0	0	61,5	47,5	14,02	0,1	0,1	-
Итого:	12,059	0	544,95	418,82	535,58	412,56	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,059															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2023	344,702	16228,69	12666,1	15948,75	12492,45
23.03.2023	356,761	16773,64	13084,92	16484,33	12905,01

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.03.2023 14:41:58